

Строителей 16

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Итого
ГВС		0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотв.		20 246,02	18 127,09	20 246,02	2 118,93
Отопление		0,00	0,00	0,00	0,00
Сод.обсл.жилья		149 847,08	125 798,54	189 601,25	63 802,71
ХВС		22 907,22	19 121,60	22 907,22	3 785,62
Э/э		101 975,61	73 493,48	101 975,61	28 482,13
ИТОГО	0,00	294 975,93	236 540,71	334 730,10	98 189,39

Содержание и ремонт жилфонда		189 601,25
	30.09.2013	44 630,25
Абонентское обслуживание		896,15
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 649,48
АУП		701,33
Вывоз и утилизация ТБО		4 363,86
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 675,41
Материалы Благоустройство территории		725,51
Материалы Сантехника		9 313,73
Паспортно-визовая служба		701,33
Техническое обслуживание газового оборудования		2 337,78
Уборка мест общего пользования		1 371,00
Участок ремонтно-строительных работ		2 591,62
16809 кв.83-межпанельные швы в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонт м/п швов внесен в план работ на 2014г.		
Участок санитарно-технических работ		7 314,25

15883 кв-77 Нужна замена стояка,КНЗ в подвале, сгнила и развалилась.Стояк
прочищен бригадой АС 31.08 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили КНЗ в подвале

16426 кв.3. Течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до
колодца 5м.

16683 3 топит подвал канализацией, запах в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили
КНЗ из подвала до колодца 5м.

16721 кв.6-топит КНЗ подвал ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до
колодца 5м.

16765 кв.35- течь стояка в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: замена участка трубы КНЗ по
стояку

17222 кв 21 течь воды в подвале (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент
обследования утечек не обнаружено

17326 кв 21 течь канализации в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из
подвала до колодца 5м.

17430 кв.3- течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до
колодца 5м.

17624 1 подв.-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до
колодца 5м.

17652 кв.11-топит сверху кв.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли кран Маевского на
батарее

17719 кв.68- нет отопления в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
17745 кв.14- замена кранов Маевского,(заявка выполнена была 13.09.13г.)		
ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
17767 кв.67.74 - нет отопления в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
18017 кв.21-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.		
Участок уборки территории и мусоропроводов		8 196,50
17751 3 подв.-убрать после затопления КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок электротехнических работ		1 792,30
15911 подъезд №6 вывести розетку в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Вывели розетку и л/н в подвале. Материал: провод15м, л/н-2шт, розетка - 1шт, патрон-1шт.		
16443 кв 3 выключить свет в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: свет в подвале включен		
	31.10.2013	55 025,98
Абонентское обслуживание		1 324,74
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 571,56
АУП		857,19
Вывоз и утилизация ТБО		4 363,86
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 129,93
Материалы Благоустройство территории		961,10
Материалы Ремонтно-строит участок		9 522,33
Материалы Сантехника		2 139,95
Паспортно-визовая служба		701,33
Уборка мест общего пользования		1 371,00
Участок ремонтно-строительных работ		3 654,53
18257 кв.73- восстановить зонт на вентиляционной трубе ВЫПОЛНЕНИЕ: включено в план работ на 2014г.		
20037 кв.28-разгерметизация м/панельных швов ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт по ремонту м/панельных швов, включено в план работ на 2014г.		
20579 кв.73-течь с крыши ВЫПОЛНЕНИЕ: включено в план работ на 2014г.		
20604 кв.40-течь по КНЗ стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: разовый затоп		
21013 кв.89-течь крыши, составить акт ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт о затоплении		
Участок санитарно-технических работ		13 023,41
19179 кв.14,30,79,40- нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
19374 кв.34- нет отопления на кухне, в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
19420 кв.36,45,38,34-нет отопления в комнате по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
19552 кв.-39 нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
19595 кв.88,89- чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		

19702 кв.24- нет отопления в комнатах, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
20064 кв.8-нет отопления в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: увеличили сопло на элеваторном узле		
20079 кв.79,47,40,88 -нет отопления в комнатах, кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
20188 кв.36-нет отопления в комнате по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
20219 кв.2-нет отопления в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: отопление есть, жильцов не устраивает теплофискат		
20220 кв.75-нет отопления во всей кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
20399 кв.2-нет отопления в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили шаровый кран, перепустили полотенцесушитель		
20577 кв.73-нет давления ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку по ХВС ф25, ХВС в работе		
20898 кв.83-нет отопления кухня,ванна,туалет,комната. ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования отопление по стояку есть		
20919 кв.1-нет отопления кухня,чуть тёплые ванна,комната. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
21150 кв.44- нет отопления в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
21253 кв.32- нет отопления в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, нет перепада		
21286 59 отсутствует отопление в комнате, на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
21496 кв.21. Течь канализации в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ во 2 и 4 подвалах		
21578 кв.83-нет отопления в комнатах, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада теплофиката, подача- 5,6, обратка- 5,6		
21698 течь КНЗ в 4 ,3 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца		
Участок уборки территории и мусоропроводов		11 262,08
20868 4 подвал-почистить после затопления КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок электротехнических работ		2 142,97
20082 кв.11-после затопления нет освещения в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: в платный отдел		
20231 кв 11 нет освещения в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: сгорел нулевой провод, схему восстановил		
20732 61 отсутствует освещение у подъезда и в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял л/н-6шт и патрон -2шт. в подвале и у подъезда , использовал кабель 2*2,5- 2,5 м		
20923 61 отсутствует освещение у подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: Восстановил освещене		
	30.11.2013	42 966,60
Абонентское обслуживание		935,11
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3 039,11

АУП	779,26
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2 104,00
Материалы Сантехника	3 268,57
Паспортно-визовая служба	701,33
Уборка мест общего пользования	1 371,00
Участок ремонтно-строительных работ	8 126,47
Участок санитарно-технических работ	10 690,55
21913 кв-21 Течь КНЗ в подвале. Передала на АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: Не смогли прочистить до конца, короткая проволока.	
21972 кв 3 течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца	
22012 кв.21- течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в 1-2 подвалах	
22034 кв.3-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца	
22038 кв.3-нет отопления в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада на элеваторном узле	
23135 кв 74 батареи чуть теплые (температура теплоносителя не соответствует норме) ВЫПОЛНЕНИЕ: состояние отопительных приборов удовлетворительное, температура соответствует норме	
23278 кв.77-не поступает вода в бачок ВЫПОЛНЕНИЕ: работы платного отдела	
23350 кв 34 отсутствует освещение в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: сгорел пакетный выключатель,схему эл. снабжения восстановил	
23445 кв 80 отсутствует холодная вода в кране с 21.11.13 ВЫПОЛНЕНИЕ: Стояк ХВС в работе,требуется замена вентиля в квартире	
23573 кв.72,66,24-нет отопления в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: нет параметров на элеваторном узле	
23600 кв.88-чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: нет параметров на элеваторном узле	
23712 кв 80 уже неделю отсутствует холодная вода в кране, забит стояк, нужно чистить ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили врезку на кв-ру	
23829 м-н " Йокохама"- прорыв КНЗ трубы по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: разовый затоп	
23899 кв.72,75,66-чуть теплые батареи в комнате, на кухне по стояку	
ВЫПОЛНЕНИЕ: нет параметров на элеваторном узле	
Участок уборки территории и мусоропроводов	9 223,79
22804 6 подвал установить замок на подвальную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: смотреть заявку 22803	
Участок электротехнических работ	2 727,41
22384 кв 3,6 отсутствует освещение в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил вставку на рубильнике 250А	
22750 кв 77 отсутствует освещение на л/клетке 1-ого этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменил лампу	
	31.12.2013
	46 978,42
Абонентское обслуживание	3 974,22
АУП	740,30
Вывоз и утилизация ТБО	4 363,86
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2 142,97

Материалы Благоустройство территории	251,13
Материалы Сантехника	1 363,39
Паспортно-визовая служба	701,33
Техническое обслуживание газового оборудования	1 168,89
Уборка мест общего пользования	1 371,00
Участок ремонтно-строительных работ	8 830,24
26103 кв.58- убрать нависание снега с крыши, сосульки ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено	
Участок санитарно-технических работ	9 852,12
24649 кв.79,77,88,74 -чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в рабочем состоянии, слабый перепад	
25052 кв.89-в кв-ре 14 град., холодные батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
25911 кв.8-закрыть подвальные окна ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено	
26259 кв.74. Батареи чуть теплые, в квартире холодно ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии, слабый теплофидат	
Участок уборки территории и мусоропроводов	9 959,12
Участок электротехнических работ	2 259,85
26222 кв 83 отсутствует освещение в квартире (в списках должников не значится) ВЫПОЛНЕНИЕ: сгорел пакетный выключатель, схему эл. снабжение восстановил	