

Юности б-р 7

Услуга	Предъявлено	Оплачено	Прочие доходы*	Фактические затраты	Итого
Водоотведение	31 560,56	28 533,66		31 560,56	3 026,90
Гор. вода (комп. на Т/Э)	54 727,34	48 484,65		54 727,34	6 242,69
Отопление	358 254,44	260 693,08		358 254,44	97 561,36
Содержание жилья	464 178,88	431 085,89	13 624,44	382 900,08	-61 810,25
ХВС (гвс)	23 978,11	21 494,90		23 978,11	2 483,21
Хол. вода	88 712,42	63 677,80		88 712,42	25 034,62
Электроэнергия	202 741,24	188 697,41		202 741,24	14 043,83
ИТОГО	1 224 152,99	1 042 667,39	13 624,44	1 142 874,19	86 582,36

*-доходы от передачи общего имущества в пользование

Юности б-р, № 7

	382900,08
	01.01.2014 26659,02
Материалы уборки территории и мусоропроводов	268,88
Абонентское обслуживание	1166,52
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3142,14
Вывоз и утилизация ТБО	2350,21
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	411,64
Материалы Ремонтно-строит участок	34,64
Материалы Сантехника	29,36
Обслуживание лифтового хозяйства	3032
Участок ремонтно-строительных работ	2245,53
2033 кв 36 на вент. канале убрать лед на крыше повтор 07.02.2014 кв 36,32 ВЫПОЛНЕНИЕ: убрали снег, наледь,сбили сосули с вент. канала над квартирами 35,36,37,38	
827 кв 3 отремонтировать тамбурные двери(отсутствует пружина) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили петлю на тамбурной двери	
Участок санитарно-технических работ	6967,18
1690 кв 28 отсутствует отопления на л/к 1 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: батареи греют	
1809 кв 22 чуть теплые батареи, в квартире холодно, повтор 30.01.2014 повтор 31.01.2014 , 01.02.14 кв 22 повтор 05.02.2014 кв 22 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
813 кв 38 отсутствует циркуляция ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	6053,49
Участок электротехнических работ	957,43
	01.02.2014 29004,25
Материалы уборки территории и мусоропроводов	4,19
Абонентское обслуживание	833,16
Аварийно-диспетчерское обслуживание	2673,01
Благоустройство придомовой территории	
3328 кв 3 обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена обработка и чистка подвального помещения р-ром гипохлорита	
Вывоз и утилизация ТБО	2350,21
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	608,62
Материалы Ремонтно-строит участок	10,19

Материалы Сантехника	73,11
Материалы Электрика	221,09
Обслуживание лифтового хозяйства	3032
Участок ремонтно-строительных работ	2220,9
2970 кв 36 не работает вентиляция(заявка от 31.01.2014) ВЫПОЛНЕНИЕ: Убрали снег, наледь, сбили сосули с вент. канала	
Участок санитарно-технических работ	5834,51
2389 кв 31 отключить стояк отопления по большой комнате (оплачено) на 06.02.14г. 09.00. Подключить после проведения рем. работ. ВЫПОЛНЕНИЕ: Запустили стояк отопления	
2581 кв.31. Остыли батареи в комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали. Стояк в работе	
2587 кв.3. шум в трубах, течь в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь заглушки на стояке отопления. Устранили	
2611 кв 36 чуть теплые батареи в 2 комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
2616 кв 3 течь в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, утечек не обнаружено	
2816 кв 25 отсутствует горячая вода, пустой кран в ванной комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: поднесло грязь к смесителю, требуется замена	
3029 кв 38 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера, выход ГВС Т 65С, регулировочные работы на э/узле	
3247 кв 28;32 нет отопления б.комната ВЫПОЛНЕНИЕ: По стояку в одной из квартир перекрыт вентиль на батарее	
3286 кв 28,32,4,8,12,16,20,24,36 отсутствует отопление в бол. комнате ОБСЛЕДОВАТЬ КВАРТИРЫ ПО СТОЯКУ НА ПРЕДМЕТ ЗАКРЫТЫХ КРАНОВ НА РАДИАТОРЕ ОТОПЛЕНИЯ ПОСЛЕ 20.00 ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли спускник, обработали стояки отопления	
3309 кв3- топит подвал канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: распалась труба канализации, восстановили, прочистили засор канализации	
4135 кв 30 температура в квартире не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления, стояки в работе	
4267 кв 30 нет отопления в 2х комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления.	
4356 кв 38- х/батареи в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: батареи чуть тёплые	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	10185,83
Участок электротехнических работ	957,43
3294 кв 28 отсутствует освещение на л/клетке ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 3 л/накаливания	
3654 Проверка общедомовых приборов учёта с представителями Горэлектросети. ВЫПОЛНЕНИЕ: Проверка проведена.	
	01.03.2014
	29810,48
Абонентское обслуживание	770,38
Аварийно-диспетчерское обслуживание	2680,49
Вывоз и утилизация ТБО	2350,21
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1359,21
Материалы Ремонтно-строит участок	12,99
Материалы Сантехника	546,62
Обслуживание лифтового хозяйства	3032
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	10144,58
Участок ремонтно-строительных работ	2468,27
Участок санитарно-технических работ	5488,3

4536 кв 36 нет отопления в 2х комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели регулировочные работы .
Стояки отопления обработали.
4538 кв 32,28 х/батареи кухня, м комната ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели регулировочные работы .
Стояки отопления обработали.
4583 кв 4, 18,32 отсутствует отопление в квартирах (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ:
обработали стояки отопления

4588 кв 18,6,4,30 остыли батареи в квартире, после обработке ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели
регулировочные работы . Стояки отопления обработали.

4958 кв 32- ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: приоткрыли задвижку на бойлере
5205 кв-10,18(241772) х/б в 2х комнатах. На цокольном этаже работает фирма и производит
отключение стояков. Срочно проверить . Передала на АС ВЫПОЛНЕНИЕ: На момент
обследования стояки отопления в работе.

5581 кв 18- х/батареи в квартире (см. комментарии) ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков
отопления

6114 кв.1 парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: течь стояка ГВС, поставили деревянный хомут

Участок электротехнических работ

957,43

6813 нет освещения на л/клетке 8-го этажа и в тамбуре - кв.32. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 2
лампы накаливания

01.04.2014

28613,82

Материалы уборки территории и мусоропроводов

187,72

Аварийно-диспетчерское обслуживание

2462,43

Вывоз и утилизация ТБО

2350,21

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

1106,39

Материалы Сантехника

243,36

Обслуживание лифтового хозяйства

3032

Участок ремонтно-строительных работ

2287,06

9054 отремонтировать лавочки на детской площадке ВЫПОЛНЕНИЕ: отремонтированы
лавочки на детской площадке, замена 5 новых штакетников на скамейках (длина 1500),
отремонтирована качель. Покрашено 3 скамейки мат-л: зеленая краска 1 кг

Участок санитарно-технических работ

5969,55

8214 Нет отопления в 2 комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления

8277 отсутствует отопление в комнатах, кв.27 ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыты краны на батарее по
стояку

8325 отсутствует отопление в комнатах, кв.27 ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления

8550 отсутствует отопление в комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: АС - обработали стояки отопления

8590 Снова остыли батареи (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: по стояку обработать нет
возможности, закрыты вентиля на батареях у кого-то

8612 Кв.27. Нет отопления в 2х комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: Стояки в работе. Низкий теплофикат,

8713 Нет отопления в 2х комнатах кв27 ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки, теплофикат
низкий

8727 отключить насос на циркуляционном трубопроводе ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили насос на
циркуляционном трубопроводе

8784 включить насос на циркуляционном трубопроводе ВЫПОЛНЕНИЕ: включили насос на
циркуляционном трубопроводе

8864 отключить насос на циркуляционном трубопроводе ВЫПОЛНЕНИЕ: отлучили насос на циркуляционном трубопроводе по ул. Б.Юности 9

9531 кв 36 нет отопления комната кухня ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 10017,67
Участок электротехнических работ 957,43
01.05.2014 35314,42

Материалы уборки территории и мусоропроводов 17,66
Аварийно-диспетчерское обслуживание 2828,18
Вывоз и утилизация ТБО 2350,21
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 1249,72
Материалы Ремонтно-строит участок 227,61
Материалы Сантехника 818,14
Обслуживание лифтового хозяйства 3032
Участок ремонтно-строительных работ 3607,4
Участок санитарно-технических работ 6097,43
10468 закрыть эл. узел ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеваторный узел
10742 ГВС холодное ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 9722,26
Участок электротехнических работ 965

9929 Нет света в квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли предохранитель ВРУ .

01.06.2014 28655,35

Материалы уборки территории и мусоропроводов 209,55
Аварийно-диспетчерское обслуживание 2322,24
Вывоз и утилизация ТБО 2350,21
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 902,98
Материалы Благоустройство территории 267,2
Материалы Ремонтно-строит участок 366,09
Материалы Сантехника 271,04
Обслуживание лифтового хозяйства 3032
Участок ремонтно-строительных работ 2606,83

11941 по ул. Б.Юности 9, Береговая 10 отремонтировать качель на детской площадке

ВЫПОЛНЕНИЕ: эл.сварочные работы-крепление элементов конструкции качели на детской площадке

13382 приварит проушину на двери эл. щитка ВЫПОЛНЕНИЕ: приварили проушину к двери, срезали старую проушину 2 шт.

Участок санитарно-технических работ 5545,02
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 9810,29
Участок электротехнических работ 971,9

13277 кв.5 закрыть эл. щиток на ключ на 1 этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: необходимо приварить проушины в эл. щиток

01.07.2014 32516,65

Материалы уборки территории и мусоропроводов 4,47
Аварийно-диспетчерское обслуживание 2863,71
Благоустройство придомовой территории 1765,76
Покос травы 1765,76
Вывоз и утилизация ТБО 2350,21
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 1422,69
Материалы Ремонтно-строит участок 106,9
Материалы Сантехника 789,72
Обслуживание лифтового хозяйства 3032
Участок ремонтно-строительных работ 3083,82

15097 установить и покрасить пандус ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено - эл. сварочные работы. Резка швеллера и арматуры по размерам, сверление отверстий в бетон. полу - 10 отв. Установка и крепеж пандуса. Швеллер - 4м - 35 кг, арматура ф12 - 2,5 м - 6кг, краска 0,5 кг		
Участок санитарно-технических работ		4692,93
15977 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		11425,56
Участок электротехнических работ		978,88
16054 Отсутствует освещение в тамбуре (По звонку Климовой И.В.) ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранили обрыв.		
	01.08.2014	31886,52
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2816,32
Вывоз и утилизация ТБО		2350,21
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1232,33
Материалы Благоустройство территории		207,05
Материалы Ремонтно-строит участок		13,91
Материалы Сантехника		1694,98
Обслуживание лифтового хозяйства		3032
Участок ремонтно-строительных работ		2853,86
Участок санитарно-технических работ		5260,9
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		11446,08
Участок электротехнических работ		978,88
	01.09.2014	31378,89
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2149,4
Вывоз и утилизация ТБО		2350,21
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		952,05
Материалы Благоустройство территории		13,66
Материалы Ремонтно-строит участок		42,95
Материалы Сантехника		2431,56
Материалы Электрика		482,58
Обслуживание лифтового хозяйства		3032
Участок ремонтно-строительных работ		2703,02
19567 покрасить дверь в подвал ВЫПОЛНЕНИЕ: покрасили дверь в подвал (краска серая - 500 гр) 05.09.14		
Участок санитарно-технических работ		6650,69
18921 кв.28 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка и регулировка бойлера по ГВС		
20740 запуск отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: запуск отопления, обработка стояков		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		9591,89
Участок электротехнических работ		978,88
20709 кв.28 отсутствует освещение на л/клетках 7,8 ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 2 л/н.		
	01.10.2014	36840,78
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2773,7
Вывоз и утилизация ТБО		2350,21
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2228,81
Материалы Благоустройство территории		8,03
Материалы Ремонтно-строит участок		9,89
Материалы Сантехника		4934,69
Обслуживание лифтового хозяйства		3032
Участок ремонтно-строительных работ		3035,74

Участок санитарно-технических работ		6086,3
22431 течь холодной воды из мусоросборника (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли краны на холодной воде		
23842 х/б в кв. и кв 1 х/б ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления с 8:00 до 12:00		
22.10.2014		
23916 кв.2 обработать стояки отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		11402,53
Участок электротехнических работ		978,88
22267 кв.28 нет освещения на 1.7.8 этаж. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 л/н		
	01.11.2014	34206,56
Материалы уборки территории и мусоропроводов		19,54
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2595,68
Вывоз и утилизация ТБО		2350,21
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		685,48
Материалы Ремонтно-строит участок		23,26
Материалы Сантехника		3081,86
Обслуживание лифтового хозяйства		3032
Участок ремонтно-строительных работ		2921,3
Участок санитарно-технических работ		7009,75
27120 парит из подвала, течь горячей воды из под чопа и под 0 этажем из железной двери бежит вода ВЫПОЛНЕНИЕ: течь трубы ГВС, поставили хомут ф72		
27354 кв.3 парит в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут ф76 на трубе ГВС		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		11503,82
Участок электротехнических работ		983,66
	01.12.2014	38013,34
Материалы уборки территории и мусоропроводов		523,42
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2565,42
Вывоз и утилизация ТБО		2350,21
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1589,94
Материалы Благоустройство территории		463,03
Материалы Ремонтно-строит участок		168,81
Материалы Сантехника		2341,74
Материалы Электрика		155,94
Обслуживание лифтового хозяйства		4637
Техническое освидетельствование лифтов		1605
Техническое обслуживание газового оборудования		1783,64
Участок ремонтно-строительных работ		3071,97
30491 кв.32 закрыть подъездные окна ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли 8 подъездных окон		
Участок санитарно-технических работ		6362,17
30152 парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: течь трубы ГВС , откл. ГВС на 2 дома Б.Ю. 7 и 9		
30218 течь трубы ГВС ф57 ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на трубе ф57, течь устранили, ГВС запустили		
32204 замена участка трубы ф 57 на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: течи на трубе ГВС не обнаружено		
32352 закрыть эл. узел ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли и открыли эл. узел		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		11016,39
Участок электротехнических работ		983,66

29805 кв.9;10 нет освещения межквартирный коридор ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли л/н-1шт

30029 кв.32,28 Нет освещения на 7,8 этажах ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли л/н -7шт

31866 кв.32 нет освещения лк - 8 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: патрон и 1 лн

32311 кв.33 отсутствует освещение на л/клетке 8 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: патрон и 1 лн