

Строителей 24

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Итого
ГВС		211 847,52	101 938,25	211 847,52	109 909,27
Водоотв.		37 416,44	16 682,25	37 416,44	20 734,19
Отопление		535 598,94	254 736,20	535 598,94	280 862,74
Сод.обсл.жилья		226 246,58	136 922,08	240 458,90	103 536,82
ХВС		44 170,28	20 663,27	44 170,28	23 507,01
Э/э		155 494,56	63 349,26	155 494,56	92 145,30
ИТОГО	0,00	1 210 774,32	594 291,31	1 224 986,64	630 695,33

Содержание и ремонт жилфонда		240 458,30
	31.07.2013	39 012,86
Абонентское обслуживание		752,16
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3 986,45
АУП		740,96
Вывоз и утилизация ТБО		4 212,10
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 579,54
Паспортно-визовая служба		676,94
Техническое обслуживание газового оборудования		1 128,24
Уборка мест общего пользования		1 275,00
Участок ремонтно-строительных работ		3 068,73
13017 кв.44-течь крыши ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонт кровли внесен в план работ на 2014г.		
14210 сделать ограждение у 1 под-да (передвинуть бетонный блок и закрепить его) ВЫПОЛНЕНИЕ: бетонного блока нет в наличии, ограждение включено в план работ на 2014г.		
Участок санитарно-технических работ		8 406,29
13051 кв.65-топят сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: течь унитаза в кв-ре, закрыли вентиль на бачок в кв-ре 73		
13072 кв-17 Течь воды в ванной. Жильцы дома до 10:00. ВЫПОЛНЕНИЕ: бежит унитаз, передали в платный отдел		
13116 кв.65- течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.		
13146 кв 17 топят квартиру канализацией-1 этаж (заявка от 11.07.2013) ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили стояк канализации через ревизию		
13156 кв 17 топят квартиру канализацией (Доступ на 12.07.2013 на 21.00) ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,утечек не обнаружено,канализация в подвале исправна		
13424 кв. 17 нет ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: На момент обследования ГВС есть		
Участок уборки территории и мусоропроводов		11 230,83
13486 5й подвал - уборка подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок электротехнических работ		1 955,62
	31.08.2013	36 007,26
Абонентское обслуживание		789,77
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 707,78
АУП		564,12

Вывоз и утилизация ТБО		4 212,10
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 241,06
Материалы Благоустройство территории		307,17
Материалы Сантехника		200,79
Паспортно-визовая служба		676,94
Техническое обслуживание газового оборудования		1 128,24
Уборка мест общего пользования		1 275,00
Участок ремонтно-строительных работ		2 094,56
Участок санитарно-технических работ		8 932,93
14331 кв-7 Нет никакой воды. Передала на АС ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли стояки ХВС,ГВС		
14516 кв.79-топит сверху кв.82 ВЫПОЛНЕНИЕ: зачеканили тройник ф110,течь устранили		
15227 кв 73(5подъезд), после дождя с потолка бежит вода ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонт кровли внесен в план работ на 2014г.		
Участок уборки территории и мусоропроводов		10 259,66
Участок электротехнических работ		1 617,14
14496 кв 58 отсутствует освещение частично в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: включил А.В, освещение восстановил		
15815 кв-17 Нет света на л/кл на 1 этаже, просят посмотреть на всех этажах. ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена л/н-3шт.		
	30.09.2013	34 040,01
Абонентское обслуживание		864,98
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 557,34
АУП		676,94
Вывоз и утилизация ТБО		4 212,10
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 617,14
Материалы Благоустройство территории		700,28
Паспортно-визовая служба		676,94
Техническое обслуживание газового оборудования		2 256,48
Уборка мест общего пользования		1 275,00
Участок ремонтно-строительных работ		2 501,50
16055 кв.83-межпанельные швы ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонт м/п швов внесен в план работ на 2014г.		
18029 кв.43- течь с крыши, бежит по счетчику ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонт кровли внесен в план работ на 2014г.		
Участок санитарно-технических работ		7 059,88
17476 8 течь полотенцесушителя в ванной (отопление) ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли стояк отопления, устраняют сами		
17587 Кв.57,11,12,32,41,38,76,23,6,17,79. Нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления		
Участок уборки территории и мусоропроводов		7 911,46
Участок электротехнических работ		1 729,97
15851 кв 3 запах горелой проводки в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: выгорел пакетный выключатель, схему эл. снабжения восстановил		
16482 кв.2-восстановить освещение на 1 эт., постоянно перегорают лампочки ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял л/н-1шт.		
17875 14 запах горелой проводки на л/клетке ВЫПОЛНЕНИЕ: Выгорел П.В. на кв-5. Восстановил.		

31.10.2013 48 352,18

Абонентское обслуживание	1 278,67
Аварийно-диспетчерское обслуживание	2 482,13
АУП	827,38
Вывоз и утилизация ТБО	4 212,10
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1 090,63
Материалы Благоустройство территории	927,68
Материалы Ремонтно-строит участок	1 331,54
Материалы Сантехника	5 213,31
Паспортно-визовая служба	676,94
Уборка мест общего пользования	1 275,00
Участок ремонтно-строительных работ	3 527,43
19425 кв.79- забить подвальные окна ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено	
Участок санитарно-технических работ	12 570,50
18929 кв.76,9,5,23,38 -нет отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления	
19445 кв 57 нет Р на ХВС и ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
19451 кв 57 нет отопления в ванной,туалете и в 1-ой комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
19556 4 подв.- течь ХВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на ХВС ф76	
19621 кв-75,25,81 Нет ГВС , в кране пусто. ВЫПОЛНЕНИЕ: Работают СТК	
19813 кв.32-нет отопления в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
19858 кв.76,79,82,85,88- нет отопления в комнатах, кв.6-нет отопления в ванной, кв.1-нет в комнате по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления по кв.1, поставили перемычку в кв.89, запустили стояк отопления	
20468 6 отсутствует отопление в ванной, кухня ВЫПОЛНЕНИЕ: работают теплосети	
20585 кв.14- нет отопления в комнатах, кв.6-нет отопления в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояк отопления по кв.6 и 14, поставили шаровый кран на спускник	
20697 кв.57,6 Нет отопления в ванной, комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
20965 кв 31 нет отопления в комнате и в ванной комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления, на вводе-5,8, обратка-5,8	
21017 кв.14-нет отопления в комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, нет перепада давления	
21311 кв.14-нет отопления в комнатах по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, нет перепада давления	
21403 кв 63 топит подвал КНЗ передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию	
21569 кв.14-нет отопления в комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	

21745 кв-75 Топит сверху в комнате и на кухне. Передала на АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: топит кв.78, перекрыли ХВС и ГВС, отопление по стояку, в кв.78 нет дома		
21758 кв.75перекрыли стояки ХВС и ГВС, отопление по стояку, топит кв.78 ВЫПОЛНЕНИЕ: работы платного отдела		
Участок уборки территории и мусоропроводов		10 870,43
19427 кв.79- почистить подвал от мусора ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
20925 кв.58-течь с кровли ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт, включено в план работ на 2014г.		
21445 кв.63-почистить подвал после затопления КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: убрали КНЗ и мусор из подвала		
Участок электротехнических работ		2 068,44
19493 кв.21-не работает выключатель в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: Заявка платная. Жильцу сообщили.		
20373 Провести ППР дома и ревизию ВРУ ВЫПОЛНЕНИЕ: Провели ППР дома и ревизию ВРУ.Использовали материал: провод-3м,сжимы-2шт, л/н-2шт.,ПП-1шт,держатель для ПП-3шт.		
21693 Кв 48 перенести выключатель на л/к из щитка, на стену ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
	30.11.2013	38 269,13
Абонентское обслуживание		902,59
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 933,42
АУП		752,16
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2 030,83
Паспортно-визовая служба		676,94
Уборка мест общего пользования		1 275,00
Участок ремонтно-строительных работ		7 843,85
Участок санитарно-технических работ		10 318,77
21876 кв 41 топит сверху, в верхней квартире жилец сейчас дома ВЫПОЛНЕНИЕ: топит кв.44 с крыши		
21904 кв-72 Нет отопления в ванной, в квартире батареи чуть теплые ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки отопления в работе, нет перепада давления на элеваторном узле		
21994 кв.6- нет отопления в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада на элеваторном узле, слабый теплофидат		
22747 кв 72 нет отопления в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
23320 кв.6-нет отопления в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки отопления в работе, нет перепада давления: подача-5,8, обратка-5,7		
23321 кв.14-чуть теплые батареи в комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки отопления в работе, нет перепада давления: подача-5,8, обратка-5,7		
23549 кв.5,6 -нет отопления в м. комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в работе, слабая температура теплофиката		
23676 кв.6- чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт, температурный режим соответствует нормативу, 21,4-24,2 град., отопительные приборы в рабочем состоянии		
Участок уборки территории и мусоропроводов		8 903,01
Участок электротехнических работ		2 632,56

22352 Кв.8. Нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Короткое замыкание в щитке-восстановил
 22808 кв 2 восстановить освещение на входе в 1-ый подъезд ВЫПОЛНЕНИЕ: Восстановил освещение
 22971 кв 39 во всей квартире нет освещения ВЫПОЛНЕНИЕ: устранил обрыв "Ф" провода
 23115 кв 17 нет освещения на л/к на 1 этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 1 лампу накаливания

31.12.2013 44 776,86

Абонентское обслуживание 3 836,01
АУП 714,55
Вывоз и утилизация ТБО 4 212,10
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 2 068,44
Материалы Благоустройство территории 242,39
Материалы Сантехника 796,50
Паспортно-визовая служба 676,94
Техническое обслуживание газового оборудования 1 128,24
Уборка мест общего пользования 1 275,00
Участок ремонтно-строительных работ 8 523,16
Участок санитарно-технических работ 9 509,50

24210 кв.14-чуть теплые батареи в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

24371 кв.5.14-нет отопления в м. комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, нужен доступ в кв.11,12

24529 Кв.2,6,8. Горячая вода идет с перебоями(проверить на переток) 08.12.13 в 8:30 кв 2 горячая вода поступает норме ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования перетока не обнаружено

25265 кв.14-чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: заужение диаметра трубы, выдано предписание

25617 кв 2,6 ГВС идет холодное ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования ГВС в норме, ГВС идет с перебоями в вечернее время и выходные дни

25824 кв 30 из горячего крана идет грязная вода (передала в СТК, ЦТП№23 не отключали) ВЫПОЛНЕНИЕ: работы теплосетей

Участок уборки территории и мусоропроводов 9 612,77
Участок электротехнических работ 2 181,26

24551 кв 21 запах горелой проводки в Щ.О ВЫПОЛНЕНИЕ: сгорел пакетный выключатель , соединил на прямую

25157 кв 17 нет света на л/к на 1 и 3 этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменил 3 л/н

25813 кв.76-нет освещения в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение в квартире есть

25818 отсутствует освещение в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: в квартире 76 освещение есть, смотрите заявку № 25813

25912 кв.19-нет освещения в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: включил А.В. в ВРУ, в подвале заменил 4 лампы накаливания