

## Вайнера 35

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Итого
ГВС		79 875,04	59 025,98	79 875,04	20 849,06
Водоотв.		15 433,57	13 566,11	15 433,57	1 867,46
Отопление		257 264,08	186 813,49	257 264,08	70 450,59
Сод.обсл.жилья		134 416,86	106 470,57	138 387,27	31 916,70
ХВС		18 918,81	15 941,61	18 918,81	2 977,20
Э/э		74 831,87	58 416,47	74 831,87	16 415,40
Процент по рассрочке		1 917,70	960,45	1 917,70	957,25
Установка ОДПУ		4 651,15	2 457,03	4 651,15	2 194,12
<b>ИТОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>587 309,08</b>	<b>443 651,71</b>	<b>591 279,49</b>	<b>147 627,78</b>

Содержание и ремонт жилфонда 138 387,27

31.07.2013 25 952,17

Абонентское обслуживание 414,68

Аварийно-диспетчерское обслуживание 2 197,80

АУП 597,79

Вывоз и утилизация ТБО 2 322,21

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 870,83

Материалы Сантехника 3 971,79

Паспортно-визовая служба 373,21

Техническое обслуживание газового оборудования 622,02

Уборка мест общего пользования 985,50

Участок ремонтно-строительных работ 1 691,85

Участок санитарно-технических работ 4 634,55

12559 кв.40-не поступает вода в туалет ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили подводку к бачку

13311 кв.2-нет ХВС, в кране пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили разводку ХВС в кв-ре

13611 кв-6,23 ГВС не соотв норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: работы СТК

Участок уборки территории и мусоропроводов 6 191,77

Участок электротехнических работ 1 078,17

31.08.2013 20 656,37

Абонентское обслуживание 435,41

Аварийно-диспетчерское обслуживание 1 492,85

АУП 311,01

Вывоз и утилизация ТБО 2 322,21

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 684,22

Материалы Благоустройство территории 169,35

Материалы Сантехника 633,02

Паспортно-визовая служба 373,21

Техническое обслуживание газового оборудования 622,02

Уборка мест общего пользования 985,50

Участок ремонтно-строительных работ 1 154,77

Участок санитарно-технических работ 4 924,89

14342 магазин "Разливное пиво" топит КНЗ передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ:

устранили сами

Участок уборки территории и мусоропроводов 5 656,35

15338 кв.23-убрать строительный мусор в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>891,56</b>
15579 3 подвал- сделать освещение в техподвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Восстановили освещение в подвале, перебрали схему подключения, заменили предохранители в ВРУ, установили выключатель, патрон		
	30.09.2013	19 528,40
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>476,88</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>1 409,91</b>
<b>АУП</b>		<b>373,21</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2 322,21</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>891,56</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>		<b>386,08</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>478,94</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>		<b>373,21</b>
<b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>		<b>1 244,04</b>
<b>Уборка мест общего пользования</b>		<b>985,50</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>1 379,12</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>3 892,25</b>
16236 кв 35 топит подвал ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.		
16807 кв.40-нет ГВС по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: работы СТК		
17099 кв 24 течь стояка ХВС в квартире передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: жильцы устранили течь самостоятельно		
17956 кв.56,18,38,39,40 - нет отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>4 361,73</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>953,76</b>
16178 кв 27 нет освещения в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: сгорел предохранитель ИПН63А в ВРУ ,заменял предохранитель		
17079 18 запах горелой проводки в Щ.О. ВЫПОЛНЕНИЕ: устранил К.З.в подъезде Щ.О.		
	31.10.2013	25 204,61
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>704,96</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>1 368,44</b>
<b>АУП</b>		<b>456,15</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2 322,21</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>601,29</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>		<b>511,44</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>734,11</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>1 138,77</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>		<b>373,21</b>
<b>Уборка мест общего пользования</b>		<b>985,50</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>1 944,74</b>
21674 кв.12-трещина между стыками плит, топит кухню ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт		
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>6 930,35</b>
19109 кв.27- течь батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: течь сгона ф20 на батарее, в платный отдел		

19535 кв-27 Течь сгона на батарее. Передано на АС ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования утечек не обнаружено		
19543 м-н "Пятерочка"-запах КНЗ из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят центральные колодцы, передано в водоканал		
19794 кв.27-поменять сгон на трубе отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: работа платного отдела		
20601 23 отсутствует отопление в ванной, в туалете, на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
20644 кв.37-нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
21058 кв.37,40,35- нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>5 993,07</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1 140,37</b>
21565 демонтаж старых светильников ,установка новых во всех подъездах ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели демонтаж старых светильников, установили новые в 1 подъезде		
	30.11.2013	21 454,24
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>497,62</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>1 617,25</b>
<b>АУП</b>		<b>414,68</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>1 119,64</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>73,17</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>		<b>373,21</b>
<b>Уборка мест общего пользования</b>		<b>985,50</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>4 324,46</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>5 688,93</b>
22304 кв 37 из крана ГВС бежит ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования заявителя и жильцов по стояку нет дома		
22696 кв 17 капельная течь с лампочки ВЫПОЛНЕНИЕ: разовое затопление из кв. 19		
<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>4 908,40</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1 451,38</b>
	31.12.2013	25 591,48
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>2 114,87</b>
<b>АУП</b>		<b>393,95</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2 322,21</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>1 140,37</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>		<b>133,64</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>1 061,69</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>		<b>373,21</b>
<b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>		<b>622,02</b>
<b>Уборка мест общего пользования</b>		<b>985,50</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>4 698,98</b>
26016 кв.12-ремонт кровли ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонт кровли внесен в план работ на 2014г.		
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>5 242,77</b>
24303 кв.15-нет отопления на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		

24707 кв.13-нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработал стояки отопления

25306 кв.15-нет отопления в комнате, кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

25392 кв.1-течь п/ сушителя ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили трубу ф20 на п/ сушителе

25557 магазин "Пятерочка" нет отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

**Участок уборки территории и мусоропроводов**

**5 299,70**

**Участок электротехнических работ**

**1 202,57**

24084 Провести ППР дома и ревизию ВРУ ВЫПОЛНЕНИЕ: Провели ППР дома и ревизию ВРУ