

Строителей 17

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Пр.Пост*
ГВС	18 509,86	185 248,86	195 510,15	185 248,86	
Водоотв.	5 441,85	48 764,87	52 176,31	48 764,87	
ГВС подача	3 868,63	39 375,71	40 788,45	39 375,71	
Отопление	74 576,42	912 815,84	933 136,17	912 815,84	
Сод.обсл.жилья	64 989,79	372 155,25	425 299,25	386 550,01	44270,68
ХВС	6 090,69	59 257,44	62 945,79	59 257,44	
Э/э	15 318,53	216 354,63	218 487,71	216 354,63	
ИТОГО	188 795,77	1 833 972,60	1 928 343,83	1 848 367,36	

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Содержание и ремонт жилфонда	386 550,01
31.01.2013	32 464,62
Абонентское обслуживание	1 432,06
Аварийно-диспетчерское обслуживание	5 313,58
АУП	529,35
Вывоз и утилизация ТБО	3 614,46
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	782,70
Материалы Сантехника	64,54
Паспортно-визовая служба	580,90
Техническое обслуживание газового оборудования	968,16
Участок ремонтно-строительных работ	711,31
Участок санитарно-технических работ	8 549,36
108 кв 24 остыли батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили стояк на утечку	
1448 кв 18 чуть теплые батареи в квартире тел 9068053919 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
1492 кв 18 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
1601 кв 40,46(9058014386) запах канализации из подвала тел 228323 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию	
1939 1 подвал течь канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию	
1975 Кв.40. Нет отопления в б/комнате и на кухне. Передано в АС повтор 24,01,13 кв 40,10,1,24 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
2065 кв 40;39;17,1,24,20,10 нет отопления б/комнате и на кухне повтор 25,01,13 кв 40,17,1,24,10,30,37,31 ВЫПОЛНЕНИЕ: перебрали 1 э/узел,заменяли вентиль ф 15,обработали стояки отопления	
2111 кв 35 горячая не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонтные работы участка	
2131 кв-24 снова остыли батареи ВЫПОЛНЕНИЕ:	
2163 кв-45,24,17,39,(243877)40 (в б комнате и на кухне 240890) Остывают батареи снова Передала на АС ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки	
2172 кв-18,кв 60(664316).кв4,1 нет отопления в б. комнате и на кухне, передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили на учечку	
2189 Кв.1,4,7,31,39. Нет отопления в комнате и кухне. Передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления,настройка э/узла,регулировка бойлера	

2205 Кв.60. нет отопления на кухне, в комнате. Передано в АС. Повтор в 21:10 кв-4
ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления,настройка э/узла,регулировка бойлера

2231 кв 20 нет отопления батареи остывают передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ:
регулировка э/узла

2248 кв 1,25,60,20,4,5,9,10 чуть теплые батареи в квартире, тел 963-048-93-81 кв 19 (247736) повтор 29,01,13 кв 20,1,25,4(24-78-61),52,30 ВЫПОЛНЕНИЕ: перебрали 1 э/узел,заменяли вентиль ф 15,обработали стояки отопления

2370 переборка э/узла,увеличение ф сопла ВЫПОЛНЕНИЕ: перебрали 2 э/узел,заменяли вентиль ф 15,обработали стояки отопления

2377 кв 30 гул по стоякам отопления тел 908-908-08-38 ВЫПОЛНЕНИЕ: остановка 4 э/узлов,врезка циркуляционного насоса на отопление(обратка),использовали насос,1 м трубы на отопления ф 32,2 резьбы ф 32,включили 4 э/узла,включение насоса,обработка стояков отопления

2401 кв 18 нет отопления в зале, м. комнате кв-31,24,4,25,5,60(66-43-16)Повтор в 17:25,кв-45 на кухне и б. комнате,39 ,58 ,40 Передала на АС в 18:40 кв 52 (246426) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

2417 3,4 подвал течь канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: чистка канализации рояльной проволкой ,засор устранен,чеканка канализации

2458 кв 24 чуть теплые батареи в квартире тел 902-442-37-44,кв 39,18,37,40,31 ВЫПОЛНЕНИЕ: остановка 4 э/узлов,врезка циркуляционного насоса на отопление(обратка),использовали насос,1 м трубы на отопления ф 32,2 резьбы ф 32,включили 4 э/узла,включение насоса,обработка стояков отопления

2475 кв 35 нет воды ВЫПОЛНЕНИЕ: отключение водоканала

2551 кв-53 Чуть теплые батареи. Нет ГВС,кв-40(240890) , 60,45,24,18,31,19
ВЫПОЛНЕНИЕ: остановка 4 э/узлов,врезка циркуляционного насоса на отопление(обратка),использовали насос,1 м трубы на отопления ф 32,2 резьбы ф 32,включили 4 э/узла,включение насоса,обработка стояков отопления

2568 врезка циркуляционного насоса на отопление(обратка),сварка
ВЫПОЛНЕНИЕ: врезка циркуляционного насоса на отопление(обратка),использовали насос,1 м трубы на отопления ф 32,2 резьбы ф 32
2569 закрытие э/узлов № 1,2 ВЫПОЛНЕНИЕ: остановка 4 э/узлов

2570 включение циркуляционного насоса ВЫПОЛНЕНИЕ: включили 4 э/узла,включение насоса,обработка стояков отопления

332 кв 30 чуть теплые батареи в квартире тел 9089080838 ВЫПОЛНЕНИЕ:
обработали стояки отопления

348 кв 46 запах канализации из подвала тел тел 9058014386 ВЫПОЛНЕНИЕ:
прочистили канализацию

35 Кв.18,24,30. Нет отопления в 2 комнатах. Передано в АС повтор 3.01.передала в АС
ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

420 кв 60 нет Р на г/воде ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,давление по стояку функционирует

504 кв 60 запах канализации в подъезде тел 9618838702 ВЫПОЛНЕНИЕ:

прочистили канализацию

56 кв-24 нет отопления на кухне и в комнате/ Передала на АС. передала в Ас 04.01.

ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

563 кв 49;53 топит подвал канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию

782 кв 52 чуть теплые батареи в комнате,кухне тел 246426 повтор 15,01,13 кв

58(279568) повтор 16,01,13 кв 41(249656) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки

отопления

Участок уборки территории и мусоропроводов

8 655,58

778 кв 60 обработать подвал после затопления канализации тел 9022552222

СРОЧНО ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали подвал

Участок электротехнических работ

1 262,62

2589 подключить насос ВЫПОЛНЕНИЕ: провели питание в э/наосу

28.02.2013

38 244,38

Абонентское обслуживание

1 353,87

Аварийно-диспетчерское обслуживание

5 148,79

АУП

823,99

Вывоз и утилизация ТБО

3 614,46

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

1 836,87

Материалы Сантехника

764,07

Материалы Электрика

681,15

Паспортно-визовая служба

580,90

Техническое обслуживание газового оборудования

968,16

Участок ремонтно-строительных работ

1 035,51

Участок санитарно-технических работ

8 973,92

2666 убрать бойлер с утечки ВЫПОЛНЕНИЕ: убрали бойлер с утечки

2668 кв 52 чуть теплые батареи тел 24-64-52 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки

отопления

2801 кв 52 нет отопления в квартире тел 24-64-26 квартиросъемщик просить подойти

в квартиру,обследовать батареи дома с 13.00 до 17.00 ВЫПОЛНЕНИЕ:

обследовали,произвели замеры, в кв 23С,стояки отопления в рабочем

состоянии,возможен засор регулятора на радиаторе отопления

2840 кв 43 топит с ливневой канализации тел 953-039-90-91 ВЫПОЛНЕНИЕ:

отбили лед с ливневой канализации на чердаке

3258 подвал течь 2 задвижек ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили задвижку ф 50 на

отопление,обработали стояки отопления

3362 кв 40 горячая вода не соответствует норме тел 22-83-23,кв 46(24-77-93)

ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера

3537 Горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу

бойлера

3649 кв 40 горячая вода не соответствует норме 32оС повтор от 16.02.13

ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера

3901 кв 52 чуть теплые батареи в квартире тел 246426 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали

стояки отопления

4222 1 подвал течь канализации тел 9506455778 Татьяна Яковлевна

ВЫПОЛНЕНИЕ: открыта ревизия канализации

4223 1 подвал течь задвижек в подвале тел 9506455778 Татьяна Яковлевна ВЫПОЛНЕНИЕ: течь задвижек на 2 элеваторе,течь сальников	
4246 1 подвал открыта ревизия канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали течь не обнаружили	
4247 1 подвал течь задвижек на 2 элеваторе на транзитном трубопроводе ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили задвижку ф 50 на отопление,обработали стояки отопления	
4264 кв 40 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера	
4481 кв 40 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера	
4486 замена задвижки на э/узле ф 50 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили задвижку ф 50 на отопление,обработали стояки отопления	
4499 кв 35 чуть теплые батареи в кухне тел 243267 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили задвижку ф 50 на отопление,обработали стояки отопления	
4619 регулировка насоса на обратке теплофикаата ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали насос	
4675 кв 40,31,37(9126320181) нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: РЕГУЛИРОВКА БОЙЛЕРА,РЕГУЛИРОВКА ОТОПЛЕНИЯ	
4684 кв 40 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера,регулировка ГВС	
Участок уборки территории и мусоропроводов	11 105,12
2921 кв 53 нет уборки в подъезде тел 66-61-10 ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена сухая уборка	
3933 кв 20 нет уборки в подъезде тел 240265(нет уборки январь,февраль(влажная),если уборка и проводится,то очень некачественно) ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена влажная уборка	
Участок электротехнических работ	1 357,57
	31.03.2013
	34 297,90
Абонентское обслуживание	1 358,87
Аварийно-диспетчерское обслуживание	4 754,84
АУП	790,53
Вывоз и утилизация ТБО	3 614,46
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1 887,11
Материалы Электрика	403,60
Паспортно-визовая служба	580,90
Техническое обслуживание газового оборудования	968,16
Участок ремонтно-строительных работ	1 016,09
Участок санитарно-технических работ	7 837,65
5043 1 подвал течь задвижки и 2 кранов в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: течь задвижки ф 150 на транзитной трубе хоз/питьевой воды ,сальник набить невозможно,сломана проушина под шпильку сальника,собственность Водоканала	
5168 замена задвижки на э/узле ф 50 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили задвижку на элеваторе ф 50	
5198 1 подвал замена кранов ф 25 на 2 стояках ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили 2 сборки на ГВС,требуется замена трубы на ГВС ф 57 3 метра	
5207 кв 35 нет ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ УЧАСТКА	

5270 Кв.40. Нет горячей воды-бежит холодная.Повтор от 08.03.2013.Передала на АС. отрегулировали теплофикат на бойлере 07,.03.2013 ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли обратку на ГВС

5289 Кв.31. течь воды в подвале. Передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы ГВС ф 57 4 метра с переходом на ф 89,течь устранили

5404 кв 35 нет никакой воды ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонтные работы участка

5407 1 подвал сварка трубы ГВС ф 57 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы ГВС ф 57 4 метра с переходом на ф 89,течь устранили

5453 кв 18 нет отопления в кухне,зале тел 9068053919 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки оопления

5462 кв-40 ,18, 31(9826545807)х/б в квартире. Передала на АС На обратке на отоплении 25град, на ГВС снизилось до 42 град.(в 22:00)Передали в СТК. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления,обратка на транзите отопления Т 25С,передано СТК

5480 кв 40,31(9826477573),18 нет отопления в кухне,зале тел 922-227-79-33 ВЫПОЛНЕНИЕ: подача теплофиката Т70С,обратка Т40С,насос включен на максимум,подача ГВС Т58С,обратка Т44С,передано Климовой

5547 Кв.40,26,18 Нет отопления в комнате и на кухне повтор 13,02,13 кв 40(9049859263),31,37(248689) повтор от 13.03. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления,теплофикат и давление обратки не соответствуют норме

5662 обследование подвала на утечки с представителями СТК ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,утечек не обнаружено

5899 отключить насос ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос на ГВС

5958 подключить насос ВЫПОЛНЕНИЕ: подключили циркуляционный насос на ГВС

6258 обследование подвала на утечки с представителями СТК ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,утечек не обнаружено

6395 кв 32 течь стояка ГВС тел 240334 ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется сварка стояка

6433 кв 32 течь стояка ГВС,нужна сварка тел 240334 ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ на трубе ГВС,заменяли врезку на трубе ф 15,длина 300 мм

6471 отключить,подключить насос ВЫПОЛНЕНИЕ: подключили,отключили насос на ГВС

6501 кв-40 Нет никакой воды. Передала на АС ВЫПОЛНЕНИЕ: включили насосы

Участок уборки территории и мусоропроводов **9 865,78**

5054 кв 35 нет уборки в подъезде 15 дней тел 243267 ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена влажная уборка

5385 кв 20 несвоевременно и некачественно проводится уборка подъезда тел 240265 ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена сухая уборка

Участок электротехнических работ **1 219,91**

30.04.2013 32 210,18

Абонентское обслуживание **871,34**

Аварийно-диспетчерское обслуживание **4 066,27**

АУП **815,20**

Вывоз и утилизация ТБО **3 614,46**

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1 588,71
Материалы Благоустройство территории	398,08
Материалы Электрика	430,92
Паспортно-визовая служба	580,90
Техническое обслуживание газового оборудования	968,16
Участок ремонтно-строительных работ	838,33
Участок санитарно-технических работ	7 025,63
7214 кв 38 течь п/сушителя дома после 17.00 ВЫПОЛНЕНИЕ: нужна сварка п/сушителя на 03.04.2013	
7269 кв 38 требуется сварка п/сушителя ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ на стояке ГВС ф 32,течь устранили	
7770 кв 41 холодные батареи в м. комнате тел 249656 повтор 10,04,13 кв 15,7 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
8215 кв 52 холодные батареи в квартире тел 246426 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления(параметры теплофикаата не соответствуют норме)	
8956 1 подвал течь задвижки ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили болты сальника на задвижке ГВС,течь устранили	
9062 срезать стойки для сушки белья во дворе дома ВЫПОЛНЕНИЕ: демонтировали конструкцию для сушки белья	
Участок уборки территории и мусоропроводов	9 334,04
Участок электротехнических работ	1 678,14
	31.05.2013
	28 035,80
Абонентское обслуживание	516,35
Аварийно-диспетчерское обслуживание	2 936,75
АУП	861,23
Вывоз и утилизация ТБО	3 614,46
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1 120,81
Материалы Электрика	602,65
Паспортно-визовая служба	580,90
Текущий ремонт и обслуживание МКД	162,28
Техническое обслуживание газового оборудования	968,16
Участок ремонтно-строительных работ	828,96
Участок санитарно-технических работ	6 272,08
10477 течь стояка ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: свищ на стояке ХВС,требуется сварка,отключили стояк ХВС	
10514 заварить свищ на стояке ХВС,отключен стояк ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,сварка стояка ХВС не требуется,поставили хомут ф 32 на трубу ХВС,течь устранили	
10915 Отключить насосы.Работы Водоканала. ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили насос	
10920 Напротив 3 подъезда демонтировать сушилку д/белья. ВЫПОЛНЕНИЕ: демонтировали конструкцию для сушки белья	
10937 Включить насосы. ВЫПОЛНЕНИЕ: Включили циркул. насос на ГВС	
10958 Изготовление сборок на стояки отопления, ХВС и ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: Выполнено 29.05.Затрачено 10м трубы -20.	
9429 закрыть э/узлы ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли э/узлы	
Участок уборки территории и мусоропроводов	8 473,92
Участок электротехнических работ	1 097,25

10759 Провести ППР дома. ВЫПОЛНЕНИЕ: Провели ППР дома и ревизию ВРУ. Устранили подгорание проводов в що 27.05	30.06.2013	28 426,48
Абонентское обслуживание		451,81
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 904,48
АУП		765,54
Вывоз и утилизация ТБО		3 614,46
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 232,96
Материалы Благоустройство территории		129,09
Материалы Сантехника		161,36
Материалы Электрика		225,90
Паспортно-визовая служба		580,90
Техническое обслуживание газового оборудования		968,16
Участок ремонтно-строительных работ		638,74
11978 демонтировать цветник на балконе(аварийное состояние) ВЫПОЛНЕНИЕ: демонтировали цветник		
Участок санитарно-технических работ		5 533,84
11248 демонтировать металлическую конструкцию для выбивания ковров во дворе дома ВЫПОЛНЕНИЕ: демонтировали мет. конструкцию во дворе дома		
11249 отремонтировать металлическую конструкцию для выбивания ковров во дворе дома,сварка ВЫПОЛНЕНИЕ: смонтировали конструкцию для выбивания ковров,сварка		
11517 течь канализации в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации		
11567 нет давления на ХВС,ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется чистка разводки в квартире,заявка платная		
11641 кв-44 ГВС идет холодная ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера		
Участок уборки территории и мусоропроводов		9 541,10
11554 обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали подвал после затопления канализацией,убрали бытовой мусор		
Участок электротехнических работ		1 678,14
11230 нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонтные работы Горсеть до 16.00	31.07.2013	30 941,62
Абонентское обслуживание		645,44
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3 420,83
АУП		813,38
Вывоз и утилизация ТБО		3 614,46
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 355,42
Паспортно-визовая служба		580,90
Техническое обслуживание газового оборудования		968,16
Участок ремонтно-строительных работ		682,35
12599 демонтировать железный стол напротив подъезда № 3 ВЫПОЛНЕНИЕ: демонтировали железный стол		
13664 кв 28 топит с кровли ВЫПОЛНЕНИЕ: Постелили бикрост на крыше. Материал: бикрост 8 п/н, бит. мастика.		
Участок санитарно-технических работ		7 299,96

Участок уборки территории и мусоропроводов		9 882,58
12673 скосить траву на придомовой территории ВЫПОЛНЕНИЕ: произведено опаливание травы на придомовой территории		
Участок электротехнических работ		1 678,14
	31.08.2013	29 725,98
Абонентское обслуживание		677,71
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 323,58
АУП		717,69
Вывоз и утилизация ТБО		3 614,46
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 064,98
Материалы Благоустройство территории		1 473,77
Материалы Ремонтно-строит участок		1 418,54
Материалы Сантехника		47,00
Материалы Электрика		1 051,62
Паспортно-визовая служба		580,90
Техническое обслуживание газового оборудования		968,16
Участок ремонтно-строительных работ		657,29
Участок санитарно-технических работ		4 655,77
14563 кв-2 Засор КНЗ в туалете.Передала на АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили общий стояк КНЗ в подвале.		
15345 1 подвал. Течь канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистил КНЗ, КНЗ в работе		
15417 Изготовление сборок -20,25 на ремонт дома. ВЫПОЛНЕНИЕ: Изготовление сборок -20,25 на ремонт дома ГВС и ХВС.		
Участок уборки территории и мусоропроводов		9 086,81
14568 обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали подвал после затопления канализацией,убрали бытовой мусор		
Участок электротехнических работ		1 387,70
15591 кв-2 Нет света в квартире. Отключается каждые 15мин. ВЫПОЛНЕНИЕ: Сгорел пакетник соединил на прямую.		
15611 Восстановить освещение в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: нужны электромонтажные работы		
	30.09.2013	27 086,33
Абонентское обслуживание		742,26
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 194,50
АУП		580,90
Вывоз и утилизация ТБО		3 614,46
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 387,70
Материалы Благоустройство территории		310,48
Материалы Сантехника		223,69
Паспортно-визовая служба		580,90
Техническое обслуживание газового оборудования		1 936,32
Участок ремонтно-строительных работ		669,56
Участок санитарно-технических работ		4 916,13
15866 кв-1 Течь стояка КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале. Установили заглушку на резинию.		
16678 53 горячая вода не соответствует норме (передала в СТК) ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК		
16749 кв 1 течь ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: 3 свища на трубе отопления ф 89 на подаче теплофиката после задвижки,требуется сварка		

16912 1 подвал изготовление хомута ф 89 на трубу отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовили хомут ф 89-1 шт.,подготовка к замене трубы отопления ф 89-3 м.,
 17116 кв 40 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера,подача ГВС Т-60С
 17154 кв 40,2,35(243267) ГВС не соответствует норме повтор 24.09.2013 кв 40,12 повтор 25.09.2013 кв 12 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера,подача ГВС Т-60С
 17270 запуск системы отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли э/узлы,запустили систему отопления
 17348 кв 40 гвс не соответствует норме повтор 25.09.2013 кв 40,1 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера,подача ГВС Т-60С

17499 кв 9 ,53 нет отопления в квартире повтор 26.09.2013 кв 12,9,6,кв 40-нет в мал. комнате, кв 22(667960) повтор 27.09.2013 кв 12,кв-40,59(240279) повтор 30.9.2013 кв 5,10,40,59,12 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработал стояки отопления
 17741 кв 35 нет ГВС,отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонтные работы СТК
 17802 кв-40, 53 ГВС не соотв норме(28град) ПОВТОР 30.09.2013 КВ 40,12,01(9630489381),53 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировал работу бойлера,выход ГВС на дом Т60С
 18131 кв 53 нет отопления в квартире повтор 01.10.2013 кв 12(9086362283) повтор 02.10.2013 кв 12 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработал стояки отопления

Участок уборки территории и мусоропроводов

8 444,92

Участок электротехнических работ

1 484,51

15949 Восстановить освещение в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена л/-4шт.
 16420 Кв.46. Нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: отгорела фаза в щитке,освещение восстановил
 16992 восстановить освещение у входа во 2-й подъезд. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.
 17153 кв 40 нет освещения на 4 этаже л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил лампу накаливания

31.10.2013

41 308,68

Абонентское обслуживание

1 097,25

Аварийно-диспетчерское обслуживание

2 129,95

АУП

709,98

Вывоз и утилизация ТБО

3 614,46

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

935,89

Материалы Ремонтно-строит участок

5 982,10

Материалы Сантехника

6 393,73

Паспортно-визовая служба

580,90

Участок ремонтно-строительных работ

1 370,11

18726 кв 35 отремонтировать шарнир на тамбурной двери повтор 18.10.2013 кв 35
 ВЫПОЛНЕНИЕ: отремонтировал шарнир на тамбурной двери
 21330 кв 35 отремонтировать тамбурную дверь(не закрывается) ВЫПОЛНЕНИЕ:
 Произвели ремонт тамбурной двери, установили новый доводчик , использовали саморезы-5шт.

Участок санитарно-технических работ

7 147,92

18444 кв 60 запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации

18527 кв 12 нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, заменили кран шар. ф 15 на стояке отопления
 18769 кв 53 ,60, нет отопления на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировал работу бойлера, обработали стояки отопления
 19167 кв 19 запах канализации из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации

19280 кв 18 ,40 нет отопления в кухне и б. комнате ГВС низкой Т 34Со повтор 08.10.2013 кв 12,60,18,1,53,40 повтор 09.10.2013 кв 52(246426),35,12
 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировал работу бойлера, обработали стояки отопления

19524 кв-24 нет отопления в б.комнате и на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

19814 Строителей 19-кв 53 чуть теплая батарея в квартире на кухне повтор 14.10.2013 кв 15 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

20714 кв 40 температура ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировал работу бойлера

21001 кв 53 чуть теплые батареи в кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

21326 КВ 4 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

21341 включить насос отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: включил насос на теплофикате

21398 кв 60 нет отопления в 2х комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

21475 кв 40 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера

21548 кв 40 температура ГВС не соответствует норме 26Со ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера

21731 кв-12,4,1 ГВС не соотв норме(24град),40(град), повтор 01.11.13
 ВЫПОЛНЕНИЕ: 05.11.13 отрегулировали Температуру горячей воды

Участок уборки территории и мусоропроводов 9 571,43

20951 кв 49 нет уборки в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена сухая уборка подъезда

Участок электротехнических работ 1 774,96

30.11.2013 30 405,30

Абонентское обслуживание 774,53

Аварийно-диспетчерское обслуживание 2 517,22

АУП 645,44

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 1 742,69

Материалы Ремонтно-строит участок 990,63

Материалы Сантехника 835,49

Паспортно-визовая служба 580,90

Участок ремонтно-строительных работ 1 585,91

Участок санитарно-технических работ 8 273,75

21889 кв 18 отсутствует отопление в комнате и на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера

21916 кв-40 ГВС не соотв норме.повтор 4.11.13 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера

21949 кв-60 Остыли батареи в 2-х комнатах, ГВС не соотв норме. повтор от04.10

ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера, прочистка фильтра

22130 кв 20 парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: течь вентиля на трубе ГВС, набили сальник

22180 кв 5,40,60,12,53 горячая вода не соответствует норме повтор 07.11.2013 кв 40,35,41,12 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера

22735 кв 39 чуть теплые батареи в квартире повтор 15.11.2013 кв 52,45,60 нет отопления в 2 комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: 18.11.13 нет перепада на т/фикате, температура подачи 60оС, обратка низкая температура теплофикаата

22916 кв 60 ГВС низкой температуры , и низкая температура теплоносителя(батареи еле греют) ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера, T=50оС

22934 кв 52 отсутствует отопление в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада на т/фикате, температура подачи 60оС, обратка т/фиката низкая

22984 кв 39 чуть теплые батареи в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: Регулировка бойлера

23160 кв 39,35(243267) нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы на э/узле, обработка стояков отопления

23233 кв 52 отсутствует отопление в кухне и 1-ой комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы на э/узле, обработка стояков отопления

23300 кв 52 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, низкие параметры теплофикаата

23569 кв 35 нет отопления в кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, низкие параметры теплофикаата

23636 регулировка бойлера ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера, теплофикат не соответствует норме

23923 кв 35 чуть теплые батареи в кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: ревизия э/узла, обработка стояков отопления

24053 Кв.40,31.34;(664058) 39;Нет отопления в комнате,кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления

Участок уборки территории и мусоропроводов 10 199,70

22119 кв-28 Топит с кровли. Передано Климовой ВЫПОЛНЕНИЕ: устранили течь кровли

Участок электротехнических работ 2 259,04

31.12.2013 33 402,74

Абонентское обслуживание 774,53

Аварийно-диспетчерское обслуживание 2 517,22

АУП 613,17

Вывоз и утилизация ТБО 3 614,46

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 1 774,96

Материалы Благоустройство территории 48,97

Материалы Ремонтно-строит участок 554,44

Материалы Сантехника 323,65

Материалы Электрика 331,57

Паспортно-визовая служба 580,90

Техническое обслуживание газового оборудования 968,16

Участок ремонтно-строительных работ 1 611,37

Участок санитарно-технических работ

- 24073 кв 31;40; остыли батареи б комнате и на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: батареи греют слобо, стояки в работе
- 24088 кв 40 нет отопления кухня комната ВЫПОЛНЕНИЕ: См. 24090
- 24089 кв 40 нет отопления кухня комната ВЫПОЛНЕНИЕ: См. 24090
- 24090 кв 40,45,39,17 нет отопления кухня комната ВЫПОЛНЕНИЕ: ревизия э/узла, обработка стояков отопления
- 24154 1 подвал течь канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации до колодца
- 24181 кв 40 еле греют б.комната и кухня ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы на э/узле,обработка стояков отопления
- 24188 кв 40,33 нет отопления в 2 комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы на э/узле,обработка стояков отопления
- 24291 кв 33 чуть теплые батареи в кухне, 1 комнате(На 05.12.2013 с 20.00 до 21.30) ВЫПОЛНЕНИЕ: низкий теплофикат, стояки работают
- 24372 кв 1 течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: течь из под хомута, нужна замена участка трубы ф32
- 24425 кв 1 течь из под хомута, нужна замена участка трубы ф32 в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовили хомут, заменили хомут ф 57 на трубе ГВС
- 24499 кв 1 течь канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации до колодца
- 24504 кв 1 течь канализации в квартире(по звонку Сазонова А.В.) ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили стояк КНЗ в подвале через ревизию. Пераелом стояка КНЗ между колодцам и фундаментом дома.Колодец затоплен до уровня стояка КНЗ из дома.Передали в ВК
- 24731 в 33 чуть теплые батареи в кухне, 1 комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления
- 24823 1 подъезд - запах канализации в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, утечек канализации не обнаружено
- 25305 кв 4 запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: Старый запах КНЗ
- 25319 кв 18;60; нет отопления в зале, в кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояк отопления
- 25358 кв 60,52 нет отопления в 2 комнатах(чуть теплые) повтор 19.12.13 ВЫПОЛНЕНИЕ: перепустили стояки отопления
- 25462 кв 52 еле греют батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, низкие параметры теплофиката
- 25537 кв 60,52 отсутствует отопление, кв.18 ;24;18;в кухне,комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: перепустили стояки отопления
- 25627 кв 40 еле греют батареи Т-14Со повтор 23.12.2013 кв 52,35 повтор 24.12.2013 кв 52,44(249349) повтор 25.12.2013 кв 35 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления
- 26196 кв 45 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

26248 кв 52 еле греют батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

Участок уборки территории и мусоропроводов

- 24662 кв 1 обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели обработку подвала раствором гипохлорита

Участок электротехнических работ

1 871,78

Итого
8 248,57
2 030,41
2 455,89
54 256,09
-18 030,13
2 402,34
13 185,45
64 548,62