

## Строителей 42

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Пр.Пост*
ГВС		0,00	0,00	0,00	
Водоотв.		19 436,03	15 597,12	19 436,03	
Отопление		0,00	0,00	0,00	
Сод.обсл.жилья		111 122,55	60 155,48	135 114,28	
ХВС		22 565,50	18 266,33	22 565,50	
Э/э		93 265,11	50 899,75	93 265,11	
<b>ИТОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>246 389,19</b>	<b>144 918,68</b>	<b>270 380,92</b>	

<b>Содержание и ремонт жилфонда</b>		<b>135 114,28</b>
	31.10.2013	46 967,51
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>1 310,63</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>2 544,17</b>
<b>АУП</b>		<b>848,06</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>4 317,38</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>1 117,89</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>		<b>950,86</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>1 364,83</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>2 688,37</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>		<b>693,86</b>
<b>Уборка мест общего пользования</b>		<b>1 368,90</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>3 615,60</b>
19653 кв.28- прочистить вентиляцию ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
20036 кв.59- топит с крыши, составить акт о затоплении ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт, включено в план работ на 2014г.		
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>12 884,69</b>
18242 кв.18- нет отопления в комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
18676 1,2 подв.-течь КНЗ в подвалах ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.		
18742 кв.18-остыли батареи в комнатах после обработки ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
19085 кв 71 нет давления на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: нет воды по вечерам и утром		
19160 кв.12-нет давления ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: нет давления по утрам и вечерам		
19164 кв.12-запах КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.		
19345 кв.18- нет отопления в кв-ре, остыли батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: работы СТК		
19651 2 подвал- течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.		
19717 кв.37-нет отопления в кв-ре по стояку, кв.41-кухня, ванная ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
19807 кв.18-нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		

20030 24 топит подвал канализацией, сильный запах в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м

20093 кв.12-нет давления ГВС по выходным, утром и вечером ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования вода в норме

20118 кв 28 батареи чуть теплые ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада на элеваторе, подача-4, обратка-4

20266 кв18 топит КНЗ кв-ру передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации

20477 кв.18-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.

20513 34 нет давления на холодной и горячей воде ВЫПОЛНЕНИЕ: давление г/в-2,3, х/в-3, составлен акт

20615 течь КНЗ в 1 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.

20881 кв.79-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.

20886 кв.6-нет отопления в ванной. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

20896 кв.18-нет отопления в зале ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления

20901 1 подвал- засор КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.

20972 кв.-29 Нет ГВС-пусто или идет тонкой струйкой каждый вечер ВЫПОЛНЕНИЕ: вода есть, Р-2 атм.

21016 кв.16-запах КНЗ из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.

21088 кв.88-нет отопления в комнате, кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

21090 5 подвал- течь КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м

21361 кв-12,68,18,28,38,32;10; нет ГВС , в кране пусто(КАЖДЫЙ ВЕЧЕР),остывают батареи повтор от 26.10 ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления на районе, забит фильтр на тепло-пункт №31

21372 Кв.66. Сорвало смеситель в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли вводные краны на квартиру-течь устранили

21416 кв 68 ,88.60 ГВС холодное ВЫПОЛНЕНИЕ: СТК провели регулировочные работы

21460 кв.12-нет ГВС, в кране пусто, нет давления ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: забит фильтр на вводе тепло-пункта №31

21465 парит из 3 подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут

21604 кв.54-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.

21610 кв.88-нет отопления в ванной, на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления

21796 течь КНЗ в 1 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.

**Участок уборки территории и мусоропроводов**

20507 24 обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

20878 кв.6-установить замок на дверь подвала. ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>2 120,14</b>
19949 кв-58 Запах горелой проводки на л/к на 1 этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: На кв-47 выгорел П.В.. Устранил.		
20032 24 установить плафоны у подъезда,в тамбуре, установить в подъезде выключатель ( вместо рубильника) и заменить лампы накаливания с 1 по 5 этаж л/клетки ВЫПОЛНЕНИЕ: Прошел весь подъезд заменил2 лампы и 1патрон,светильники необходимо переоборудовать под плафоны		
20764 кв-24 Восстановить освещение под козырьком с установкой плафона. ВЫПОЛНЕНИЕ: Восстановил освещение у подъезда, установил светильник-1шт, использовал л/н-1шт и кабель 2*2,5-1м.		
	30.11.2013	40 314,91
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>925,15</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>3 006,74</b>
<b>АУП</b>		<b>770,96</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>2 081,59</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>1 027,22</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>		<b>693,86</b>
<b>Уборка мест общего пользования</b>		<b>1 368,90</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>8 039,91</b>
23987 кв.46-отремонтировать тамбурную дверь, нет остекления на 2 эт., поставить вторую раму ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>10 576,68</b>
21943 кв 65(5 подъезд) течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: течь устранили		
21944 кв 74 течь с крыши в комнате пятно. ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт		
22230 кв.6-нет циркуляции ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования заявителя нет дома		
22400 Кв.16. Топит сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: Со слов хозяина: неоднократно происходит затоп из кв.19 во время пользования душевой кабиной. В кв.19-никто не открыл. Течь незначительная, стояки отключать не стали.		
22433 1 подъезд течь КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили стояк КНЗ из подвала до колодца 5 метров		
22791 кв 40 из обоих кранов бежит то ХВС то ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: не обеспечен доступ в квартиру		
22792 кв 40 из обоих кранов бежит ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: смотреть заявку		
22791		
22826 кв 12 из крана ГВС бежит ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: нет циркуляции		
22940 кв 18 ,84,28 нет отопления комнате, ванне ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в работе, нет перепада давления		
22972 кв 40,21,28 из обоих кранов бежит то ХВС то ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования ГВС и ХВС в норме		
22991 кв 88 нет отопления в 2-х комнатах,кухне ,ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в работе		
23056 кв 84 нет отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления		

23059 кв 40 из обоих кранов бежит то ХВС то ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: в кв 43, нужна замена смесителя  
23060 кв 40 из обоих кранов бежит то ХВС то ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: смотрите заявку 23059  
23141 кв.27-теплофикат не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: перекрыт вентиль на системе отопления, привели в рабочее состояние  
23151 кв.18-нет отопления в комнате,кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: в кв.27 в комнате на приборах отопления закрыты вентиля, перемычки нет, на кухне пережим с -20 мм на -8мм.  
23239 кв 25,18(9222058959) батареи еле греют, температура горячей воды не соответствует норме, повтор 21.11.13 ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления, подача-4,3 обратка-4,3  
23262 кв.10,12, 67 ,-нет отопления в ванной, кухне. Кв.25,28-в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: замена 2 сборок  
23370 кв.1-нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в работе  
23381 кв.18-нет отопления в комнате,кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: стояк на обратке, нет перепада давления  
23424 кв.37-нет отопления в комнате, кухне,ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в работе, нет параметров на эл. узле  
23438 кв 28 чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в работе, нет параметров на эл. узле  
23506 кв 68 батареи еле греют ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в работе, нет параметров на эл. узле

23552 кв.44- лопнула муфта на КНЗ трубе ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили стояк КНЗ  
23590 кв.40-нет отопления на кухне, ванной, нет ГВС, идет холодная ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления  
23695 кв.66-нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии  
23781 кв.25-нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии  
23809 кв 54 устранить местный засор канализации ( с 14.00 до 17.00) ВЫПОЛНЕНИЕ: контр уклон в кухне в обратную сторону, установили уклон слива канализации

23837 кв.12,10-нет отопления в комнате, кухне. Кв.28-чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии

**Участок уборки территории и мусоропроводов**

**9 125,54**

22314 подъезд 2 восстановить проушины и установить замок на подвальную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: установили проушины повесили замок

23036 почистить 1-ый подвал ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

**Участок электротехнических работ**

**2 698,36**

22488 кв 24 нет освещения при входе в подъезд ВЫПОЛНЕНИЕ: Разбит патрон и лампа,устранил

23317 кв.12-нет освещения на 2,4,5 эт. на л/кл. ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена ламп 4 шт

23338 восстановить освещение в 3 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Восстановили освещение

23571 Кв.28. Нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Сгорел счетчик, соединил  
напрямую

31.12.2013 47 831,86

<b>Абонентское обслуживание</b>	<b>3 931,89</b>
<b>АУП</b>	<b>732,41</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>	<b>4 317,38</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>	<b>2 120,14</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>	<b>248,45</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>	<b>157,60</b>
<b>Материалы Сантехника</b>	<b>2 532,60</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>	<b>693,86</b>
<b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>	<b>1 156,44</b>
<b>Уборка мест общего пользования</b>	<b>1 368,90</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>	<b>8 736,19</b>

24275 кв.48-отремонтировать тамбурную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

**Участок санитарно-технических работ 9 747,18**

24120 течь КНЗ в 1 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до  
колодца 5м.

24142 кв.62-чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем  
состоянии, на вводе-77,5, на обратке-35,6

24234 кв.10 -нет отопления в кв-ре, кв.18-теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ:  
система отопления в рабочем состоянии

24279 кв.19-чуть теплая батарея в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в  
рабочем состоянии

24297 кв 28 чуть теплые батареи в квартире, ГВС не соответствует норме(заявка  
от МЧС) ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии

24367 течь воды в 5 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: течь устранена

24370 кв.88,18, 28;12-чуть теплые батареи в комнате, нет отопления на кухне,  
ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии

24612 кв.21,80,84-чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования  
система отопления в рабочем состоянии

24634 течь КНЗ в 3 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до  
колодца 5м.

24671 кв.84,88,62,12,15,85;54;67;75 -нет отопления в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ:  
система отопления в рабочем состоянии

24747 кв.67- нет отопления на кухне, ванной кв.16-в кухне,комнате  
ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии

24849 кв.83-нет отопления в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

24864 2 под.-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до  
колодца 5м.

24870 кв 83 остыли батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки  
отопления

24887 кв.83,88-остыли батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем  
состоянии

25037 кв.46,78-чуть теплые батареи в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: система  
отопления в рабочем состоянии

25123 кв.84-нет отопления в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления  
25151 кв.78;87(Однокомнатная 249249) нет отопления в комнате, кухне  
ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии  
25211 кв 81 отсутствует отопление в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: перепустил стояки  
отопления  
25220 кв 75 отсутствует отопление в зале ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в  
рабочем состоянии  
25270 6 подъезд течь трубы отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: течь устранили  
25283 кв 84 нет отопления кухня ванна ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в  
рабочем состоянии  
25314 кв.75-нет отопления в комнате, кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: система  
отопления в рабочем состоянии  
25328 кв 6 ,25 18;72;21;отсутствует отопление в 1-ой комнате кухне ,ванной  
ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в рабочем состоянии  
25400 кв.6-нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в  
рабочем состоянии  
25428 кв 75 ,72 отсутствует отопление в кухне ванной и туалете ВЫПОЛНЕНИЕ:  
Обработали стояки отопления  
25449 кв.67- нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления  
в рабочем состоянии  
25521 течь КНЗ в 1 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до  
колодца  
25907 кв.6-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до  
колодца 5м.  
26063 кв.16. Нет отопления на кухне и в комнате. передано на участок.  
ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в рабочем состоянии  
**Участок уборки территории и мусоропроводов**  
**Участок электротехнических работ**

24261 восстановить освещение в 3 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: после пожара часть  
провода отсутствует, восстановил 2 светильника, 1 розетку

**9 853,04**

**2 235,78**

<b>Итого</b>
0,00
3 838,91
0,00
74 958,80
4 299,17
42 365,36
<b>125 462,24</b>