

Ильича пр-кт 31/2

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Итого
ГВС		183 952,32	113 711,58	183 952,32	70 240,74
Водоотв.		32 177,21	23 568,42	32 177,21	8 608,79
Отопление		373 799,44	264 896,11	373 799,44	108 903,33
Сод.обсл.жилья		251 378,08	197 884,11	470 716,67	272 832,56
ХВС		36 748,04	26 795,79	36 748,04	9 952,25
Э/э		122 000,24	81 702,28	122 000,24	40 297,96
ИТОГО	0,00	1 000 055,33	708 558,29	1 219 393,92	510 835,63

Содержание и ремонт жилфонда		470 716,67
	30.04.2013	24 921,33
Абонентское обслуживание		558,66
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 607,07
АУП		398,16
Вывоз и утилизация ТБО		2 317,39
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 013,86
Материалы Благоустройство территории		1 055,24
Обслуживание лифтового хозяйства		3 032,00
Паспортно-визовая служба		372,44
Техническое обслуживание газового оборудования		620,73
Участок ремонтно-строительных работ		1 895,56
Участок санитарно-технических работ		4 251,86
7474 кв 36 течь с крыши попадает в э/щиток ВЫПОЛНЕНИЕ: крыша перекрыта полностью, течь устранена		
8162 кв 33 нет напора на гвс вода еле бежит ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется установка насоса, ввод на дом Р-4		
Участок уборки территории и мусоропроводов		5 722,43
7798 кв.28 восстановить люк мусоросборной камеры ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановили		
7971 кв.34 протекает крыша ВЫПОЛНЕНИЕ: крыша перекрыта полностью, течь устранена		
8330 кв.36 протекает крыша ВЫПОЛНЕНИЕ: крыша перекрыта полностью, течь устранена		
Участок электротехнических работ		1 075,93
	31.05.2013	20 853,39
Абонентское обслуживание		331,06
Аварийно-диспетчерское обслуживание		1 882,89
АУП		421,58
Вывоз и утилизация ТБО		2 317,39
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		724,19
Материалы Электрика		393,13
Обслуживание лифтового хозяйства		3 032,00
Паспортно-визовая служба		372,44
Текущий ремонт и обслуживание МКД		104,04
Техническое обслуживание газового оборудования		620,73
Участок ремонтно-строительных работ		1 253,29
Участок санитарно-технических работ		3 220,68

10536 кв.22 нет напора ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: будут чистить фильтр теплосети		
9365 кв 36 отсутствует горячая вода в кране ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования Р-4 на вводе		
9659 запах КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования КНЗ в норме, травил крыс		
Участок уборки территории и мусоропроводов		5 476,48
Участок электротехнических работ		703,49
10369 1 подвал изготовить временную переноску для проведения сантехнических работ ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовили временную переноску		
	30.06.2013	21 266,00
Абонентское обслуживание		289,67
Аварийно-диспетчерское обслуживание		1 862,20
АУП		374,74
Вывоз и утилизация ТБО		2 317,39
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		786,26
Материалы Благоустройство территории		82,76
Материалы Сантехника		103,46
Материалы Электрика		144,84
Обслуживание лифтового хозяйства		3 032,00
Паспортно-визовая служба		372,44
Техническое обслуживание газового оборудования		620,73
Участок ремонтно-строительных работ		1 301,58
Участок санитарно-технических работ		3 434,37
11488 кв 12 нет горячей воды течет холодная ВЫПОЛНЕНИЕ: Р-4,6 - 48 град. на вводе		
11502 кв 34 нет давления на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: Р-4,6; -48 град. на вводе		
12119 кв 21 после 0 часов исчезает хвс и гвс ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования вода есть		
Участок уборки территории и мусоропроводов		5 467,63
12094 кв.12,26-не вывозится мусор ВЫПОЛНЕНИЕ: крупногабаритный мусор вывезен		
Участок электротехнических работ		1 075,93
	31.07.2013	24 603,94
Абонентское обслуживание		413,82
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 193,25
АУП		398,16
Вывоз и утилизация ТБО		2 317,39
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		869,02
Обслуживание лифтового хозяйства		3 032,00
Паспортно-визовая служба		372,44
Техническое обслуживание газового оборудования		620,73
Уборка мест общего пользования		819,00
Участок ремонтно-строительных работ		1 688,34
13847 кв.17-прочистить вытяжку в туалете ВЫПОЛНЕНИЕ: вытяжка в рабочем состоянии		
Участок санитарно-технических работ		4 624,93

13589 кв 13 течь воды по стояку сверху на кухне Передала в АС
ВЫПОЛНЕНИЕ: в кв 17 течь разводки, жильцы устранят сами, перекрыли воду на квартиру, до звонка

13773 кв.1- сорвало кран ВЫПОЛНЕНИЕ: подтянули кранбуксу

13786 кв.31-нет давления ХВС и ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили кран, резьба ф20

Участок уборки территории и мусоропроводов 6 178,93

Участок электротехнических работ 1 075,93

13698 кв-29 Нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранил обрыв фазного провода.

31.08.2013 273 287,60

Абонентское обслуживание 434,51

Аварийно-диспетчерское обслуживание 1 489,75

АУП 310,37

Вывоз и утилизация ТБО 2 317,39

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 682,80

Материалы Благоустройство территории 169,00

Материалы Ремонтно-строит участок 643,20

Материалы Сантехника 110,47

Обслуживание лифтового хозяйства 2 738,58

Паспортно-визовая служба 372,44

Текущий ремонт и обслуживание МКД 249 977,98

Ремонт кровли 249 977,98

Техническое обслуживание газового оборудования 620,73

Уборка мест общего пользования 819,00

Участок ремонтно-строительных работ 1 152,37

Участок санитарно-технических работ 4 914,68

14463 течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.

Участок уборки территории и мусоропроводов 5 644,62

Участок электротехнических работ 889,71

14285 кв-26 Нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Выбило автомат, включил.

14353 кв-33 Мигает свет в квартире (с вечера отключался несколько раз).

Жильцы дома с 9:00 до 10:00 04.08(воскресенье) ВЫПОЛНЕНИЕ: сгорел пакетный выключатель схему эл. снабжения восстановил

30.09.2013 21 877,51

Абонентское обслуживание 475,89

Аварийно-диспетчерское обслуживание 1 406,99

АУП 372,44

Вывоз и утилизация ТБО 2 317,39

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 889,71

Материалы Благоустройство территории 385,28

Обслуживание лифтового хозяйства 3 032,00

Паспортно-визовая служба 372,44

Техническое обслуживание газового оборудования 1 241,46

Уборка мест общего пользования 819,00

Участок ремонтно-строительных работ 1 376,26

17426 отремонтировать лестницу в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

Участок санитарно-технических работ 3 884,17

17732 кв.28- нет отопления в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
Участок уборки территории и мусоропроводов		4 352,69
17414 почистить подвал от мусора справа ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок электротехнических работ		951,79
16394 Ильича 31/2 Провести ППР дома и ревизия ВРУ ВЫПОЛНЕНИЕ: провели ППР дома и ревизию ВРУ,использовали:провод-2 м., сжим-2 шт., ПП-2 шт., кл. колодка -2 шт.		
16395 Ильича 31/2 произвести замену светильников на всех этажах на л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: демонтировали старые светильники,установили 13 новых светильников,перебрали схему э/снабжения,заменяли 17 л/н, 1 автомат		
16396 произвести замену светильников на всех этажах на л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: провели демонтаж старых, монтаж новых 13 светильников,перебрали схему э/снабжения,заменяли 18 л/н., 1 выкл.		
16397 Провести ППР дома и ревизия ВРУ ВЫПОЛНЕНИЕ: провели ППР дома и ревизию ВРУ		
16722 кв 26 нет света в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: В э/щитке выгорел пакетный выключатель,все устранил		
16817 Кв.26. Нет света в квартире. Дома в 15:00 ВЫПОЛНЕНИЕ: Отработал автомат-включил		
	31.10.2013	30 802,73
Абонентское обслуживание		703,49
Аварийно-диспетчерское обслуживание		1 365,61
АУП		455,20
Вывоз и утилизация ТБО		2 317,39
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		600,04
Материалы Благоустройство территории		510,38
Материалы Ремонтно-строит участок		732,58
Материалы Сантехника		3 919,26
Обслуживание лифтового хозяйства		3 032,00
Паспортно-визовая служба		372,44
Уборка мест общего пользования		819,00
Участок ремонтно-строительных работ		1 940,71
Участок санитарно-технических работ		6 915,98
18333 кв.13. нет отопления в 2 комнатах и на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
21241 кв 6 топит сверху кв 10 по стояку в кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь батареи в кв 10 ,хозяева будут менять батарею		
Участок уборки территории и мусоропроводов		5 980,64
Участок электротехнических работ		1 138,01
	30.11.2013	24 297,33
Абонентское обслуживание		496,58
Аварийно-диспетчерское обслуживание		1 613,90
АУП		413,82
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 117,31
Материалы Сантехника		93,06
Обслуживание лифтового хозяйства		3 032,00
Паспортно-визовая служба		372,44
Уборка мест общего пользования		819,00
Участок ремонтно-строительных работ		4 315,50

Участок санитарно-технических работ		5 677,13
22075 06.11.13 к 9-00 закрыть элеваторный узел, для проведения ремонтных работ СТК ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли элеваторный узел		
22195 Кв.20,4. Холодные батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
22411 кв 20 нет отопления в 1 комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: перепустили стояк		
22537 кв 20 нет отопления в 1 комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояк отопления		
Участок уборки территории и мусоропроводов		4 898,22
Участок электротехнических работ		1 448,37
23622 Кв.34,20. Нет света в квартирах. ВЫПОЛНЕНИЕ: Работает "Горсеть"		
23746 кв 20 мигает свет в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: В щитовой плохой контакт,устранил,но требуется ремонт всей сборки!! щитовая находится этом доме ,в подвале,ключи в 4 кв		
23844 кв 34;31 нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: В щитовой плохой контакт,устранил,на требуется ремонт всей сборки!! щитовая находится в этом доме ,в подвале ,ключи в 4 квартире		
23849 на участок - в щитовой требуется ремонт всей сборки т,к плохой контакт (Щ.О. находится в этом доме в подвале, ключи в 4 кватире) ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменили 9 групп модулей, 6 держателей для ПП на вводе		
23885 кв 13 ,34 отсутствует освещение в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: работает участок		
23898 кв.36-нет освещения в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: работает участок		
24033 кв 20,8 отсутствует освещение в квартирах ВЫПОЛНЕНИЕ: с ТП нет 1 фазы на ВРУ дома, передали в Горсеть		
	31.12.2013	28 806,84
Абонентское обслуживание		2 110,48
АУП		393,13
Вывоз и утилизация ТБО		2 317,39
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 138,01
Материалы Благоустройство территории		133,36
Материалы Сантехника		1 460,39
Обслуживание лифтового хозяйства		3 032,00
Паспортно-визовая служба		372,44
Техническое обслуживание газового оборудования		620,73
Уборка мест общего пользования		819,00
Участок ремонтно-строительных работ		4 689,23
Участок санитарно-технических работ		5 231,89
26004 кв.5-теплофидат не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт, температурный режим соответствует норме, 24-25 град.		
26028 отсутствует ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонтные работы по замене задвижки ,работал участок		
Участок уборки территории и мусоропроводов		5 288,71
Участок электротехнических работ		1 200,08
24284 кв 31 мигает свет в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: напряжение стабильное, в Щ.О. всё чисто (мигает по вечерам периодически, со слов жильца)		

26090 проверить освещение в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 2 лампы
накаливания