Ленина 7

Услуга	Предъявлено	Оплачено	Прочие доходы*	Фактические затраты	Итого
Водоотведение	86 867,52	67 480,68		86 867,52	19 386,84
Гор. вода (комп. на Т/Э)	182 933,91	134 264,15		182 933,91	48 669,76
Отопление	817 127,86	471 998,69		817 127,86	345 129,17
Содержание жилья	882 513,53	751 369,84	10 630,75	727 778,64	-34 221,95
ХВС (гвс)	77 649,71	60 804,30		77 649,71	16 845,41
Хол. вода	99 818,45	78 630,03		99 818,45	21 188,42
Электроэнергия	444 111,83	358 025,20		444 111,83	86 086,63
ИТОГО	2 591 022,81	1 922 572,89	10 630,75	2 436 287,92	503 084,28

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Ленина ул, № 7

	01.01.2014	727778,64
Материалы уборки территории и мусоропроводов	50200,15	545,63
Абонентское обслуживание		2367,18
Аварийно-диспетчерское обслуживание		6376,22
Вывоз и утилизация ТБО		4769,18
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		835,33
Материалы Ремонтно-строит участок		70,3
Материалы Сантехника		59,57
Обслуживание лифтового хозяйства		6064
Участок ремонтно-строительных работ		4556,76

412 забита труба мусоросборника - 7 этаж. ВЫПОЛНЕНИЕ: мусоропровод прочищен.

737 кв.56 - 7 этаж - нет стекла, выбито насквозь. ВЫПОЛНЕНИЕ: вставлены стёкла на 7,8,9 этажи.

Участок санитарно-технических работ **14138,22**

1245 забита труба мусоропровода. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили мусоропровод.

1246 произвести замеры гвс на вводе в дом. ВЫПОЛНЕНИЕ: 22.01.14. - температура на бойлере=65 градусов.

1375 кв.28 - проверить кранфильтр. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили к/фильтр, давления гвс нет, нужна замена разводки.

1706 Течь трубы ХВС в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: установили хомут на трубу хвс ф 150.

581 кв.26 - нет давления гвс. ВЫПОЛНЕНИЕ: нужна замена разводки.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов **8474,88**

Участок электротехнических работ **1942,88**

1321 4 этаж - нет освещения у лифта и на л/клетке. - участок. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.

1625 кв.39 - часто отключаются автоматы, запах горелой проводки периодически. 27.01.14 - дома. ВЫПОЛНЕНИЕ: рекомендовано заменить автоматы - не соответствуют нагрузке. Закрепили эл. щиток.

179 кв 73 76; нет света в кв-ре запах горелой проводки ВЫПОЛНЕНИЕ: В э/щитке отгорел магистральный фазный провод ,идуший на 2 кв-ры, Все устранил

1813 кв.78 - нет освещения на л/клетке. ВЫПОЛНЕНИЕ: включил А.В.в ВРУ дома

1997 кв 40 запах горелой проводки на л/клетки ВЫПОЛНЕНИЕ: устранил слабый контакт провода на А.В. кв 39

232 Нет фазы у лифта с лева ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранил обгораниепровода

815 нет освещения на лестничных переходах с 3-го по 12 этажи. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.

01.02.2014 56572,52

Материалы уборки территории и мусоропроводов

8,5

Абонентское обслуживание

1690,71

Аварийно-диспетчерское обслуживание

5424,24

Вывоз и утилизация ТБО

4769,18

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

1235,04

Материалы Ремонтно-строит участок

20,68

Материалы Сантехника

148,35

Материалы Электрика

448,65

Обслуживание лифтового хозяйства

6064

Участок ремонтно-строительных работ

4506,79

Участок санитарно-технических работ

16053,34

2883 кв 24 топик сверху в бол. комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: сорвало кран на ст. машину, закрыли воду на квартиру.

2917 кв 56 отсутствует освещение в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: в эл/щитовой выгорела вставка, устранил

3343 кв 88 течь сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: Отключили ХВС, ГВС на дом

3351 кв 88 отключили ГВС, ХВС на дом (в кв 96 нет дома) Течь продолжается звонок в 07:00 (см. комментарии) ВЫПОЛНЕНИЕ: Открыли хвс и гвс, топило с ливневой кнз. прочистили ото льда и снега, течь прекратилась.

3394 Проверить ливневую кнз над кв.96. ВЫПОЛНЕНИЕ: отогрели , прочистили ливнёвку ото льда и снега.

Отключение ХВС

4213,6

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

14260,16

Участок электротехнических работ

1942,88

2406 кв 31 запах горелой проводки в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: Сгорел пакетный выключатель, схему эл. снабжения восстановил

2897 3 этаж - залило эл/щиток, искрит. - участок. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сгоревший предохранитель.

2903 кв.21,22,23,24 - без света, электрики участка отключили автомат, было затопление водой.

АС включить в 21-00. ВЫПОЛНЕНИЕ: отрезвировал Щ.О., включил автомат

2938 Произвести ППР дома, ВРУ и стояков. ВЫПОЛНЕНИЕ: проведены ППР.

3054 Кв.69. Нет освещения на 9 этаже, у щитка(перегорают л/н) ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.

3305 кв.43 - 6 этаж - нет освещения у лифта,мусоропровода и в общем коридоре.

ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 1 патрон, 3 л/накаливания

01.03.2014 54020,93

Абонентское обслуживание

1563,31

Аварийно-диспетчерское обслуживание

5439,43

Вывоз и утилизация ТБО

4769,18

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

2758,19

Материалы Ремонтно-строит участок

26,35

Материалы Сантехника

1109,22

Обслуживание лифтового хозяйства

6064

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	14202,41
Участок ремонтно-строительных работ	5008,76
Участок санитарно-технических работ	11137,2
Участок электротехнических работ	1942,88

4513 Кв.12 - нет освещения у лифта и у мусоропровода на 2-м этаже и на 7-м этаже.
ВЫПОЛНЕНИЕ: стояли светодиоды, все вырвали, повесил новые патроны, ввернул лампы

4540 кв 61 нет освещения на лк 1,8 эт у лифтов **ВЫПОЛНЕНИЕ:** Заменял 3 лампы

4679 кв 52 запах горелой проводки в подъезде **ВЫПОЛНЕНИЕ:** Горела проводка в распред.коробе на освещении общего коридора, устранил

4748 Замена эл. счётчика общедомового учёта с 13-00 до окончания работ 06.03.14.
ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли эл. счётчик.

4877 кв.43 - нет освещения у лифта на 1, 6 этажах. **ВЫПОЛНЕНИЕ:** поставил 2 патрона и 3 л/н

5188 кв.68. На 8 этаже восстановить освещение у лифта и на площадке. **ВЫПОЛНЕНИЕ:** освещение восстановлено - 11.03.14.

5849 кв.73 - свисает толстый кабель с крыши, бьёт по балкону (участок). **ВЫПОЛНЕНИЕ:** на чердаке кабель не смог выдернуть на крыше кабель интернетовский, не у/компания

6394 кв.8 - нет освещения на 1-м этаже у п/ящиков, 6 этаж у лифта, м/провода и межквартирном коридоре. **ВЫПОЛНЕНИЕ:** Замена ламп - 4 шт.

6431 кв 95 запах горелой проводки в подъезде и отсутствие освещения в квартире (передано Якубовскому Н) **ВЫПОЛНЕНИЕ:** Неисправность внутри квартиры

6498 кв. 43 -6 этаж - нет освещения у лифта, у м/провода и в межквартирном коридоре.

ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановил освещение, исп. л/н - 8 шт.

6529 Нет света в квартире. Передано электрику. **ВЫПОЛНЕНИЕ:** Гайбышев. Устранил обрыв проводов.

01.04.2014 51672,43

Материалы уборки территории и мусоропроводов	380,93
Аварийно-диспетчерское обслуживание	4996,91
Вывоз и утилизация ТБО	4769,18
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2245,15
Материалы Сантехника	493,84
Обслуживание лифтового хозяйства	6064
Участок ремонтно-строительных работ	4641,03

7801 3 этаж - дыра в трубе мусоропровода. **ВЫПОЛНЕНИЕ:** передано Климову в работу.

Участок санитарно-технических работ 12113,77

8130 кв.5,14, 19,3 - температура в квартире не соответствует норме. **ВЫПОЛНЕНИЕ:** 15.04.14. СТК отрегулировали трассу.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 14024,74

Участок электротехнических работ 1942,88

7098 6 этаж - установить плафон в общем коридоре(патрон висит на проводе), кв.48 дома. Передано электрику. **ВЫПОЛНЕНИЕ:** Подключили патрон, заменили 2 л/н.

7798 кв 5 нет освещения в квартире **ВЫПОЛНЕНИЕ:** сгорел автомат, пересадили на другой

7869 кв.43 - 6 этаж - нет освещения у лифта и в межквартирном коридоре; 1 этаж - у лифта и у почтовых ящиков. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 патрон. 2л/н
8428 нет освещения на 4 этаже у лифта ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 3 л/н

8613 Запах горелой проводки в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли фазный режим
9086 1 этаж - у лифтов, 6 этаж - у м/провода и в межквартирном коридоре нет освещения.
ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 3 л/н 25.04.14

9560 Нет освещения на 10-м этаже у лифта и в межквартирном коридоре. ВЫПОЛНЕНИЕ:
заменяли 2 л/н 29.04.14

01.05.2014 88704,72

Материалы уборки территории и мусоропроводов

35,83

Аварийно-диспетчерское обслуживание

5739,11

Вывоз и утилизация ТБО

4769,18

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

2536

Материалы Ремонтно-строит участок

461,88

Материалы Сантехника

1900,2

Обслуживание лифтового хозяйства

5183,74

Участок ремонтно-строительных работ

7320,34

Участок санитарно-технических работ

12373,28

10142 Течь стояка гвс - 8-30. ВЫПОЛНЕНИЕ: Нужна замена стояка хвс, на 08.05.14. с 8-30.

10143 кв.26 - течь стояка гвс. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заварили стояк гвс.

10271 Заменить стояк хвс. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли стояк хвс.

10417 ОТКЛЮЧИТЬ ОТОПЛЕНИЕ. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеваторные узлы.

10737 Восстановить гвс и хвс в мусорокамере. ВЫПОЛНЕНИЕ: Восстановили хвс.

11119 Течь трубы хвс в туалете, топик соседей снизу. ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь незначительная,
стояк защит пластиком, откроют - вызовут повторно.

11661 Замена вводных задвижек, кранов на с/отопления и водоснабжения. ВЫПОЛНЕНИЕ:
Произведены сварка системы отопления и замена задвижек.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

13611,16

Участок электротехнических работ

1958,24

10442 кв 26 На 1,4 этаже у лифтов очень часто перегорают лампочки + 6 ЭТАЖ.

ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 3 л/н

10596 кв 45 искрит в патроне в м/квартирном коридоре 6 эт ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил патрон

10962 Нет освещения у лифта и у почтовых ящиков - 1 этаж. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 2л/н

11351 нет освещения в общем коридоре(4 этаж). ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 3л/н 1 патрон

11612 нет освещения на 4 этаже(перегорают л/н) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 2 лампы накаливания

11710 отсутствует освещение у лифта, за лифтом и межквартирном коридоре ВЫПОЛНЕНИЕ:

заменяли 4 л/н

01.06.2014 51344,98

Материалы уборки территории и мусоропроводов

425,22

Аварийно-диспетчерское обслуживание

4712,44

Вывоз и утилизация ТБО

4769,18

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

1832,38

Материалы Ремонтно-строит участок		742,89
Материалы Сантехника		550
Обслуживание лифтового хозяйства		6064
Участок ремонтно-строительных работ		5289,93
Участок санитарно-технических работ		11252,29
13202 топит верху с 46 квартиры, в этой квартире течь п/сушителя (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: разовое затопление		
13749 ГВС идет без Р в ванной(тонкой струйкой) ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранили.		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		13734,41
Участок электротехнических работ		1972,24
11888 Нет освещения в тамбуре, у лифта и у п/ящиков на 1-м этаже. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 патрон и 3 л/н		
13457 кв-43,4 Нет света на л/к на 6 этаже у лифта и в тамбуре около м/провода,и на 1 этаже на л/к около лифта. Повтор от 26.06. кв-4 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 3 лампы накаливания		
	01.07.2014	59255,12
Материалы уборки территории и мусоропроводов		9,07
Аварийно-диспетчерское обслуживание		5811,21
Вывоз и утилизация ТБО		4769,18
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2887,02
Материалы Ремонтно-строит участок		216,93
Материалы Сантехника		1602,55
Обслуживание лифтового хозяйства		8787,93
Техническое освидетельствование лифтов		3702
Участок ремонтно-строительных работ		6257,88
Участок санитарно-технических работ		9523,17
14128 горячая вода низкой температуры ВЫПОЛНЕНИЕ: Стояк ГВС в норме, в квартире ГВС соотв. норме.		
14503 Отключить стояк ГВС (оплатили) на 12.07.14 к 9:00 (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли холодную и горячую воду на дом		
15237 топит квартиру с ливневой кнз, кв.88, 73, 69 ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили ливневую трубу от остатков гофры, пакетов, мусора.		
15771 кв 26, 73,53, 43,41 - ГВС не соответствует норме. (повтор 28.07.14),, ПОВТОР ОТ 30.07.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: Передано в СТК		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		15995,78
Участок электротехнических работ		3394,4
14431 кв-70,69 Нет света в общем коридоре на л/к на 9 этаже- поврежден патрон(просят устранить побыстрее,т.к очень темно) ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменили 2л/н.(в общем коридоре патроны в удовл. состоянии)		
14449 кв-3 Нет света на л/к около лифта на 1 этаже. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменили 2 л/н ,светильник.		
14620 нет освещения на 2-м этаже за лифтом и у лифта. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменили 4 л/н.		
14800 Нет освещения в общем коридоре(на 4-ре квартиры), звонить в кв.69 - 9 этаж. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменили 3л/н		
15074 6 этаж - восстановить освещение в общем коридоре, у мусоропровода, у лифта - 6 этаж. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменили 3 л/н.		
15252 кв 73, течь сверху (10 этаж) (ливневая канализация) - дымится проводка передано электрикам ВЫПОЛНЕНИЕ: Отключена кв 73, до просыхания		

15763 кв26 Нет освещения на л/к 4 этажа (проверить на других этажах) ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял 6 л/н. Восстановление электроснабжения квартиры		1408
	01.08.2014	64882,73
Аварийно-диспетчерское обслуживание		5715,04
Благоустройство придомовой территории		
16526 Выключить свет в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: Свет выключили.		
Вывоз и утилизация ТБО		4769,18
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2500,72
Материалы Благоустройство территории		420,15
Материалы Ремонтно-строит участок		28,22
Материалы Сантехника		3439,55
Материалы Электрика		10500
Обслуживание лифтового хозяйства		3032
Участок ремонтно-строительных работ		5791,22
17077 Произвести ремонт двери - выход на балконный переход.- 10 этаж. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели ремонт двери.		
17499 Дыра в мусоропроводе - 3 этаж. ВЫПОЛНЕНИЕ: Зашили дыру железом.		
Участок санитарно-технических работ		10675,74
16728 Закрывать т/обменники. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли т/обменник.		
17917 кв 46,45 Низкая температура ГВС. ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет параметров, передано в СТК.		
17935 Открыть бойлера. ВЫПОЛНЕНИЕ: Открыли бойлера.		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		16024,51
Участок электротехнических работ		1986,4
17078 Восстановить освещение у лифта и дальше по коридору - 10 этаж. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменял 1 л/н		
	01.09.2014	60459,94
Аварийно-диспетчерское обслуживание		4361,7
Благоустройство придомовой территории		2238,49
Покос травы		2238,49
Вывоз и утилизация ТБО		4769,18
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1931,96
Материалы Благоустройство территории		27,72
Материалы Ремонтно-строит участок		87,17
Материалы Сантехника		4934,27
Материалы Электрика		979,28
Обслуживание лифтового хозяйства		6734
Техническое освидетельствование лифтов		3702
Участок ремонтно-строительных работ		5485,14
20698 10 этаж - дверь на балконные переходы держится на одной петле - произвести ремонт. ВЫПОЛНЕНИЕ: Поставили шарнир.		
20777 3 этаж - дыра в мусоропроводе. ВЫПОЛНЕНИЕ: Дыру запенили.		
21004 Установить пружину на дверь межбалконного перехода, пружина есть в кв.41. ВЫПОЛНЕНИЕ: Установили пружину.		
21553 2 этаж - не закрывается люк мусоропровода. ВЫПОЛНЕНИЕ: Отремонтировали люк, произвели ремонт дверей на 2,3 этажах.		
Участок санитарно-технических работ		13495,98
18497 Запах кнз из подвала. ВЫПОЛНЕНИЕ: Стоят колодцы, передано в водоканал.		
18499 Ремонт подвальной двери. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели ремонт со сваркой.		

18742 Запах КНЗ. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале.

19110 кв 3 парит из подвала, предано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут

21107 Запуск, обработка системы отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели запуск, обработку системы отопления.

21375 кв.43, 12, 26,58(664972) ,35(248060), 60, 45, 7,8,61 - нет отопления во всей квартире, 73(комната, кухня), повтор 30.09.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: Пытались обработать, нет перепадов давления: прямая=2,5 атм; обратка=2,5 атм, передано в СТК.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

13428,65

Участок электротехнических работ

1986,4

18536 Нет освещения у лифта - 1 этаж. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 1 лампу накаливания

19076 отсутствует освещение на л/клетке в 3 местах 6 этаж ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 3 л/н

19812 кв 61 нет освещения на л/к 1 и 8 этаж ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли л/н-2шт

20030 Нет освещения в подъезде : 1 этаж у лифта(торчат провода, убрать в распределительную коробку), 3 этаж - у лифта. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение есть

20695 Восстановить освещение на площадке межквартирного коридора, нет лампочки!(10 этаж). ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 2 л/н,патрон.

20774 кв 69 нет освещения за лифтом на 9 этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 2л/н.

21418 Нет освещения у лифта и у мусоропровода. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 л/н

01.10.2014

66953,67

Аварийно-диспетчерское обслуживание

5628,56

Благоустройство придомовой территории

22466 Застеклить раму на 12 этаже. ВЫПОЛНЕНИЕ: Раму застеклили.

Вывоз и утилизация ТБО

4769,18

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

4522,83

Материалы Благоустройство территории

16,3

Материалы Ремонтно-строит участок

20,07

Материалы Сантехника

10743,27

Обслуживание лифтового хозяйства

4792,52

Участок ремонтно-строительных работ

6160,31

21792 6 этаж - плохо закрывается дверь на м/балконный переход(подогнать под косяки).

ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрепили шарнир.

24249 Обследовать 11-й этаж после пожара, сделать замеры окна, дверей для восстановления.

ВЫПОЛНЕНИЕ: Демонтировал окно, произвёл замеры. Окно 685x715; Дверь 2000x900.

Участок санитарно-технических работ

12350,68

21776 Регулировка, обработка системы отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели обработку системы отопления.

21856 Течь батареи в соединении, стояк отключен, на 03.10.14. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли подводку к батарее.

22237 Капает п/сушител. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли стояк гвс.

22263 Течь трубы хвс в коридоре. ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь устранена.

22456 нет отопления на кухне. ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления.

22561 Нет отопления на кухне. ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		15963,55
Участок электротехнических работ		1986,4
22183 Нет освещения у лифта на 1-м этаже. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 3 л/н.		
22262 Нет освещения в тамбуре. ВЫПОЛНЕНИЕ: 1 л.н.		
22363 нет света на 4-м этаже у лифта и на площадках. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 3л/н		
24345 кв 40 нет освещения на площадке 5 этажа. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял 2 л/н		
24510 кв 22 искрит в эл. щитке ВЫПОЛНЕНИЕ: Отгорел нулевой провод , схему эл. снабжения восстановил		
25130 кв 69 нет освещения в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: нет 1 фазы с ТП передала в Облкомэнерго, АС- электрики переключили на резервное питание		
	01.11.2014	61154,46
Материалы уборки территории и мусоропроводов		39,65
Аварийно-диспетчерское обслуживание		5267,31
Вывоз и утилизация ТБО		4769,18
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1391,02
Материалы Ремонтно-строит участок		47,21
Материалы Сантехника		5321,98
Обслуживание лифтового хозяйства		6064
Участок ремонтно-строительных работ		5928,07
26091 2 этаж - забит мусоропровод. ВЫПОЛНЕНИЕ: пробили, прочистили мусоропровод.		
26997 11 этаж - ремонт двери на межбалконный переход. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели ремонт двери.		
27000 Установить отсутствующие пружины на все двери межбалконных переходов. ВЫПОЛНЕНИЕ: установлено 13 пружин,		
27403 2 этаж - вырвана крышка мусоросборника. ВЫПОЛНЕНИЕ: Приварили крышку мусоропровода.		
Участок санитарно-технических работ		14224,6
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		16105,34
Участок электротехнических работ		1996,1
25747 отсутствует освещение на площадке 8 этаж ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил лн -3 шт		
26766 отсутствует освещение на 2 этаже л/клетка, 6 ЭТАЖ - у лифта, у мусоропровода и в общем коридоре. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 л/н		
27978 10 этаж - нет освещения у м/провода и у лифта; 1 этаж - у лифта. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 5 л/н,1 светильник		
28525 нет освещения в тамбуре, у лифта на 1 эт, л/к -10эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 5 л/н, 1 светильник		
28705 кв 69,7 нет освещения на л/к у лифта, 1 эт, 9 эт ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 5 л/н,1 светильник		
	01.12.2014	62556,99
Материалы уборки территории и мусоропроводов		1062,16
Аварийно-диспетчерское обслуживание		5205,92
Вывоз и утилизация ТБО		4769,18
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		3226,4
Материалы Благоустройство территории		939,61
Материалы Ремонтно-строит участок		342,56
Материалы Сантехника		4751,99
Материалы Электрика		316,44

Обслуживание лифтового хозяйства	5379,36
Участок ремонтно-строительных работ	6233,82
Участок санитарно-технических работ	12910,51
29014 кв 19 Открыли пожарный гидрант затопило л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли пожарный гидрант	
29220 2 этаж - капает пожарный гидрант. ВЫПОЛНЕНИЕ: Подтянули пожарный кран.	
31151 кв 24 нет Р на ГВС, передано Мининой , работы на 23.12.2014 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили фильтры.	
31929 кв 19 после проведения ремонтных работ кв 37 вода в ванной идет без давления ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили фильтры в кв.19. вода есть	
32486 кв 73 нет никакой воды ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили ВК авария у Ленина 11	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	15422,94
Участок электротехнических работ	1996,1
29038 Запах горелой проводки из эл/щитка, видны обгоревшие провода. ВЫПОЛНЕНИЕ: Нужна замена вводного автомата по кв.9	
29114 Нет освещения у лифта и на площадке - 7 этаж. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 1 лампу.	
29429 Нет освещения у лифта, на площадке 7-го этажа, торчат провода. Аварийная. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н ,проводов оголенных нет	
29664 кв 65 отсутствует освещение с 1 по 9 этаж л/марш ВЫПОЛНЕНИЕ: включили АВ в ВРУ-0,4	
30028 кв.29. Нет освещения на 4 этаже л/марш ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли лампу.	