

Береговая 34

Услуга	Предъявлено	Оплачено	Прочие доходы*	Фактические затраты	Итого
Водоотведение	73 078,35	62 849,40		73 078,35	10 228,95
Гор. вода (комп. на Т/Э)	144 985,45	108 414,76		144 985,45	36 570,69
Отопление	691 115,50	379 988,41		691 115,50	311 127,09
Содержание жилья	538 889,41	477 506,78	7 718,19	482 276,96	-2 948,01
ХВС (гвс)	63 156,38	54 039,12		63 156,38	9 117,26
Хол. вода	111 154,29	90 210,68		111 154,29	20 943,61
Электроэнергия	280 332,65	241 271,11		280 332,65	39 061,54
ИТОГО	1 902 712,03	1 414 280,26	7 718,19	1 846 099,58	424 101,13

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Береговая ул, № 34

	482276,96
	01.01.2014 35035,31
Материалы уборки территории и мусоропроводов	438,93
Абонентское обслуживание	1904,28
Аварийно-диспетчерское обслуживание	5129,33
Благоустройство придомовой территории	
744 кв 26,24 прочистить придомовую территорию от снега ВЫПОЛНЕНИЕ: Включено в план работ при выделение спец. техники	
Вывоз и утилизация ТБО	3836,56
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	671,98
Материалы Ремонтно-строит участок	56,55
Материалы Сантехника	493,45
Участок ремонтно-строительных работ	3665,67
1412 кв 13 не работает вентиляция в сан. узле(заявка от 20.01.2014) ВЫПОЛНЕНИЕ: убрали снег, наледь, сбили сосули с вент. канала	
1617 кв 51,53 закрыть подвальное окно, утеплить(с торца дома) ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли, утеплили	
362 кв 14 мокнет потолок в кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, течь кровли не обнаружена, течь на крыши около трубы вент. канала, убрал наледь и снег	
Участок санитарно-технических работ	11373,46
1021 кв 7 нет отопления кухня ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
1084 кв 8 отсутствует отопления в 2 комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: отказ от заявки по звонку жителя в 15:52	
1093 кв 13 отсутствует отопления в мал. комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления	
1102 кв 7,13 отсутствует отопление в 1-ой комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
1109 кв 10 отсутствует отопление в 1-ой комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: Перемерз стояк отопления в подвале,отогрели стояк запустили	
1115 кв 8 отсутствует отопление в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
1165 кв 7,10,13,8(244827) отсутствует отопление в зале, кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: была прижата задвижка на четверть, открыли, стояки обработали	
118 кв 27 из х/ крана идет горячая вода ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку ф 15 на стояке ГВС	

1187 кв 8 отсутствует отопления в 2 комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления
1198 Кв.8,10. Остыли батареи после обработки стояков отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: Забленили подмес на э/узле, обработали стояки отопления
1216 Кв.8,10. холодные батареи в квартире, требуется ревизия э/узла ВЫПОЛНЕНИЕ: Забленили подмес на э/узле, обработали стояки отопления
128 кв 54 отсутствует отопление ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в подвале функционируют (от подвала по 54 квартиры нет ключей)
1447 кв.49,53,55. Нет холодной воды-пусто. ВЫПОЛНЕНИЕ: перемерз стояк ХВС в подвале, отогрели
1466 кв 49 ,53,55,отсутствует холодная вода (АС- отогревали) ВЫПОЛНЕНИЕ: Отогрели стояк ХВС

148 МЧС в 54 квартире произвели замер температуры, в комнате 14оС ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы на э/узле, обработка стояков отопления

1496 Нет ХВС в кране пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: Заморожен стояк Хвс,отогрели,вода появилась
155 Кв.53. Течь батареи отопления в подъезде на 1 этаже. ВЫПОЛНЕНИЕ: Перекрыли стояк отопления по подъезду. Требуется сварка

156 Кв.53. Отключили стояк отопления по подъезду. Течь батареи отопления на 1 этаже - требуется сварка. ВЫПОЛНЕНИЕ: сварка радиатора отопления,обработка стояков

1565 кв 51,53(247387) отсутствует ХВС (перемерзло в подвале у стены) ВЫПОЛНЕНИЕ: отогрели стояк ХВС

175 кв 53 еле греют батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы на э/узле, обработка стояков отопления

1770 кв 49,51,53 отсутствует ХВС, возможно перемерз стояк ВЫПОЛНЕНИЕ: отогрели стояки холодной воды

182 кв 49 (4 подъезд) парит из подвала, повтор 09.01.2014 кв 49-нет ГВС, пустой кран
ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку на стояке ГВС ф 15

1855 кв 53 отсутствует холодная вода по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: Отогрели стояк ХВС

1920 кв 49,55 отсутствует ХВС, пустой кран см. комент. ВЫПОЛНЕНИЕ: лопнул сгон на стояке ХВС, требуется замена сгона вода есть

1944 кв 7,53,34,51,53 отсутствует отопление в кухне, кв 34-чуть теплые батареи в квартире
ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

1968 кв 49 требуется замена сгона на стоке ХВС(лопнул) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку ф 25 на стояке ХВС

1975 кв 55,49 нет ХВС в кране пусто (см.заявку №1968) ВЫПОЛНЕНИЕ: отогрели магистраль ХВС

1985 кв 49 отсутствует отопление зал,кухня, кв 46 шум в батареях ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

1998 кв 10,13 7 отсутствует отопление кухня, зал повтор 31.01.2014 кв 47,50,13,6 ВЫПОЛНЕНИЕ: замерз стояк отопления, отогрели, обработали стояки отопления

2012 кв 47,55 отсутствует ХВС, пустой кран ВЫПОЛНЕНИЕ: отогрели магистраль ХВС

2016 кв 55,49,46,13,53 остыли батареи в 2-х комнатах (РАБОТАЕТ участок) ВЫПОЛНЕНИЕ: замерз концевой стояк отопления, отогрели,обработали стояки отопления

2090 КВ 8 отсутствует отопление в кухне, м. комнате кв 11 отсутствует отопление в кухне и 1-ой комнате остальные еле греют (89222240560) кв 46 ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления

2110 кв 14 ;10;11,15,8 холодные батареи, повтор 01.02.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: Перемерз стояк отопления. Отогрели. Тепло есть.

252 кв.13. Не греет батареи в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: Стояки в работе

261 кв 13 остывают батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: батареи чуть теплые

262 кв 13,12,34(251607) холодная батарея в комнате,остальные еле греют ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка э/узла, обработка стояков отопления

352 кв 54 замена сборки на стояке отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку ф 20 на стояке отопления

36 кв 13,14 остывают батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления по кв 13,14,

367 кв 34,38,42,46,50,54,58 обследовать радиаторы отопления в квартирах на предмет закрытых кранов (после 20:00) ВЫПОЛНЕНИЕ: Все стояки в работе. Воздуха в системе нет.

433 кв 55,53(247387) отсутствует отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: батареи греют слабо, просят сделать замеры

47 кв 13,14,7,10 снова остыли батареи звонок в СТК "выход теплофиката более 100 Со
ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

65 кв 13 снова остывают батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления

664 кв 54 отсутствует отопления в 2 комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы на э/узле, обработка стояков отопления

70 кв 13 остывают батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления

82 кв.10,7,54. Чуть теплые батареи в кухне и комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления. Воздуха в системе нет.

896 кв 55 топит квартиру и л/к сливной канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования утечек ливневой канализации не обнаружено

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

5902,15

Участок электротехнических работ

1562,95

1212 Провести ППР дома и ревизию ВРУ ВЫПОЛНЕНИЕ: Тихонов, Арапов

1886 кв.16 - нет освещения на л/клетке 1 этаж. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял 2 лампы

2027 кв 49 установить розетку в подвале для слесарно-сантехнических работ ВЫПОЛНЕНИЕ:

Установил розетку Расходный материал: розетка -1шт, кабель -2м ; л/н -3шт

401 кв 46 отсутствует освещение на л/к 1 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 2 лампы накаливания в фое и у 1 квартиры

01.02.2014 35946,74

Материалы уборки территории и мусоропроводов

6,83

Абонентское обслуживание

1360,09

Аварийно-диспетчерское обслуживание

4363,52

Вывоз и утилизация ТБО

3836,56

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

993,53

Материалы Ремонтно-строит участок

16,64

Материалы Сантехника

364,59

Материалы Электрика

360,92

Участок ремонтно-строительных работ

3625,48

2976 кв 13 мокнет стена вент. шахты(заявка от 11.02.2014) ВЫПОЛНЕНИЕ: Убрали снег, наледь, сбили сосули с вент. канала

Участок санитарно-технических работ

9524,45

2170 кв 10 отсутствует отопление в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: был закрыт стояк отопления, открыли. обработали

2280 кв 41 отсутствует циркуляция на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера
 2293 кв 10 отсутствует отопление в мал. комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: был закрыт стояк отопления, открыли. обработали
 2330 кв 46 течь стояка отопления в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Отрегулировали систему отопления, утечек не обнаружено
 2368 кв 53 отсутствует отопление в зале, кухне, кв 6,15,10 отсутствует отопление в квартире повтор 06.02.2013 кв 13-отсутствует отопление в мал. комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

2543 кв.7,13 Нет отопления в комнате кв 8,14-отсутствует отопление в 2 комнатах(244827) повтор 07.02.2014 кв 50(247287) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления
 2648 кв 53 ГВС не соответствует норме в утреннее время ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера

3678 кв 20,23 х/батареи в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: заявку отменили, тепло появилось

4077 кв.3 запах КНЗ. ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена участка КНЗ в подвале.Использовали материал:труба ПП110-2*2м, ревизия ПП110-1шт., манжет 125*110-1шт.,шпильки М10*2-7шт., хомуты 110-7шт.,дюбеля -12-7шт., резина 4мм-0,1кг, гайка М10-4шт.

4188 кв 9,12 отсутствует холодная вода в кране (с участка работали слесаря) ВЫПОЛНЕНИЕ: Включили стояк ХВС

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	9931,18
Участок электротехнических работ	1562,95

2337 кв 49 отсутствует освещения на 1,2,4 этажах л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял 3 л/н

01.03.2014	38087,92
Абонентское обслуживание	1257,6
Аварийно-диспетчерское обслуживание	4375,73

Благоустройство придомовой территории

5214 кв 55 топит с крыши комнату и на л/к (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: 22:00 топит квартиру с крыши

Вывоз и утилизация ТБО	3836,56
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2218,82
Материалы Ремонтно-строит участок	21,2
Материалы Сантехника	1935,51
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	9890,96
Участок ремонтно-строительных работ	4029,29
Участок санитарно-технических работ	8959,3
Участок электротехнических работ	1562,95

01.04.2014	35174,68
-------------------	-----------------

Материалы уборки территории и мусоропроводов	306,44
Аварийно-диспетчерское обслуживание	4019,75
Вывоз и утилизация ТБО	3836,56
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1806,11
Материалы Сантехника	397,27
Участок ремонтно-строительных работ	3733,47
Участок санитарно-технических работ	9744,9

9357 Нет отопления в комнате,55 (ГВС не соответствует норме) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали
 9849 Течь в туалете ВЫПОЛНЕНИЕ: Подтянули американку

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	9767,23
Участок электротехнических работ	1562,95

7576 восстановить освещение на л/клетке 1 и 2 этажах, передано электрику ВЫПОЛНЕНИЕ:
заменяли 2 л/н

	01.05.2014	39126,39
Материалы уборки территории и мусоропроводов		28,82
Аварийно-диспетчерское обслуживание		4616,82
Вывоз и утилизация ТБО		3836,56
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2040,08
Материалы Ремонтно-строит участок		371,56
Материалы Сантехника		1335,55
Участок ремонтно-строительных работ		5888,84
Участок санитарно-технических работ		9953,66
10277 открыть и закрыть подвальное помещение ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли и закрыли подвальную дверь		
10572 закрыть эл. узел ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеваторный узел		
11640 течь стояк ХВС в квартире дома 29.05.14 с 9-10 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили стояк ХВС через перекрытие мат-л: труба ф32 2п/м, переход ф57хф25-1шт., резьба ф25-2шт., американка ПП ф25-1шт.		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		9479,2
Участок электротехнических работ		1575,3
	01.06.2014	35275,94
Материалы уборки территории и мусоропроводов		342,07
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3790,92
Вывоз и утилизация ТБО		3836,56
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1474,05
Материалы Благоустройство территории		333,33
Материалы Ремонтно-строит участок		597,61
Материалы Сантехника		442,45
Участок ремонтно-строительных работ		4255,47
Участок санитарно-технических работ		9051,88
13750 топит подвал канализацией, в подъезде сильный запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ до колодца.		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		9565,04
Участок электротехнических работ		1586,56
13021 кв 31 нет освещения с 1 по 3 эт ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 4 л/н		
	01.07.2014	37737,68
Материалы уборки территории и мусоропроводов		7,29
Аварийно-диспетчерское обслуживание		4674,81
Вывоз и утилизация ТБО		3836,56
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2322,45
Материалы Ремонтно-строит участок		174,51
Материалы Сантехника		1289,16
Участок ремонтно-строительных работ		5034,14
Участок санитарно-технических работ		7660,89
14222 под кв 17,18 оторвана сборка ВЫПОЛНЕНИЕ: замена участка трубопровода и сборки на теплофикате. Мат-л: труба ф40 - 1м, труба ф15 - 1м, резьба ф15 - 3шт., кран шар. ф15- 2 шт.		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		11139,92
Участок электротехнических работ		1597,95
15823 отсутствует освещение на 1,2 этаже л/клетка и в тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 3 л/н		
	01.08.2014	39578,03
Аварийно-диспетчерское обслуживание		4597,45
Вывоз и утилизация ТБО		3836,56

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2011,7
Материалы Благоустройство территории	337,99
Материалы Ремонтно-строит участок	22,7
Материалы Сантехника	2766,94
Участок ремонтно-строительных работ	4658,73
Участок санитарно-технических работ	8588,08

16789 отключить теплофикат на бойлере ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили теплофикат на бойлере
17380 Замена задвижки ф80 на ХВС на бойлере ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. ХВС на дом, слив бойлера.
Замена задвижки ф80. Мат-л: задвижка ф80 - 1 шт., болт М16 - 8 шт., гайка М16 - 8 шт., резин.
прокл. - 0,2 кг

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	11159,93
Участок электротехнических работ	1597,95

16389 кв 16 нет освещения на л/к 1 эт, у под-да, тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 5 л/н

01.09.2014 41780,12

Аварийно-диспетчерское обслуживание	3508,76
Благоустройство придомовой территории	1811,72
Покос травы	1811,72
Вывоз и утилизация ТБО	3836,56
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1554,16
Материалы Благоустройство территории	22,3
Материалы Ремонтно-строит участок	70,12
Материалы Сантехника	3969,36
Материалы Электрика	787,78
Участок ремонтно-строительных работ	4412,51
Участок санитарно-технических работ	10856,81

20455 Течь в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: Отключили ХВС на квартиру. Течь подводки к смесителю в ванной. Требуется замена.

20516 запуск отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: запустили отопление, обработали стояки, установили краны шар. ф15 - 2 шт.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	9352,09
Участок электротехнических работ	1597,95

19817 кв.33 восстановить освещение на л/клетках всего подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли л/н-3шт

01.10.2014 47793,84

Аварийно-диспетчерское обслуживание	4527,89
Вывоз и утилизация ТБО	3836,56
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	3638,38
Материалы Благоустройство территории	13,11
Материалы Ремонтно-строит участок	16,15
Материалы Сантехника	8155,2
Участок ремонтно-строительных работ	4955,65

24351 в кв 45,38 х/б в м/ком. кв 32,44 х/б зал. ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыты краны на батар. в кв.35.
Откр., стояки в работе

24830 отремонтировать подвальную дверь п.4 с торца дома ВЫПОЛНЕНИЕ: установили дверь, пропенили проем (монтажная пена 1 баллон)

Участок санитарно-технических работ	9935,48
-------------------------------------	---------

22301 кв.23.36,14.32.41.50,13,28,10.8.20.7.32 нет тепла ВЫПОЛНЕНИЕ: перепустили стояки отопления

22693 кв.8 отсутствует отопление в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления

22839 кв.41,32 отсутствует отопление в квартире, повтор 15.10.14, 16.10.2014 кв 44

ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки, закрыты краны на батарею по кв.32

22884 кв.13, 5, 44,49,55,4 обработать стояки отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, по стояку 32 квартиры закрыт кран на батарею

23292 41,44,32. Обработать стояки отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: Обследовали систему отопления по стояку. Перекрыты краны на системе отопления в кв.35-нет доступа.

23303 кв.41,44. Нет отопления в квартире. Перекрыты стояки в кв.35-нужен доступ.

ВЫПОЛНЕНИЕ:

23369 кв 35 х/б (квартира). ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления

24411 кв 41 ,32,38,45 нет отопления б.комната, повтор 27.10.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыты краны на батар. в кв.35. Откр., стояки в работе

24936 кв 44 х/б комната, кв.41 от 29.10.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 11117,47

Участок электротехнических работ 1597,95

01.11.2014 49498,17

Материалы уборки территории и мусоропроводов 31,9

Аварийно-диспетчерское обслуживание 4237,28

Вывоз и утилизация ТБО 3836,56

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 1119

Материалы Ремонтно-строит участок 37,98

Материалы Сантехника 11201,7

Участок ремонтно-строительных работ 4768,82

Участок санитарно-технических работ 11442,95

25557 кв 36,45 слабо греют батареи 2 комнаты и кухня ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет теплофиката, передано в СТК

27426 кв.53,54 нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали, низкий т/фикат

27968 кв.54 обработать стояки отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 11216,22

Участок электротехнических работ 1605,76

27542 кв.46,47 отсутствует освещение на л/клетке 1 этажа повтор от 26.11.2014 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили лн -3 шт

01.12.2014 47242,14

Материалы уборки территории и мусоропроводов 854,45

Аварийно-диспетчерское обслуживание 4187,89

Вывоз и утилизация ТБО 3836,56

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 2595,47

Материалы Благоустройство территории 755,87

Материалы Ремонтно-строит участок 275,57

Материалы Сантехника 3822,73

Материалы Электрика 254,56

Техническое обслуживание газового оборудования 2911,68

Участок ремонтно-строительных работ 5014,79

29928 повесить замок и установить проушины на дверь мусоросборника ВЫПОЛНЕНИЕ: прикрутили проушины на двери мусоросборника и навесили новый замок

Участок санитарно-технических работ 10385,83

30208 кв.49 парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: нужна замена трубы ф40 на отопление -1м

30259 кв.12. Течь стояка горячей воды ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь подводки к смесителю. Отключили ГВС на квартиру

30308 кв.49 парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: АС-нужна замена трубы ф40 на отопление -1м
30693 кв.54 темп. в кв. не соот. норме ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления, стояки в работе, треб. замена задвижек на эл. узле

31484 замена задвижек ф80 на эл. узле ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли теплофикат. Замена задвижек ф80. Мат-л: КШЦФ ф80-5 шт., болты М16-40 шт., гайки М16-40 шт., резина 4мм-2кг. Запустили теплофикат, обработка стояков отопления

31686 разборка эл. узла ВЫПОЛНЕНИЕ: ревизия эл. узла, мат-л: болты М16-8шт., гайка М16-8шт., резина 0,2 кг, обработка стояков отопления

31763 кв 4,13,7 нет отопления в 1комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

31885 п.4 замена сборок ф20 на отоплении и ф25 на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборки на отоплении и ГВС, обработали стояки отопления, изготовление сборок. Мат-л: труба ф20-2м. краны ф20-2шт., краны ф15-2шт., резьба ф20-4шт., резьба ф15-2шт., (отопление). Труба ф25-1м, резьба ф25-2шт., сгон ф25-1шт., муфта ф25-1шт., контргайка ф25-1шт., кран ф25-1шт., кран ф15-1шт. (ГВС)

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

10740,98

Участок электротехнических работ

1605,76

31452 Кв.49. Нет освещения на 2 этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н