

Строителей 24

Услуга	Предъявлено	Оплачено	Прочие доходы*	Фактические затраты	Итого
Водоотведение	91 332,53	78 245,23		91 332,53	13 087,30
Гор. вода (комп. на Т/Э)	183 035,70	149 745,95		183 035,70	33 289,75
Гор. вода (комп. на Х/В)	34 205,26	28 012,59		34 205,26	6 192,67
Отопление	993 526,32	573 359,24		993 526,32	420 167,08
Содержание жилья	656 659,85	581 535,65	0,00	859 441,90	277 906,25
Хол. вода	100 037,36	85 814,19		100 037,36	14 223,17
Электроэнергия	341 193,17	287 926,36		341 193,17	53 266,81
ИТОГО	2 399 990,19	1 784 639,21	0,00	2 602 772,24	818 133,03

*-доходы от передачи общего имущества в пользование

Строителей ул, № 24

	01.01.2014	859441,9
Материалы уборки территории и мусоропроводов		481,89
Абонентское обслуживание		2139,47
Аварийно-диспетчерское обслуживание		5740,92
Вывоз и утилизация ТБО		4212,1
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		737,66
Материалы Ремонтно-строит участок		62,09
Материалы Сантехника		802,51
Участок ремонтно-строительных работ		4118,42
1714 кв.24-закрепить почтовые ящики ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок санитарно-технических работ		12064,09
1001 кв 79 холодные батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
1014 кв 76,79 снова остыли батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления		
1031 кв.78,79,76 -нет отопления в м. комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: увеличили сопло до 13 мм.		
1059 кв.65. Течь батареи отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: подтянули американку		
108 кв.76. Холодные батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки обработали		
1092 кв.2. Нет отопления(ключи есть) ВЫПОЛНЕНИЕ: Стояки обработали, тепло есть.		
1101 Кв.17. Остывают батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления		
1112 кв 1,5 отсутствует отопление в квартире на участок ВЫПОЛНЕНИЕ: увеличили сопло до 13 мм.		
1137 кв 80 отсутствует отопление комната, кухня ВЫПОЛНЕНИЕ: увеличили сопло до 13 мм.		
1163 кв.8-нет отопления в м. комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: увеличили сопло до 13 мм.		
1418 кв.43-нет отопления в ванной по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
143 кв 76,79 сообщили с МЧС, остыли батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления		
48 кв 63 течь в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале		
62 кв 76,79 ,82,88,85 остыли батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления		

90 кв.76,79. Нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления, воздуха нет.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	6950,95
Участок электротехнических работ	1715,86
01.02.2014	37793,24
Материалы уборки территории и мусоропроводов	7,5
Абонентское обслуживание	1660,58
Аварийно-диспетчерское обслуживание	5277,02
Вывоз и утилизация ТБО	4212,1
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1090,64
Материалы Ремонтно-строит участок	18,27
Материалы Сантехника	282,32
Материалы Электрика	396,25
Участок ремонтно-строительных работ	4426,48
Участок санитарно-технических работ	10470,36

3074 кв.17. Топит канализацией квартиру ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили канализацию в подвале

3215 кв 63 течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале

3295 кв 63- топит канализацией 5 подвал ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца

3532 кв 64 топит подвал КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в 5 подвале

4165 кв.19-течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку по ГВС во 2 подвале

4399 кв 63- течь х/воды в 5 подвале передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь устранили,поставили хомут

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	8235,86
Участок электротехнических работ	1715,86

2613 кв 62,87 обследовать питание на квартиры (откуда идет) ВЫПОЛНЕНИЕ: спаялись провода разных фаз, устранили, сняли показания, передано в абон. отдел

01.03.2014 **38907,48**

Абонентское обслуживание	1469,76
Аварийно-диспетчерское обслуживание	5084,82

Благоустройство придомовой территории

5013 кв. 72 течь с кровли. Передано в АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь с крыши . Передать в стройгруппу.

Вывоз и утилизация ТБО	4212,1
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2435,7
Материалы Ремонтно-строит участок	23,27
Материалы Сантехника	725,4
Участок ремонтно-строительных работ	4709,03

5195 Течь с крыши в квартире.(требуется ремонт кровли) На участок. ВЫПОЛНЕНИЕ: нет номера кв-ры

6560 кв 60 протечка шиферной кровли (передала с ГОЧС) ВЫПОЛНЕНИЕ: включено в план работ на 2014г.

Участок санитарно-технических работ	10711,95
--	-----------------

5476 кв.5-замена стояка КНЗ и уч-ка ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок КНЗ и ХВС

6316 кв 20 течь вводного крана по стояку в ванной передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Нужно менять сборку до вентиля (на участок)

6320 кв 20 Нужна замена сборки до вентиля в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: поменяли сборку

6979 кв.2-нет давления ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: поменяли сборки ф25 на ХВ

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

7819,59

Участок электротехнических работ

1715,86

5560 кв. 49 Запах проводки на л/к 2 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: Сгорел выключатель, соединил
напрямую.

01.04.2014

39318,32

Материалы уборки территории и мусоропроводов

336,44

Аварийно-диспетчерское обслуживание

4744,02

Вывоз и утилизация ТБО

4212,1

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

1982,65

Материалы Сантехника

2345,62

Участок ремонтно-строительных работ

4441,13

7796 кв.77-вскрыть штробу ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

Участок санитарно-технических работ

10368,53

7547 кв.90- капает с люстры в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: разовый затоп

7611 кв. 90 Течь с потолка в комнате. Передано в АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: Топит с 77 квартиры,
жильцов нет дома, отключили ст. ХВС

7648 кв.77-топит кв.90,отключили стояк холодной воды, будут дома 09.04.2014 с 11:00

ВЫПОЛНЕНИЕ: разовый затоп, стояк ХВС включили

7849 кв 6 нет напора ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: поменяли стояк ХВС

7930 кв 30 местный засор в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ

8303 кв 25 х/батареи в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

8425 кв.19-ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС в кв-ре: кухня- 39 град., ванная-
38 град., что не соответствует норме

9338 кв.30,72. Батареи чуть теплые ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в работе, снижена температура
теплофиката

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

9171,97

Участок электротехнических работ

1715,86

7760 восстановить плафоны и освещение во 2 подъезде на л/кл ВЫПОЛНЕНИЕ: устранили
обрыв, заменили освещение, установили 3 л/накаливания

7827 кв 58 нет освещения в квартире,запах горелой проводки, передано электрику

ВЫПОЛНЕНИЕ: сгорел п/выключатель

8492 кв 14 отсутствует освещение в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: Выгорел пакетник соединили на
прямую

01.05.2014

24821,51

Материалы уборки территории и мусоропроводов

31,64

Аварийно-диспетчерское обслуживание

5768,03

Вывоз и утилизация ТБО

4212,1

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

2239,77

Материалы Ремонтно-строит участок

407,93

Материалы Сантехника

2506,86

Участок ремонтно-строительных работ

10008 кв.2- закрыть подвальное окно ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено 12.05.14г.

Участок санитарно-технических работ

10311 кв.2-нет давления на ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: стояк прочистили

10516 кв.8 -нет давления ХВС и ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили стояки ХВС и ГВС

11398 кв 81 местный засор ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		7925,68
Участок электротехнических работ		1729,5
	01.06.2014	36775,07
Материалы уборки территории и мусоропроводов		375,55
Аварийно-диспетчерское обслуживание		4873,13
Благоустройство придомовой территории		
13371 кв.2-плохо убирается придомовая территория ВЫПОЛНЕНИЕ: придомовая территория убрана 25.06.14г.		
Вывоз и утилизация ТБО		4212,1
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1618,34
Материалы Благоустройство территории		553,33
Материалы Ремонтно-строит участок		656,11
Материалы Сантехника		1526,34
Участок ремонтно-строительных работ		5568,99
12525 кв.73-течь с кровли ВЫПОЛНЕНИЕ: включено в план работ на 2014г.		
12819 кв.73-восстановить проушину и повесить замок ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено 16.06.14г.		
Участок санитарно-технических работ		9997,78
12560 кв.6, 19 - ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт, температура ГВС в ванной 30 град., на кухне-31 град., что не соответствует норме		
13029 кв.2-ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: замеры ГВС на вводе в дом 40 град., что не соответствует норме		
13505 кв.38- ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: замеры ГВС на вводе в дом 40 град., что не соответствует норме		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		5651,54
Участок электротехнических работ		1741,86
13107 кв 17 нет освещения на л/к на всех этажах ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 3 л/н, устранили обрыв		
	01.07.2014	42247,55
Материалы уборки территории и мусоропроводов		8,01
Аварийно-диспетчерское обслуживание		6315,98
Благоустройство придомовой территории		3330,93
Покос травы		3330,93
Вывоз и утилизация ТБО		4212,1
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2549,78
Материалы Ремонтно-строит участок		191,59
Материалы Сантехника		711,98
Участок ремонтно-строительных работ		6927,3
15191 кв 72 топит с крыши м.комнату ВЫПОЛНЕНИЕ: включено в план работ на 2014г.		
15330 кв.70-течь с кровли по стене и вентиляции, составить акт о затоплении (по кв. 73) ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт, течь по вент. каналу		
15675 кв.32-закрыть подвальное окно под кв.33 ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок санитарно-технических работ		10202,57
14605 кв.33- течь батареи в соединении ВЫПОЛНЕНИЕ: квартиросъемщика нет дома		
14735 кв.18-прочистить врезки ВЫПОЛНЕНИЕ: замена врезки на кв-ру		

14742 Кв.18. Течь трубы холодной воды в туалете ВЫПОЛНЕНИЕ: Отключили стояк холодной воды. Течь стояка ф15, нужна сварка

14746 Кв.18. Закрыли стояк ХВС. Течь стояка ХВС ф15, нужна сварка ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку на ХВС, участок трубы ХВС в подвале

14799 кв.19,24,25,57,63-нет ГВС, в кране пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли запорную арматуру на вводе

15308 кв.19-ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт, ГВС в ванной, на кухне - 32 град.,не соответствует норме

15726 кв 76 ГВС не соответствует норме, ЦТП№ 23 Тг/в= 42оС ВЫПОЛНЕНИЕ: работы СТК

16107 кв.41- топит сверху кв.44 ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь устранили.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

6042,94

Участок электротехнических работ

1754,37

14998 Запах горелой проводки ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял пакетный выключатель.

15547 кв 21 запах горелой проводки в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: Запах не обнаружен , жители с признаками алкогольного опьянения

16048 кв 78 нет освещения в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Сгорел пакетный выключатель,соединил напрямую.

01.08.2014

40846,48

Аварийно-диспетчерское обслуживание

6032,99

Благоустройство придомовой территории

18288 кв-32,33,31 Проредить кусты с лицевой и обратной стороны дома. ВЫПОЛНЕНИЕ: Выполнено.

Вывоз и утилизация ТБО

4212,1

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

2208,61

Материалы Благоустройство территории

371,07

Материалы Ремонтно-строит участок

24,92

Материалы Сантехника

3037,78

Участок ремонтно-строительных работ

6213,83

17291 кв-59 Топит с крыши на кухне по стене и по эл.лампе(светильник)Житель дома 19.08 и 20.08. ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт, включено в план работ на 2014г.

Участок санитарно-технических работ

11811

17436 кв-19 Закрепить трубы на стояке КНЗ в подвале слева. ВЫПОЛНЕНИЕ: Стояк в рабочем состоянии.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

5179,81

Участок электротехнических работ

1754,37

16340 кв.29-нет освещения на л/клетках ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 4 л/н

16576 кв.63-нет освещения в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет доступа в подвал

16866 кв-63 Нет света в подвале №5 с обеих сторон. ВЫПОЛНЕНИЕ: отгорел нулевой провод,устранили ,заменяли 3л/н

17352 кв-2 Нет света под козырьком и на л/к на 1 этаже. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял л/н на л/клетке, у подъезда требуются монтажные работы по установке светильников

17743 кв-2 Требуются монтажные работы по установке светильников под козырьком По заявке №17352. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял л/н 1шт

18080 кв-59 Нет света в 1/2 квартиры (передано электрикам) ВЫПОЛНЕНИЕ: Неисправность внутри квартиры

01.09.2014

44395,71

Аварийно-диспетчерское обслуживание

4577,27

Благоустройство придомовой территории	2060,62
Покос травы	2060,62
Вывоз и утилизация ТБО	4212,1
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1706,29
Материалы Благоустройство территории	24,48
Материалы Ремонтно-строит участок	76,98
Материалы Сантехника	4357,9
Материалы Электрика	1385,09
Участок ремонтно-строительных работ	5903,11
Участок санитарно-технических работ	13659,24
18595 кв 30 топит квартиру снизу ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь не обнаружили	
21207 кв.76- запах КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале	
21261 кв 75 течь в подвале,подвал открыт передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз	
21541 кв.59- закрыты стояки ХВС и ГВС, открыть ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки ХВС и ГВС открыли	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	4678,26
Участок электротехнических работ	1754,37
18583 кв 29 запах горелой проводки ВЫПОЛНЕНИЕ: Сгорел пакетный выключатель, соединил напрямую	
18902 кв 59 нет освещения 1/2 квартиры ВЫПОЛНЕНИЕ: Заявка выполняется электриком с участка (гл. энергетик Желнова Р.А.)	
	01.10.2014 50004,31
Аварийно-диспетчерское обслуживание	5721,97
Вывоз и утилизация ТБО	4212,1
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	3994,52
Материалы Благоустройство территории	14,39
Материалы Ремонтно-строит участок	17,73
Материалы Сантехника	8844,06
Участок ремонтно-строительных работ	6361,54
23898 кв.24- вскрыть штробу ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено	
25178 кв.24- зашить штробу, запенить перекрытие ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено	
Участок санитарно-технических работ	13772,28
22655 течь батареи в комнате (передала в АС), отключили стояк отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: ззаменили часть стояка на отоплении	
24567 Кв.57. Нет отопления кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
25158 кв.59- нет напора ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили перетоком	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	5311,35
Участок электротехнических работ	1754,37
	01.11.2014 163446,13
Материалы уборки территории и мусоропроводов	35,02
Аварийно-диспетчерское обслуживание	5662,13
Вывоз и утилизация ТБО	4212,1
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1228,54
Материалы Ремонтно-строит участок	139,59
Материалы Сантехника	4700,32
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий	119805
Ремонт кровли	119805
Участок ремонтно-строительных работ	6520,76
Участок санитарно-технических работ	13243,57

27918 кв.28 нет давления на ГВС и ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования вода в норме

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	6136,16
Участок электротехнических работ	1762,94
01.12.2014	301860,14

Материалы уборки территории и мусоропроводов	938,09
Аварийно-диспетчерское обслуживание	5306,07
Вывоз и утилизация ТБО	4212,1
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2849,53
Материалы Благоустройство территории	829,86
Материалы Ремонтно-строит участок	302,55
Материалы Сантехника	4196,91
Материалы Электрика	279,48
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий	251590,5
Ремонт кровли	251590,5
Техническое обслуживание газового оборудования	3196,68
Участок ремонтно-строительных работ	6465,9
Участок санитарно-технических работ	13367,44

31524 кв.78- топит кв-ра 81 в туалете ВЫПОЛНЕНИЕ: течь устранили

31659 кв.4,1- не греет 1 батарея в комнате по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

31968 кв.1- не греет 1 батарея в комнате по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

32187 кв 17 топит квартиру канализацией (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: разовое затопление

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	6562,09
Участок электротехнических работ	1762,94

31068 кв 29 запах горелой проводки ВЫПОЛНЕНИЕ: выгорел пакетный выключатель, соединил напрямую