

Береговая 56

Услуга	Предъявлено	Оплачено	Прочие доходы*	Фактические затраты	Итого
Водоотведение	99 940,20	82 045,78		99 940,20	17 894,42
Гор. вода (комп. на Т/Э)	205 986,23	168 031,09		205 986,23	37 955,14
Отопление	1 120 609,78	606 627,84		1 120 609,78	513 981,94
Содержание жилья	824 391,47	689 550,07	7 718,19	1 289 012,77	591 744,51
ХВС (гвс)	88 563,56	72 448,22		88 563,56	16 115,34
Хол. вода	115 682,28	95 937,46		115 682,28	19 744,82
Электроэнергия	479 088,68	403 058,17		479 088,68	76 030,51
ИТОГО	2 934 262,20	2 117 698,63	7 718,19	3 398 883,50	1 273 466,68

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Береговая ул, № 56

	1289012,77
01.01.2014	51056,97
Материалы уборки территории и мусоропроводов	635,31
Абонентское обслуживание	2756,27
Аварийно-диспетчерское обслуживание	7424,24
Вывоз и утилизация ТБО	5553,07
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	972,62
Материалы Ремонтно-строит участок	81,86
Материалы Сантехника	69,36
Участок ремонтно-строительных работ	5305,73
647 кв 74,75 течь кровли по вентиляционной шахте ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, требуется кап. ремонт кровли	
Участок санитарно-технических работ	16462,05
1074 кв 83 отсутствует холодная вода в кране ВЫПОЛНЕНИЕ: перемерз стояк ХВС, отогрели	
1082 кв 18 течь ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: установили хомут на трубу ГВС	
1129 кв 6 течь трубы ГВС в подвале, требуется сварка ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили два свища на трубе ГВС, течь устранить	
1231 кв 44 ГВС не соответствует норме повтор 23.01.2014 кв 44 ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели регулировочные работы на системе водоснабжения	
1309 кв 10 устранить месный засор канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили местный засор	
1311 кв 19 заварить стояк по п/ сушителю (был установлен хомут) ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ на стояке ГВС, течь устранили	
1474 кв 18 течь горячей воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на трубу ГВС ф 100, течь устранили	
1494 кв 62;70;12;63;60;28;Нет ГВС идет холодная ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыты задвижки теплофиката на бойлере,открыли.Устранили течь на ГВС,поставили деревянный хомут	
1520 кв 18 парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: лопнула труба на ГВС, течь устранили, поставили деревянный хомут	
1556 регулировочные работы работы на э/узлах 1,2,3, регулировка циркуляционного насоса ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели регулировочные работы на э/узле, циркуляционном насосе	

1579 кв 37 отсутствует освещение на 1,3 этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил л/н -2шт

1591 кв 34 отсутствует отопление на л/к 1 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки отопления в работе

1705 кв 18 течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовили, установили хомут ф 108 на трубу ГВС

1949 кв 52,49(241477) кв 56 (89126872925),50 чуть теплые батареи в квартире

ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки

2078 2 подвал течь воды между 1 и 2 подвалом ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь задвижки (ввод на эл. узел). Лопнула транбукса ф50(чугун). Нужно отключение СТК.

2096 кв 89,76 ,70 ,28(639807),62ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели регулировочные работы на системе водоснабжения

35 кв 60 течь ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Остановка бойлера , изготовление и установка хомута -76мм .Запуск бойлера.

370 кв 1 топят сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: топят с 4 квартиры, нет дома, отключили стояк холодной воды

371 кв 1 отключили стояк холодной воды , топило с 4 квартиры, нет дома. В кв.4-дома.

ВЫПОЛНЕНИЕ: Запустили общий стояк ХВС. Отключили ХВС на квартиру. Отключили ГВС по стояку. Требуется замена эксцентрика на смесителе.

538 кв 75 топят квартиру с ливневой канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, утечек ливневой канализации не обнаружено, течь кровли по вентиляционной шахте

638 отключение насос водоснабжения для проведения работ Водоканал ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели отключения, подключения насоса 14.01.2014

901 кв 88 отсутствует отопления в бол. комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: в 88 квартире нет дома, проверили в 76 квартире по стояку батареи греют

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

9534,24

Участок электротехнических работ

2262,22

1057 Кв.37. Нет освещения в тамбуре. ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена л/н 1шт.

1592 кв 34 заменить выключатель на л/к 1 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил выключатель-1шт

1961 провести ППР дома и ревизию ВРУ ВЫПОЛНЕНИЕ: Провели ППР дома и ревизию ВРУ

01.02.2014

53342,84

Материалы уборки территории и мусоропроводов

9,89

Абонентское обслуживание

1968,6

Аварийно-диспетчерское обслуживание

6315,8

Вывоз и утилизация ТБО

5553,07

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

1438,04

Материалы Ремонтно-строит участок

24,08

Материалы Сантехника

172,73

Материалы Электрика

522,4

Участок ремонтно-строительных работ

5247,55

Участок санитарно-технических работ

13785,78

2243 кв 49 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

2603 кв 34,43,45,44 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: отопительная система в рабочем состоянии, в квартирах установлены конвекторы, стояки отопления горячие, конвекторы еле греют-Передано Климовой, Гилфанову

2716 кв.76. 60 ,кв 70 Горячая вода не соответствует норме повтор 10.02.2014 кв 76
ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировал работу бойлера

2824 Кв.76,70. Горячая вода не соответствует норме повтор 11.02.2014 кв 89(243712)
ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется установка циркуляционного насоса, передано Климовой

2876 кв 76,70,60 требуется установка циркуляционного насоса на горячем водоснабжении
повтор 13.02.2014 кв 34 ВЫПОЛНЕНИЕ: отключение ГВС и ХВС, сбор бойлера. Врезка
циркуляционного насоса. Заглушили перемычку цирк. трубы. Запуск ХВС и бойлера. мат-л:
резьба ф32-2шт., бочонок ф32-3 шт., обратный клапан ф32, фильтр ф32. Насос ф32 см. заявку
№7597 от 07.04.14

3222 кв 17 ГВС низкой Т и нет Р 17/02/2014 кв 89 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу
бойлера, выход ГВС Т 65С

3861 кв 52 топит подвал 4 подъезда горячей водой (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ:
поставили хомут в подвале на горячей водле

3993 кв.39 температура в квартире не соответствует норме. Передано на участок
ВЫПОЛНЕНИЕ: обработаны стояки отопления, стояки в рабочем состоянии

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 16042,68
Участок электротехнических работ 2262,22

2291 кв 6 отсутствует освещение на 1 этаже л/к, в тамбуре, при входе в подъезд
ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял л/н -3шт

2775 кв 35 отсутствует освещение на л/клетке 1,5 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 2 лампы
накаливания

2901 1,2,3,4,5,6 подвалы-восстановить освещение в подвалах (НА УЧАСТОК)
ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 6 л/ накаливания

01.03.2014 55280,3
Абонентское обслуживание 1820,26
Аварийно-диспетчерское обслуживание 6333,48

Благоустройство придомовой территории

4861 кв-75 Топит с крыши во всей квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели уборку снега с
кровли.

Вывоз и утилизация ТБО 5553,07

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 3211,54

Материалы Ремонтно-строит участок 30,68

Материалы Сантехника 1291,54

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 15977,71

Участок ремонтно-строительных работ 5832,03

5354 кв-6 Закреть подвальное окно ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли подвальное окно 07.03.2014

6608 кв.30 требуется герметизация крыши ВЫПОЛНЕНИЕ: раскидали слежавшийся снег

6655 топит с крыши ВЫПОЛНЕНИЕ: на чердаке сухо, капает с трубы ливневой КНЗ
Участок санитарно-технических работ 12967,77

4661 кв-6 Проверить на утечку стояк ХВС (сырость) ВЫПОЛНЕНИЕ: На момент
обследования течи не обнаружено. Стояк ХВС в нормальном рабочем состоянии.

4846 кв-90 Периодически отсутствует ГВС(в часы водоразбора) ВЫПОЛНЕНИЕ:
регулировка бойлера, темпер. ГВС в пределах нормы. В 5 подъезде параметры по отоплению
Р подача-7атм, Р обратка-6,6 атм., темп. под.-74С, темп. обр.-46С

5026 кв. 1 Топит КНЗ в туалете. Передано в АС. Прочистили. ВЫПОЛНЕНИЕ:	
6323 кв 61 течь ГВС в подвале передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Поставили деревянный хомут, нужна замена участка трубы Ф 89	
6489 кв.30 топит с крыши проверить ливневую КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: ливневая КНЗ в работе, требуется герметизация крыши (стройгр. заявка №6608)	
6631 комиссия с СТК по эл. узлам ВЫПОЛНЕНИЕ: проведено обследование эл. узла	
6654 течь ливневой КНЗ на чердаке над квартирой в 3-х местах ВЫПОЛНЕНИЕ: Зачеканили стыки ливневую КНЗ на чердаке	
Участок электротехнических работ	2262,22
4528 Отремонтировать розетку в бытовке у дворников ВЫПОЛНЕНИЕ: Отгорели провода ,все устранил	
4533 кв 34 нет освещения на л/к 2эт ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял лампы	
4660 кв-6 нет освещения под козырьком и на 1 этаже на л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена л/н-2шт.	
	01.04.2014
Материалы уборки территории и мусоропроводов	52552,78
	443,54
Аварийно-диспетчерское обслуживание	5818,23
Вывоз и утилизация ТБО	5553,07
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2614,17
Материалы Сантехника	575,01
Участок ремонтно-строительных работ	5403,86
Участок санитарно-технических работ	14104,85
7173 течь ГВС в подвале 4 подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили 3 свища на трубе ГВС в подвале, утечку устранили, запустили воду, работы со сваркой	
7461 кв 61 течь ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: установили хомут	
7526 изготовление сборки для установки насоса на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовление сборки насоса на ГВС. Исп. 2 резьбы ф32, 3 бочонка ф32, обратный клапан ф32, фильтр ф32, насос ф32, проведены сварочные работы	
7597 Врезка циркуляционного насоса на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключение ГВС и ХВС, сбор бойлера. Врезка циркуляционного насоса. Заглушили перемычку цирк. трубы. Запуск ХВС и бойлера. мат-л: резьба ф32-2шт., бочонок ф32-3 шт., обратный клапан ф32, фильтр ф32. Насос ф32	
7713 отсутствует отопление в квартире кв 70 (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
7716 течь горячей воды в подвале 2 подъезда (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: Выполнено	
7738 отсутствует отопление кв.70, 88,90,61,68,74,66,69,76,78 ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли задвижки на элеваторе, отопление в норме	
7783 течь ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: течь трубы ГВС, поставили деревянный хомут	
7817 кв 82, 80,78 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: не подключен циркуляционный насос	
8310 Течь воды в подвале, парит. ВЫПОЛНЕНИЕ: Установили хомут на трубе ГВС Ф89. Течь устранили.	
9241 Течь КНЗ в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале, требуется замена трубы КНЗ в подвале около 8м	
9349 кв.60,59. Нет отопления в комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	

9556 кв 20;21;12; 26,37,44,18,60 :нет отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, обнаружена течь задвижки на подаче ф50, требуется замена		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		15777,83
Участок электротехнических работ		2262,22
7300 кв 61 нет освещения на л/к 1,2 эт (передала электрику) ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 3 л/н		
7953 подключить насос в подвале дома (передала электрику) ВЫПОЛНЕНИЕ: насос подключил		
7958 подключить насос в подвале дома ВЫПОЛНЕНИЕ: подключили насос, насос в работе		
8136 свисает плафон у подъезда, восстановить ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 л/н		
	01.05.2014	58224,19
Материалы уборки территории и мусоропроводов		41,72
Аварийно-диспетчерское обслуживание		6682,43
Вывоз и утилизация ТБО		5553,07
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2952,84
Материалы Ремонтно-строит участок		537,79
Материалы Сантехника		1933,09
Участок ремонтно-строительных работ		8523,56
11664 закрыть подвальное окно п.3 ВЫПОЛНЕНИЕ: см. заявку 15126		
Участок санитарно-технических работ		14407,02
10043 Течь горячей воды в подвале. Запарение в квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь вводной задвижки Ф50 на системе отопления в подвале. Закрыли отопление на 1,2 подъезд. Нужна замена задвижки		
10044 1,2 подъезд-отключили отопление. Нужна замена вводной задвижки ф50 на системе отопления в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: замена вводных задвижек ф50 под давлением, транзитная задвижка на 1 эл. узле на падаче не держит. мат-л: кран шаровый ф50 фланцевый - 2шт., болты м16 -16 шт., гайка м16 - 16 шт.		
10111 течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: течь трубы ГВС в подвале. Отключили ГВС на дом, требуется замена трубы ф89 3м справа от бойлера		
10129 кв 76 нет давления на ГВС и не соответствует норме (см. заявку № 10111) ВЫПОЛНЕНИЕ: течь трубы ГВС ф108 на бойлере, поставили хомут ф100, перезапуск бойлера (Мат-л: труба ф108 -0,1м, болты м10 - 4шт., гайки м10-4шт., гайки м16 - 4 шт., резина 4 мм - 0,2 кг). Остановка бойлера - течь ГВС ф 50. Требуется замена участка трубопровода ф50 - 10 м, сборка ф25 - 2 шт., ф100 - 3м		
10240 отсутствует отопление в комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления, нет перепада		
10241 замена участка трубы ГВС ф108 в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: замена участка трубы ГВС мат-л: труба ф108 2м, труба ф25 3м, сборка ф25 (кран шаровый ф25-1шт., ф15-1шт.), резьба короткая ф20 - 2шт., ф25-2шт., муфта ф20-1шт., труба ст. ф25-0,8м, отключение и включение ГВС		
10282 замена участка трубы КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: замена участка трубы КНЗ в подвале 1 подъезда. Мат-л: труба ПП 110х1м - 2шт., труба ПП 110х0,5 - 2 шт., ревизия ПП 110-2шт., переход ПП 110х120-1шт., отвод ПП 110х90 - 1 шт., отвод ПП 110х45 - 2шт., манжет резин. 120х110 - 2шт., шпильки М 10х2м - 2 шт., хомут 110 -2шт., анкера М 10-2шт., дюбель ф12-2шт., гайки М 10-2 шт.		
10306 течь КНЗ в подвале 1 подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале		

10307 запуск бойлера ВЫПОЛНЕНИЕ: установили хомут на ГВС, запустили бойлер
 10580 закрыть эл. узел ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеваторный узел
 10607 обследовать на наличие циркуляционных насосов на отоплении, установить маркировку и диаметр насоса ВЫПОЛНЕНИЕ: обследование циркуляционного насоса ф50, марка Вилло
 10671 течь ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: течь трубы ГВС ф108. отключили бойлер, нужна замена участка трубы ф108 1,5-2 м

10810 течь ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на трубу ГВС, течь устранили
 10863 Парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: Установили 2 хомута на системе ГВС в подвале-течь устранили.
 11045 отключить циркуляционный насос ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос

11076 включить циркуляционный насос ВЫПОЛНЕНИЕ: включили циркуляционный насос
 11217 парит в подвале 3 подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли бойлер ,нужна замена участка трубы
 11252 отключить циркуляционный насос ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос

11282 отключили бойлер. нужна замена участка трубы ф76 под кв.46 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы ГВС в подвале, замена сборок Ду25. Мат-л: трубы ф57-10м, труба Ду 25-2м, резьба Ду25-4шт., резьба Ду15 - 2шт., кран шар. Ду 25-2шт., кран Ду 15- 2 шт. Запуск бойлера, ГВС в норме

11332 включить циркуляционный насос ВЫПОЛНЕНИЕ: включили
 11633 течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили деревянный хомут, течь устранили, ГВС в норме

11646 кв60 Течь с полотенцесушителя ВЫПОЛНЕНИЕ: АС-отключили стояк ГВС, требуется сварка

11660 Течь полотенцесушителя, отключили стояк ГВС, нужна сварка. ВЫПОЛНЕНИЕ: замена участка трубы ф57 3м на ГВС, замена сборки Ду25, труба Ду 25-2м, резьба Ду 25 - 2шт., резьба Ду 15 -1шт., кран шар. Ду 25-1шт., кран Ду 15- 1шт., сварочные работы на п/сушителе

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов **15312,56**

Участок электротехнических работ **2280,11**

01.06.2014 130143,42

Материалы уборки территории и мусоропроводов **495,11**

Аварийно-диспетчерское обслуживание **5487,01**

Благоустройство придомовой территории

13754 установить ограждение у подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовление и установка марша. эл. сварочные работы, резка труб и арматуры по размерам, сверление отверстий в бет полу - 4отв. Окраска труб. Мат-л: труба ф20-4м, труба ф15- 3м, арматура ф12 - 1м

Вывоз и утилизация ТБО **5553,07**

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. **2133,56**

Материалы Благоустройство территории **560**

Материалы Ремонтно-строит участок **27947,36**

Материалы Сантехника **640,41**

Ремонт конструктивных элементов жилых зданий **50318,1**

Устройство цементной стяжки **50318,1**

Участок ремонтно-строительных работ **6159,41**

Участок санитарно-технических работ **13101,78**

11929 течь п/сушителя дома после 17.00 ВЫПОЛНЕНИЕ: нужна замена п/сушителя через перекрытие, отключать стояк не стали

11998 нужна замена п/сушителя через перекрытие, отключать стояк не стали
ВЫПОЛНЕНИЕ: установили хомут на п/сушителе, течь устранена, стояки в работе

12489 отключить стояк холодной и горячей воды 11.06.2014 на 10:00 (оплатили)

ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояки холодной и горячей воды

12556 течь ливневой КНЗ, топит квартиру ВЫПОЛНЕНИЕ: зачеканили стык ливневой КНЗ.
Требуется ремонт перекрытия крыши

12557 кв.17 включить стояки холодной и горячей воды ВЫПОЛНЕНИЕ: включили стояки холодной и горячей воды

12648 Течь ГВС в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: Установили хомут ,течь устранили.

12865 топит сверху проверить ливневую КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: Зачеканили 2 стыка ливневой КНЗ

12976 кв 62 течь ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь устранили (установили деревянный хомут-2шт)

13007 парит из подвала (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на г/воде

13165 отключить и включить циркуляционные насосы на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили и включили циркуляционные насосы на ГВС

13232 топит сверху проверить ливневую КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: нет доступа на чердак, со слов жильцов кровельщики закрыли люк

13332 кв63 Утечка ГВС в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут

13633 топит сверху проверить ливневую КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли участок ливневой КНЗ на чердаке. Мат-лы: труба ПП ф100-2м-1шт, труба ф400-1м-1шт, труба ф100-0,25-1шт, отвод ф100-45-4 шт, тройник 100-90-1 шт, Переход ПП 120-100-1 шт,манжет резиновый 120-100-2 шт.

13738 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования ГВС в норме

13778 течь ГВС в подвале п.5 ВЫПОЛНЕНИЕ: течь трубы ГВС, поставили хомут

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

15451,21

Участок электротехнических работ

2296,4

12963 Нет освещения в 1/2 квартиры 17.06.2014г. в 205 нет дома просили перенести на 18.06.2014г. с 14:00 до 17:00 (18.06.2014 передала электрику) ВЫПОЛНЕНИЕ: заявка внутриквартирная, произошло короткое замыкание после затопления квартиры с крыши

01.07.2014

272701,09

Материалы уборки территории и мусоропроводов

10,56

Аварийно-диспетчерское обслуживание

6766,36

Вывоз и утилизация ТБО

5553,07

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

3361,54

Материалы Ремонтно-строит участок

21996,25

Материалы Сантехника

1865,95

Ремонт конструктивных элементов жилых зданий

194464,31

Ремонт шиферной кровли

194464,31

Участок ремонтно-строительных работ

7286,46

14786 приварить проушины на дверь эл.щитовой ВЫПОЛНЕНИЕ: эл. сварочные работы. проушины 2 шт.

15126 закрыть подвальные двери ВЫПОЛНЕНИЕ: повесили замки и закрыли подвальные двери

Участок санитарно-технических работ

11088,45

13885 топит подвал 5 подъезда горячей водой (передала в АС) отключили горячую воду на дом, нужна сварка ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь трубы ГВС нужна труба хомут не поставить отключили ГВС на дом.

13920 Сварка в 5 подъезде. ВЫПОЛНЕНИЕ: Установили хомут ф76. Мат-лы: труба ф76 - 0,1м, гайки М16-8 шт, гайки М12-4 шт, болты М12-4 шт, резина 4мм-0,1кг.

13946 кв 61 течь ГВС в подвале передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли бойлер

13947 кв 61 закрыли бойлер ,течь в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ:

13958 заменить участок трубы ф76 в 5 подъезде. ВЫПОЛНЕНИЕ: Хомут поставили. устранили течь. включили ГВС.

14674 отключить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос на ГВС

14730 включить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: включили циркуляционный насос на ГВС

14762 слабый напор ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: обследование подвального помещения. Запорная арматура открыта. Давление ХВС в норме

14837 кв. 89 слабый напор ХВС и ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовано Р ГВС и ХВС в норме

15004 кв52 Шум в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: Шум прекратился(по звонку жильца)

15133 течь КНЗ в подвале п.3 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ до колодца, излом КНЗ от дома до колодца

15246 ГВС не соответствует норме (по стояку), кв.22 ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонтные работы на бойлере

15563 восстановить ливневую КНЗ в подвале п.1 ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановили ливневую КНЗ, мат-л: шпильки М10х2М-1шт., хомут 110 комплекте - 2шт.

16147 течь ливневой КНЗ в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: загерметизировали стыки ливневой КНЗ на чердаке

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

17995,25

Участок электротехнических работ

2312,89

01.08.2014

75270,93

Аварийно-диспетчерское обслуживание

6654,39

Благоустройство придомовой территории

14233,23

Ямочный ремонт

14233,23

Вывоз и утилизация ТБО

5553,07

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

2911,75

Материалы Благоустройство территории

489,21

Материалы Ремонтно-строит участок

32,86

Материалы Сантехника

4004,9

Ремонт конструктивных элементов жилых зданий

1877,5

Ремонт межпанельных швов

1877,5

Участок ремонтно-строительных работ

6743,09

17431 кв.6 отремонтировать дверь в колясочную п.1 ВЫПОЛНЕНИЕ: отремонтировали дверь, перенавесили одну дверь (заменяли навесы)

Участок санитарно-технических работ

12430,46

16225 кв 12 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонтные работы на бойлере

16481 течь ливневой КНЗ в подъезде (проверить 1 и 5 этажи) ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали ливневую КНЗ на чердаке, загерметизировали стыки. необходимо дополнительное обследование во время дождя

16782 отключить теплофидат на бойлере ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили теплофидат на бойлере

16827 течь ливневой КНЗ в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок ливневой КНЗ с чердака до 5 этажа. Мат-л: труба ПП 110х1м - 2 шт., труба 110х0,5м - 1 шт., труба 110х0,25 - 1 шт., тройник 110х90 - 1шт., отвод 110х90 - 3 шт.

16830 комиссия с ВК по приборам учета ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали

17267 течь ливневой КНЗ в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок ливневой КНЗ в подвале. Мат-л: труба ПП 110х1м - 1шт., отвод 110х45 - 3шт., муфта 110 -1 шт.

17960 подключить бойлер к системе теплоснабжения ВЫПОЛНЕНИЕ: подключили

18162 кв.14 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера, ГВС соответствует норме

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов **18027,58**

Участок электротехнических работ **2312,89**

18106 кв.34 отсутствует освещение на л/клетке 2 этажа (часто перегорают лампы)

ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменили 1 л/н.

18361 отсутствует освещение 2,1 этаж л/клетка и тамбур ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменил л/н-3шт

01.09.2014 **175495,7**

Аварийно-диспетчерское обслуживание **5078,61**

Благоустройство придомовой территории **116074,13**

Покос травы 2639,6

Ямочный ремонт 113434,53

Вывоз и утилизация ТБО **5553,07**

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. **2249,51**

Материалы Благоустройство территории **32,28**

Материалы Ремонтно-строит участок **101,49**

Материалы Сантехника **5745,29**

Материалы Электрика **1140,24**

Участок ремонтно-строительных работ **6386,71**

19169 кв.90 прочистить вентканал ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили вентиляцию в туалете и на кухне

19294 кв.88 устранить шум железа на кровле ВЫПОЛНЕНИЕ: устранили шум на крыше, стучала труба растяжки (антенна)

Участок санитарно-технических работ **15714,25**

19373 отключить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос на ГВС

19541 кв.88 отсутствует ХВС в квартире (пустой кран) ВЫПОЛНЕНИЕ: чистка фильтра ХВС на дом с 13-14 11.09.14. Регулировка и обработка бойлера.

19575 кв.88 нет ХВС в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояк ХВС

20071 Течь канализации в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале

20251 кв.76 течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: нужна заглушка на стояке КНЗ

20315 запуск отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: запустили отопление, обработали стояки

20626 течь канализации в подвале 6 подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале

20705 кв.78 обработать стояки отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	15107,23
Участок электротехнических работ	2312,89

19644 кв.88 отсутствует освещение в квартире (передано электрикам) ВЫПОЛНЕНИЕ:
Проведение ППР ул. Береговая 58, автоматически отключается Береговая ,56

01.10.2014 75379,94

Аварийно-диспетчерское обслуживание	6553,71
Вывоз и утилизация ТБО	5553,07
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	5266,23
Материалы Благоустройство территории	18,98
Материалы Ремонтно-строит участок	4502,83
Материалы Сантехника	11659,68
Участок ремонтно-строительных работ	7172,85
Участок санитарно-технических работ	14380,71

21722 кв.60.75.21.33.26.15.53.54.23.26.32.40.18.89.38.90 нет тепла ВЫПОЛНЕНИЕ:
обработали стояки отопления

21737 кв.21 нет тепла ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки

22692 кв.78,26,22,77,12,62,23,60,90 ,54 отсутствует отопление в комнате, кухне
ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления

24070 подключить отопление 1 п-д на л/к. ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка стояков 9:00-17:00

24155 п.1 отсутст. отопление ВЫПОЛНЕНИЕ: разморожен регистр в мусоросборнике,
нужна сварка

24168 кв.50 обработать стояки отопление, кв.69 х/б комнаты ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка
стояков отопления

24561 Кв.45. Нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления

25065 кв.90 ГВС не соответствует норме после 20.00 зайти в квартиру ВЫПОЛНЕНИЕ:
бойлер в работе

25244 кв.59,60 топит с кровли нужна замена ливневки на чердаке, предварительно позвонить
кв.60 89222937180 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили ливневую КНЗ. Мат-л: труба ПП 110х1м-3шт.,
труба 110х0,5-1шт., труба 110х0,25-1шт., труба 110х2м-2шт., тройник 110х90-4шт., заглушка
110-2шт., переход 125х110-3шт., манжет резин. 125х110-3шт., отвод 110х45-2шт., муфта 110-
1шт.

25279 кв.59,60 течь ливневой КНЗ топит квартиры ВЫПОЛНЕНИЕ: нужна замена ливневки
на чердаке

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	17958,99
Участок электротехнических работ	2312,89

22712 п.1 восстановить освещение на л/клетках (для строителей) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили
л/н -6 шт.

23412 нет освещения 3 под 1эт, тамбур ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 л/н

23787 1 подъезд бьет током ВЫПОЛНЕНИЕ: Заизолировали провода в распред коробке

01.11.2014 208207,43

Материалы уборки территории и мусоропроводов	46,17
Аварийно-диспетчерское обслуживание	6133,08
Вывоз и утилизация ТБО	5553,07
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1619,65
Материалы Ремонтно-строит участок	54,97
Материалы Сантехника	28313,06
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий	122579,66
Ремонт межпанельных швов	51091,6

Ремонт подъезда	71488,06
Участок ремонтно-строительных работ	6902,44
25715 кв.60 засор вентиляции в туалете и кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили вентиляцию с крыши на кухне и в ванной комнате	
Участок санитарно-технических работ	16562,63
25714 кв.60 отсут. отопление в кухне, комнате кв.54 ГЖИ комната, кухня ВЫПОЛНЕНИЕ: нужна замена сборки ф15	
25888 кв.52 отсут. отопление на кухне, повтор от 10.11.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления	
25931 замена сборок на отоплении по кв.60 ВЫПОЛНЕНИЕ: замена кранов на спускниках ф15 - 2 шт. по 2-м стоякам, обработка стояков отопления	
26830 кв.90 нет напора на ХВС и ГВС после 20.00 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка клапана давления на ХВС и чистка фильтра, Р на ХВС 6,5 атм.	
26871 отсутствует отопление в комнате кв 19 батареи слабо греют, кв.77,89,60,87 темп. в кв. не соот. норме кв.54 х/б кухня от 17.11.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления, регулировка бойлера	
26956 кв 53 нет Р на ХВС и ГВС кв 90, 87заявка от 17.11.2014 ВЫПОЛНЕНИЕ: чистка фильтра на ХВС и регулировка клапана давления	
27040 кв 60 х/б в комнате, кв.74 чуть теплые батареи в кв. 78 (угловая квартира) ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления	
27118 кв.52 х/б кухня ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления	
27168 кв 49 х/б кухня ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления	
27215 кв.89 темп. в кв. не соот. норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	18118,51
Участок электротехнических работ	2324,19
25640 кв 53;58 нет освещения в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: поменяли вставку в ВРУ	
26643 кв 20 оборван патрон на л/к 2 эт ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 л/н и патрон	
26660 Нет освещения на 2 этаже(патрон) ВЫПОЛНЕНИЕ: установил 1 патрон, лн - 2шт	
27411 кв.34 отсутствует освещение на л/клетке 2 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили лн - 1шт	
28235 кв 34 нет освещения на л/к 2 эт ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили лн -1 шт	
	01.12.2014
Материалы уборки территории и мусоропроводов	81357,18
Аварийно-диспетчерское обслуживание	1236,74
Вывоз и утилизация ТБО	6061,59
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	5553,07
Материалы Благоустройство территории	3756,71
Материалы Ремонтно-строит участок	1094,05
Материалы Сантехника	11573,12
Материалы Электрика	5533,05
Техническое обслуживание газового оборудования	368,46
Участок ремонтно-строительных работ	4214,39
29942 кв.77 не работает вентиляция ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили вентиляцию на кухне и в ванной комнате из квартиры	7258,45
32258 кв.34 закрыть подъездные окна ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли подъездные окна на всех этажах	
Участок санитарно-технических работ	15032,55
28893 кв.60 х/б комната (кладовая) ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояк отопления	

29797 откл. циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. циркуляционный насос на ГВС

29882 вкл. циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: вкл. циркуляционный насос на ГВС

30041 откл. циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. циркуляционный насос на ГВС

30148 вкл. циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: вкл. циркуляционный насос на ГВС

30378 кв 7 течь стояка ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: Поставили хомут на стояке ХВС ф -32мм

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

17350,81

Участок электротехнических работ

2324,19

29712 кв 62 нет освещения л/к 1 этаж ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял л/н -1шт

29886 кв.82 отсутствует освещение на л/клетке 3 этажа (часто перегорают л/н)

ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 л/н

31577 кв.6 отсутствует освещение на л/клетке 1 этажа, тамбуре (часто перегорают л/н)

ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 л/н

32024 кв.21 отсутствует освещение на л/клетке 2 этажа (просят восстановить светильник, торчат провода, часто перегорают л/н) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н