

Ленина 7

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Пр.Пост*
ГВС	40 818,43	297 459,14	290 033,62	297 459,14	
Водоотв.	9 222,88	80 969,32	79 032,02	80 969,32	
ГВС подача	6 370,77	69 273,87	64 145,02	69 273,87	
Отопление	120 898,15	1 214 548,58	1 158 770,73	1 214 548,58	
Сод.обсл.жилья	55 564,92	628 413,97	600 668,52	633 686,06	13227,2
ХВС	10 762,19	96 161,83	93 678,30	96 161,83	
Э/э	35 236,91	325 970,73	292 173,95	325 970,73	
ИТОГО	278 874,25	2 712 797,44	2 578 502,16	2 718 069,53	

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Содержание и ремонт жилфонда		633 686,06
	31.01.2013	48 658,54
Абонентское обслуживание		1 889,56
Аварийно-диспетчерское обслуживание		7 011,11
АУП		652,45
Вывоз и утилизация ТБО		4 769,18
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 032,75
Материалы Сантехника		85,16
Обслуживание лифтового хозяйства		5 868,39
Паспортно-визовая служба		766,48
Техническое обслуживание газового оборудования		1 277,46
Участок ремонтно-строительных работ		938,56
1770 подвал - не открывается электрощитовая. ВЫПОЛНЕНИЕ: вскрыли с помощью болгарки.		
2588 закрыть электрощитовую (врезать замок). ВЫПОЛНЕНИЕ: установлен замок на дверь щитовой.		
Участок санитарно-технических работ		11 280,64
1402 ЛЕНИНА 7-А - течь горячей воды в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сгоны на стояках гвс, хвс, краны, резьбы, муфты.		
Участок уборки территории и мусоропроводов		11 420,80
Участок электротехнических работ		1 666,00

221 кв 8 нет света в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: Отгорел фазный провод все устранил

2521 произвести ППО. ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена профилактика щитков.

333 нет освещения в квартире,искрило в щитке. ВЫПОЛНЕНИЕ: выгорел пакетник, сделал напрямую через зажим.

387 нет освещения у лифта 1,5 этажи. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.

404 кв-56,54,8,47 Нет света во всей квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: сгорел предохранитель в ВРУ,заменял предохранитель ПН-100А

453 обгорели провода в эл. щитке. ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановлена изоляция.

28.02.2013 56 454,72

Абонентское обслуживание 1 786,39

Аварийно-диспетчерское обслуживание	6 793,69
АУП	1 015,60
Вывоз и утилизация ТБО	4 769,18
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2 423,69
Материалы Сантехника	1 008,16
Материалы Электрика	898,76
Обслуживание лифтового хозяйства	6 064,00
Паспортно-визовая служба	766,48
Техническое обслуживание газового оборудования	1 277,46
Участок ремонтно-строительных работ	1 366,32
Участок санитарно-технических работ	11 840,83

3544 течь стояка гвс. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили стояк ГВС со сваркой.

3655 ГВС по ниточке. ВЫПОЛНЕНИЕ: сварка врезки ГВС на ванную комнату.

3790 течь стояка хвс в ванной. ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили стояк установили краны.

3808 сломана КНЗ в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: кнз восстановлена.

4013 Кв.5. Течь стояка холодной воды в туалете. Будут дома 20.02.2013

ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ на стояке ХВС.

4080 кв 5 течь стояка холодной воды в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнена, см.4013.

4424 установка почтовых ящиков. ВЫПОЛНЕНИЕ: демонтаж старых, установка новых почтовых ящиков.

Участок уборки территории и мусоропроводов **14 652,89**

Участок электротехнических работ **1 791,27**

3292 кв 5 нет напряжения в розетках,(после вчерашнего вмешательства эл. щиток)

ВЫПОЛНЕНИЕ: неисправность внутри квартиры

3346 работы с МТС. ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено.

4705 нет освещения у лифта на 6 этаже. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.

4755 Кв.78. Искрит в щитке ВЫПОЛНЕНИЕ: Оплавилась изоляция на клемме, и фаза коротнула на дваерь. Заизолировал. Необходимо заменить клемму, сильно греется.

31.03.2013 **51 250,40**

Абонентское обслуживание **1 792,99**

Аварийно-диспетчерское обслуживание **6 273,89**

АУП **974,36**

Вывоз и утилизация ТБО **4 769,18**

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. **2 489,99**

Материалы Электрика **532,53**

Обслуживание лифтового хозяйства **6 064,00**

Паспортно-визовая служба **766,48**

Техническое обслуживание газового оборудования **1 277,46**

Участок ремонтно-строительных работ **1 340,70**

Участок санитарно-технических работ **10 341,56**

5836 Кв.91. Топит с крыши квартиру. Передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: см.№ 5843.

Участок уборки территории и мусоропроводов **13 017,62**

5843 кв 68,83 течь с крыши ,затопило с 7по 12 этажи (предала Манягину Ю.М.)

ВЫПОЛНЕНИЕ: прочищены лотки, откачена вода.

Участок электротехнических работ	1 609,64
4769 нужна замена клеммы в электрощитке, сильно греется - с АДС. ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовал, всё исправно.	
5543 кв 70 нет света в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: В э/щитке на л/клетке выгорел пакетник.соединил на прямую	
5849 по просьбе Манягина Ю.М. (затопление) ВЫПОЛНЕНИЕ: подключил насос на крыше дома	
6309 6 этаж - нет освещения у лифта. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 6 лампочек.	
6461 установить розетку на 5-м этаже. ВЫПОЛНЕНИЕ: установка розетки, установка 2 распаячных коробки.	
6885 плохое освещение у лифта - 1 этаж. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.	
	30.04.2013 48 493,57
Абонентское обслуживание	1 149,71
Аварийно-диспетчерское обслуживание	5 365,33
АУП	1 004,77
Вывоз и утилизация ТБО	4 769,18
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2 096,26
Материалы Благоустройство территории	525,26
Материалы Электрика	568,58
Обслуживание лифтового хозяйства	6 064,00
Паспортно-визовая служба	766,48
Техническое обслуживание газового оборудования	1 277,46
Участок ремонтно-строительных работ	1 106,15
Участок санитарно-технических работ	9 270,12
7168 закрыть элеваторы и бойлера.+++ ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли элеватор и бойлер.	
7217 запуск отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: запуск системы отопления и гвс.	
8050 кв-913запах КНЗ через вентиляционную вытяжку ВЫПОЛНЕНИЕ: очистили вытяжку от наледи.	
8559 восстановление хвс,гвс в мусорокамерах. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили шаровый кран в мусорокамере.	
8563 нет отопления в доме!!! ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления, обратка холодная.	
8660 нет тепла в квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС ввод =43градуса; т/ф подача=62, обратка=24 градуса.	
8662 гвс не соответствует норме, нет отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: см.№ 8660.	
8760 не поступает вода в бачок. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили шаровый в бачке.	
8832 нет отопления!!! ВЫПОЛНЕНИЕ: низкий теплофикат, составлены акты совместно с СТК и администрацией.	
Участок уборки территории и мусоропроводов	12 316,01
7808 5 этаж - сорвана дверь. ВЫПОЛНЕНИЕ:	
8504 5этаж - отремонтировать дверь. ВЫПОЛНЕНИЕ: отремонтирована дверь, окно.	
Участок электротехнических работ	2 214,26

7758 кв 22;23;21;нет освещения в межквартирном коридоре ВЫПОЛНЕНИЕ: нет питания на светильник,нет доступа к распределительной коробке.

7878 6 этаж - нет освещения у лифта и мусоропровода. ВЫПОЛНЕНИЕ: ОСВЕЩЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.

9131 кв 81 нет света в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: В э/щитке на л/к выгорел нулевой провод ,все восстановил

31.05.2013 42 981,58

Абонентское обслуживание

681,31

Аварийно-диспетчерское обслуживание

3 874,96

АУП

1 061,50

Вывоз и утилизация ТБО

4 769,18

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

1 478,87

Материалы Электрика

795,18

Обслуживание лифтового хозяйства

6 064,00

Паспортно-визовая служба

766,48

Текущий ремонт и обслуживание МКД

214,12

Техническое обслуживание газового оборудования

1 277,46

Участок ремонтно-строительных работ

1 093,80

Участок санитарно-технических работ

8 275,83

10452 течь стояка гвс в ванной. ВЫПОЛНЕНИЕ: сварка стояка гвс.

10713 проведение профилактических работ, подготовка к отопительному сезону.

ВЫПОЛНЕНИЕ: проведена профилактика элеваторного узла.

10758 не поступает вода в бачок. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили шаровый.

10812 подвал - течь стояков отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: сварка системы отопления, замена стояков на подвальной разводке.

10842 топит сверху, течь по стене. ВЫПОЛНЕНИЕ: разовое затопление из кв.7, дверь не открыли.

10975 замена, ремонт труб отопления в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 7,5 м труб со сваркой.

9438 закрыть элеваторные узлы. ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли элеваторные узлы.

9723 кв 56 обследовать подвал на утечки,шум по стоякам в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,утечек не обнаружено

9940 каждую ночь шумит в трубах, с 2-х до 6-и утра.АС выезжала, в подвале шума нет, в квартире шумит, причину не выяснили. ВЫПОЛНЕНИЕ: 15.05.13.- шум прекратился, позвонила кв.56.

Участок уборки территории и мусоропроводов

11 181,10

9835 не производится уборка территории с торца дома. ВЫПОЛНЕНИЕ: 13.05.13. - передано Соколовой В.В.

Участок электротехнических работ

1 447,79

10616 кв 26 нет освещения у лифтов, часто перегорают эл. лампы(просьба установить лампу с диодом) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 3 л/н,освещение есть

9632 проверить ВРУ. ВЫПОЛНЕНИЕ: неисправностей не обнаружено.

30.06.2013 49 392,54

Абонентское обслуживание

596,15

Аварийно-диспетчерское обслуживание

3 832,38

АУП

943,55

Вывоз и утилизация ТБО	4 769,18
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1 626,86
Материалы Благоустройство территории	170,33
Материалы Сантехника	6 100,05
Материалы Электрика	298,07
Обслуживание лифтового хозяйства	6 064,00
Паспортно-визовая служба	766,48
Техническое обслуживание газового оборудования	1 277,46
Участок ремонтно-строительных работ	842,80
11216 нанесение трафаретов (внутри подъездов). ВЫПОЛНЕНИЕ: трафареты нанесены.	
Участок санитарно-технических работ	7 301,75
11066 проверить эл. счётчик. ВЫПОЛНЕНИЕ: неисправностей не обнаружено, рекомендовано обратиться в службу метрологии.	
11121 обследование подвалов для установки приборов учёта совместно с подрядчиками. ВЫПОЛНЕНИЕ: подвал обследован.	
Участок уборки территории и мусоропроводов	12 589,22
Участок электротехнических работ	2 214,26
11374 обследование щитовых и ВРУ. ВЫПОЛНЕНИЕ: обследование проведено	
11642 кв-30 Нет света в м/кв коридоре на л/кл 4 этаж(справа) ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановил освещение,заменял 1 л/н,1 патрон	
	31.07.2013 47 881,12
Абонентское обслуживание	851,64
Аварийно-диспетчерское обслуживание	4 513,69
АУП	1 002,52
Вывоз и утилизация ТБО	4 769,18
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1 788,44
Обслуживание лифтового хозяйства	7 125,23
Техническое освидетельствование лифтов	3 702,00
Паспортно-визовая служба	766,48
Техническое обслуживание газового оборудования	1 277,46
Участок ремонтно-строительных работ	900,35
Участок санитарно-технических работ	9 632,09
13103 кв 91 запах КНЗ в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования запахов не обнаружено, вентиляция в рабочем состоянии.	
13742 Течь ГВС в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь не обнаружено.	
14082 кв 37. Течь стояка ХВС в туалете. ВЫПОЛНЕНИЕ: Сварка стояка ХВС.	
Участок уборки территории и мусоропроводов	13 039,78
13436 кв. 3. Запах из подвала. Проверить КНЗ. ВЫПОЛНЕНИЕ: Чистка КНЗ в подвале.	
Участок электротехнических работ	2 214,26
13319 Ревизия наружного освещения у подъезда. ВЫПОЛНЕНИЕ: Дефектовка изготовление и монтаж.	
13387 Кв.26. Нет освещения на 4 этаже у лифта (установить диод)	
ВЫПОЛНЕНИЕ: Выполнено.	
	31.08.2013 44 329,57
Абонентское обслуживание	894,22
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3 065,90

АУП	884,58
Вывоз и утилизация ТБО	4 769,18
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1 405,21
Материалы Благоустройство территории	1 944,59
Материалы Ремонтно-строит участок	325,15
Материалы Сантехника	3 745,96
Материалы Электрика	1 387,58
Обслуживание лифтового хозяйства	3 032,00
Паспортно-визовая служба	766,48
Техническое обслуживание газового оборудования	1 277,46
Участок ремонтно-строительных работ	867,28

14912 сломана дверь на площадке(можно обратиться в кв.19 = 24-90-96).

ВЫПОЛНЕНИЕ: дверь отремонтирована.

15050 заменить кусок линолеума в кабине лифта. ВЫПОЛНЕНИЕ: линолеум заменён.

Участок санитарно-технических работ **6 143,16**

15329 нет давления ХВС на кухне. ВЫПОЛНЕНИЕ: нужна замена вводного крана.

Участок уборки территории и мусоропроводов **11 989,79**

Участок электротехнических работ **1 831,03**

15125 Монтаж и демонтаж светильников около лифтов и за лифтами

ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели демонтаж старых и монтаж новых светильников с 1 по 8 этажи

15172 1,2 , 6 - этажи, у лифта - нет освещения. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.

15665 установка светильников на лестничных клетках. ВЫПОЛНЕНИЕ: на дом установлено 24 светильника.

15667 нет освещения в общем коридоре(межквартирный). ВЫПОЛНЕНИЕ: устранил обрыв провода

15701 установка светильников в подъезде. ВЫПОЛНЕНИЕ: на дом установлено 24 светильника.

30.09.2013 82 886,74

Абонентское обслуживание **979,39**

Аварийно-диспетчерское обслуживание **2 895,58**

АУП **766,48**

Благоустройство придомовой территории **11 891,61**

Вывоз и утилизация ТБО **4 769,18**

Вывоз крупно-габаритного мусора **30 000,00**

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. **1 831,03**

Материалы Благоустройство территории **409,67**

Материалы Сантехника **295,15**

Обслуживание лифтового хозяйства **5 255,47**

Паспортно-визовая служба **766,48**

Техническое обслуживание газового оборудования **2 554,92**

Участок ремонтно-строительных работ **883,47**

Участок санитарно-технических работ **6 486,70**

15927 ;Банк Москвы; - сильный запах КНЗ. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.

16113 запах кнз из подвала - БАНК МОСКВЫ. ВЫПОЛНЕНИЕ: остаточные явления, заявка дана на прочистку и обработку.

16239 запах кнз из подвала. ВЫПОЛНЕНИЕ: зачеканили кнз в подвале.		
17236 Запуск системы отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели запуск и обработку системы отопления.		
17725 прочистить ливнёвку на крыше. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили ливневую кнз		
17749 1 этаж - нет освещения за лифтом. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.		
18042 кв.35 - нет тепла ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели обработку системы отопления.		
Участок уборки территории и мусоропроводов		11 142,84
16393 прочистить и обработать подвал от остатков кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили подвал, обработали.		
Участок электротехнических работ		1 958,77
15850 кв 24 нет освещения в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: выгорел пакетный выключатель на 23,24,кв; схему эл. снабжения восстановил		
16145 восстановить освещение в подвале - участок. ВЫПОЛНЕНИЕ: 06.09.13. Освещение восстановлено.		
16403 кв.43 - нет освещения у лифта и у входа в общий коридор - 6 этаж. ВЫПОЛНЕНИЕ: плохой контакт у светильников, восстановил освещение		
16615 кв. 43 - нет освещения у лифта, у входов в межквартирные коридоры, у мусоропровода - 6 этаж. ВЫПОЛНЕНИЕ: устранил обрыв провода, освещение восстановил		
16798 6 этаж - нет освещения у лифтов(подаётся 3-й раз), кв.43. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.		
17101 кв 68 нет освещения в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: отгорел фазный провод схему эл. снабжения восстановил		
17753 оборван светильник у подъезда. ВЫПОЛНЕНИЕ: закрепили светильник.		
	31.10.2013	54 218,57
Абонентское обслуживание		1 447,79
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 810,41
АУП		936,80
Вывоз и утилизация ТБО		4 769,18
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 234,88
Материалы Ремонтно-строит участок		5 705,60
Материалы Сантехника		4 272,87
Обслуживание лифтового хозяйства		6 064,00
Паспортно-визовая служба		766,48
Участок ремонтно-строительных работ		1 807,83
Участок санитарно-технических работ		9 431,48
18207 нет отопления - кв.43(кухня), 45,35(2к) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления.		
18208 нет отопления - кв.43(кухня), 45,35(2к) ВЫПОЛНЕНИЕ: 18207.		
18424 кв.13 - нет отопления на кухне. ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена обработка стояков отопления.		
19601 КВ.28 - нет давления ГВС. ВЫПОЛНЕНИЕ: кв.28 - нет доступа - 10.10.13.		
19734 кв.26 - течь воды в ванной. ВЫПОЛНЕНИЕ: подтянули гайки на смесителе.		

20216 кв.15, 70 - нет отопления на кухне, кв.46 - в большой комнате(247305), в кв.91 срезаны батареи (по стояку кв.46). ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления.

20449 кв.79 - нет отопления на кухне. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления.

20973 кв-45?58,43(242049)- чуть тёплые батареи в квартире. Кв.5. Холодные батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: проведено обследование системы отопления совместно с представителями администрации и СТК - нет перепадов давления, составлены акты, отправлены в СТК и администрацию.

21278 кв.43(24-20-49) - не греют батареи. ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет давления на системе отопления, передано в СТК.

21493 кв.8 - не работает автомат. ВЫПОЛНЕНИЕ: внутриквартирная - платная заявка.

Участок уборки территории и мусоропроводов

12 629,24

Участок электротехнических работ

2 342,01

20450 кв.5 - провести ревизию электрического щитка. ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена ревизия щитка.

20591 нет освещения на площадке 6-го этажа, светодиодная лампа у лифта оторвана, у м/сборника простая не горит. ВЫПОЛНЕНИЕ: Отреvizировал светодиодный светильник, заменил 2л/н, установил 1патрон

20770 проверить освещение во всём подъезде(вырваны светильники) на всех этажах. Участок. ВЫПОЛНЕНИЕ: нужно заменить 9 светильников.

20802 кв.30 - проверить счётчик. ВЫПОЛНЕНИЕ: см.20803.

20803 кв.30 - проверить счётчик. ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена эл. счётчика.

20988 восстановить освещение в подъезде на всех этажах - участок.

ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.

21400 кв 69 нет света в межквартирном коридоре ВЫПОЛНЕНИЕ: выгорел патрон и 2 лампы ,все устранил

30.11.2013

45 080,51

Абонентское обслуживание

1 021,97

Аварийно-диспетчерское обслуживание

3 321,40

АУП

851,64

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

2 299,43

Материалы Ремонтно-строит участок

1 307,09

Обслуживание лифтового хозяйства

6 064,00

Паспортно-визовая служба

766,48

Участок ремонтно-строительных работ

2 092,57

22446 произвести замеры задвижки мусоросборника. ВЫПОЛНЕНИЕ: замеры произведены.

22993 кв.26 - не закрывается дверь на балконные переходы(растянута пружина) - 4 этаж. ВЫПОЛНЕНИЕ: старые пружины демонтированы, новых нет.

Участок санитарно-технических работ

10 916,98

22746 кв.12 - остыли все батареи. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка системы отопления. температура подачи т/фиката - подача=65 градусов, обратка=30 градусов, гвс подача=40 градусов.

22953 кв.45,13,26 - остыли батареи, нет тепла на л/клетках. ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления, система отопления в работе.

23527 кв.1 - течь вводных вентилях. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 сгона в сборе.

23621 Кв.19. Течь трубы горячей воды в ванной. ВЫПОЛНЕНИЕ: Поставили хомут на общей трубе ГВС ф32

Участок уборки территории и мусоропроводов

13 458,21

Участок электротехнических работ

2 980,74

23428 кв.45 - 6 этаж - нет освещения у лифта. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 1 лампу накаливания

31.12.2013

62 058,20

Абонентское обслуживание

1 021,97

Аварийно-диспетчерское обслуживание

3 321,40

АУП

809,06

Вывоз и утилизация ТБО

4 769,18

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

2 342,01

Материалы Благоустройство территории

64,61

Материалы Ремонтно-строит участок

731,57

Материалы Сантехника

689,28

Материалы Электрика

12 095,49

Обслуживание лифтового хозяйства

6 064,00

Паспортно-визовая служба

766,48

Техническое обслуживание газового оборудования

1 277,46

Участок ремонтно-строительных работ

2 126,16

24865 кв.26 - закрепить пружину у двери 4-го этажа. ВЫПОЛНЕНИЕ: пружина закреплена.

Участок санитарно-технических работ

11 092,22

24486 кв 14 течь батареи м / сборнике ВЫПОЛНЕНИЕ: Обследовали отопление м/сборника, утечки не обнаружили

24696 Кв.48 - Гвс не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: см.24698.

24697 Кв.48 - Гвс не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: 24698.

24906 кв.69 - нет гвс на кухне, в ванной есть. ВЫПОЛНЕНИЕ: до звонка от жителей.

25083 кв.24 , 34,26,27, 5 (248281) - чуть тёплые батареи. ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка системы отопления.

25242 19,26,45,3(24-81-08) - чуть тёплые батареи. ВЫПОЛНЕНИЕ: проведены ремонтно-регулирующие работы.

25966 кв.19 - течь трубы гвс из под хомута. ВЫПОЛНЕНИЕ: 27.12.13. - устранено со сваркой.

Участок уборки территории и мусоропроводов

12 417,55

25295 проверить и закрепить все пружины на внутриподъездных дверях. ВЫПОЛНЕНИЕ: пружины закреплены.

Участок электротехнических работ

2 469,76

24061 кв 69 нет света на 1м этаже и 9 этажн на л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: Вырвали выключатели и диодные лампы, все закоротило, выгорел д вставка, заменил вставку, сделал лампы накаливания

24118 6 этаж - нет освещения у лифта и у мусоросборника. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменил л/н 3шт

Итого
48 243,95
11 160,18
11 499,62
176 676,00
75 355,26
13 245,72
69 033,69
405 214,42