

Ленина 13

| Услуга | Сальдо вх. | Начислено | Оплачено | Факт. Затраты | Пр.Пост* |
|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| ГВС | 21 993,89 | 261 717,36 | 262 352,41 | 261 717,36 | |
| Водоотв. | 7 998,46 | 66 703,56 | 70 418,25 | 66 703,56 | |
| ГВС подача | 4 698,75 | 56 793,36 | 57 426,80 | 56 793,36 | |
| Отопление | 118 519,86 | 1 390 205,55 | 1 354 958,40 | 1 390 205,55 | |
| Сод.обсл.жилья | 115 393,47 | 555 166,99 | 573 549,69 | 643 824,22 | 13227,2 |
| ХВС | 9 545,44 | 78 543,43 | 82 791,95 | 78 543,43 | |
| Э/э | 17 354,32 | 298 985,56 | 291 568,94 | 298 985,56 | |
| ИТОГО | 295 504,19 | 2 708 115,81 | 2 693 066,44 | 2 796 773,04 | |

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Содержание и ремонт жилфонда | | 643 824,22 |
| | 31.01.2013 | 49 737,13 |
| Абонентское обслуживание | | 2 192,15 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | | 8 133,87 |
| АУП | | 851,57 |
| Вывоз и утилизация ТБО | | 5 532,91 |
| Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. | | 1 198,13 |
| Материалы Сантехника | | 98,80 |
| Паспортно-визовая служба | | 889,22 |
| Техническое обслуживание газового оборудования | | 1 482,03 |
| Участок ремонтно-строительных работ | | 1 088,86 |
| 2322 4 подъезд - укрепить проушины на чердачной двери. ВЫПОЛНЕНИЕ: проушины закреплены с помощью саморезов. | | |
| Участок санитарно-технических работ | | 13 087,10 |
| 1473 выпирает кнз из ванной. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале. | | |
| 1731 течь гвс в подвале, горячие полы - салон ;Элит;. ВЫПОЛНЕНИЕ: утечек не обнаружено, полы нагреваются от труб теплоснабжения. | | |
| 1800 мокнет потолок в коридоре - проверить ливнёвку. ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали ливнёвку, нужна замена - на 23.01.13. | | |
| 1867 восстановить ливневую кнз над кв.67. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили ливневую кнз на чердаке. | | |
| 1870 5 подъезд, 5 этаж - установить розетку для переноски. ВЫПОЛНЕНИЕ: установлена розетка. | | |
| 2093 свист в батарее. - большая комната, кухня.9122662638 ВЫПОЛНЕНИЕ: течь крана в подвале - заглушили. | | |
| 2121 гвс низкой температуры, в кв.6 - горячая. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили фильтра на ц. насосе. | | |
| 783 запах кнз из подвала. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале. | | |
| Участок уборки территории и мусоропроводов | | 13 249,71 |
| Участок электротехнических работ | | 1 932,78 |
| 135 кв42 Провести ревизию щитка освещения ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена ревизия щитка. | | |
| 1919 нет освещения у входа в 5 подъезд. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено. | | |

294 нет освещения у 3,4 подъездов - вход. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено+тамбур.

792 1 этаж - открыт электрический щиток. ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыл эл. щиток.

28.02.2013 58 607,54

Абонентское обслуживание 2 072,46

Аварийно-диспетчерское обслуживание 7 881,62

АУП 1 325,56

Вывоз и утилизация ТБО 5 532,91

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 2 811,82

Материалы Сантехника 1 169,61

Материалы Электрика 1 042,68

Паспортно-визовая служба 889,22

Техническое обслуживание газового оборудования 1 482,03

Участок ремонтно-строительных работ 1 585,12

3589 не работает вентиляция.908-631-76-32. ВЫПОЛНЕНИЕ: проведено обследование - нет вентиляции в туалете.

3778 не работает вентиляция в туалете. ВЫПОЛНЕНИЕ: 01.03.13. - прочищена стройгруппой.

3910 обследовать балконный козырёк. ВЫПОЛНЕНИЕ: 19/02/13/ - отказ от заявки по телефону. Неисправность устранят монтажники балконных окон.

Участок санитарно-технических работ 13 737,00

3160 4 подъезд - обследование подвала(с Юсуповым). ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали.

3923 гвс низкой температуры. ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли кран на обратке ГВС.

4615 запах кнз из подвала. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз через колодец.

Участок уборки территории и мусоропроводов 16 999,38

Участок электротехнических работ 2 078,13

3715 ППР. ВЫПОЛНЕНИЕ: проведены ППР.

31.03.2013 52 563,79

Абонентское обслуживание 2 080,11

Аварийно-диспетчерское обслуживание 7 278,58

АУП 1 271,73

Вывоз и утилизация ТБО 5 532,91

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 2 888,73

Материалы Электрика 617,81

Паспортно-визовая служба 889,22

Техническое обслуживание газового оборудования 1 482,03

Участок ремонтно-строительных работ 1 555,39

Участок санитарно-технических работ 11 997,64

5796 Магазин ;Российский;топит КНЗ передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.

6136 РОССИЙСКИЙ - топит кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.

6250 РОССИЙСКИЙ - установить заглушки на КНЗ. ВЫПОЛНЕНИЕ: установили манжет, заглушку.

| | | |
|---|------------|------------------|
| 6269 запах КНЗ из подвала. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале через колодец. | | |
| Участок уборки территории и мусоропроводов | | 15 102,23 |
| Участок электротехнических работ | | 1 867,41 |
| 5780 Кв.54,61,58 Нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил предохранитель в ВРУ | | |
| | 30.04.2013 | 49 369,93 |
| Абонентское обслуживание | | 1 333,83 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | | 6 224,53 |
| АУП | | 1 311,42 |
| Вывоз и утилизация ТБО | | 5 532,91 |
| Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. | | 2 431,95 |
| Материалы Благоустройство территории | | 609,37 |
| Материалы Электрика | | 659,64 |
| Паспортно-визовая служба | | 889,22 |
| Техническое обслуживание газового оборудования | | 1 482,03 |
| Участок ремонтно-строительных работ | | 1 283,29 |
| Участок санитарно-технических работ | | 10 754,62 |
| 7077 2 ПОДВАЛ - СТОИТ КНЗ. ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы, передано в водоканал. | | |
| 7264 кв 48 температура горячей воды не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования вода горячая. | | |
| 7302 1,2 подвалы - обследовать на утечки КНЗ. ВЫПОЛНЕНИЕ: установили манжет и заглушку на КНЗ. | | |
| 7355 кв 57 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: убрали шайбу на гвс, регулировка гвс. | | |
| 7379 обследование подвалов на утечки. ВЫПОЛНЕНИЕ: провели обследование, утечек не обнаружено. | | |
| 7852 подвал№1 - откачка воды. ВЫПОЛНЕНИЕ: откачка воды из подвала. | | |
| 8394 кв-27 Сильный запах КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале. | | |
| 8579 булькает в унитазе. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале. | | |
| 8581 нет отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка системы отопления. | | |
| 8588 кв 50 нет отопления в 1 комнате тел 241802 ВЫПОЛНЕНИЕ: 23.04.13. - нет перепада. | | |
| 8945 стоит кнз во 2-м подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале. | | |
| 8964 нет отопления, кв.48,47,52. ВЫПОЛНЕНИЕ: разборка, чистка элеваторного узла, обработка системы отопления. | | |
| 9043 запах кнз из подвала. ВЫПОЛНЕНИЕ: 2 подвал - утечек не обнаружено. | | |
| 9143 кв-44 х/б в квартире. Передала на АС ВЫПОЛНЕНИЕ: была закрыта задвижка на элеваторном узле, открыли. | | |
| Участок уборки территории и мусоропроводов | | 14 288,27 |
| Участок электротехнических работ | | 2 568,85 |
| 7124 2 подъезд, 1 этаж - нет освещения, часто перегорают лампочки.+++ ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено. | | |
| | 31.05.2013 | 45 433,89 |

| | |
|--|----------|
| Абонентское обслуживание | 790,42 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | 4 495,50 |
| АУП | 1 385,46 |
| Вывоз и утилизация ТБО | 5 532,91 |
| Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. | 1 715,70 |
| Материалы Ремонтно-строит участок | 2 015,30 |
| Материалы Сантехника | 435,11 |
| Материалы Электрика | 922,52 |
| Паспортно-визовая служба | 889,22 |
| Текущий ремонт и обслуживание МКД | 248,41 |
| Техническое обслуживание газового оборудования | 1 482,03 |
| Участок ремонтно-строительных работ | 1 268,95 |
| Участок санитарно-технических работ | 9 601,11 |

10285 обследовать подвал на утечки кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали подвалы, утечек не обнаружено.

10539 2 подвал - топик кнз ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.

10555 Салон красоты в подвале сильная течь воды ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале, установили насос.

9311 Салон ;Элит;. Парит из подвала, запах. Передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: течь с трассы СТК,передано Мининой

9442 закрыть элеваторные узлы. ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли элеваторные узлы.

9730 Салон Элит Парит из подвала (передано в АДС) ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,утечек не обнаружено

Участок уборки территории и мусоропроводов **12 971,62**

10960 протекает козырёк. ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонтные работы включены в план 2-го квартала.

Участок электротехнических работ **1 679,63**

10565 1 подвал - установить розетку. ВЫПОЛНЕНИЕ: розетка установлена.

9518 3 п. - 1 этаж - нет освещения. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.

9674 1 этаж - неисправен выключатель. ВЫПОЛНЕНИЕ: устранено.

30.06.2013 49 471,98

| | |
|--|----------|
| Абонентское обслуживание | 691,61 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | 4 446,10 |
| АУП | 1 231,52 |
| Вывоз и утилизация ТБО | 5 532,91 |
| Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. | 1 887,38 |
| Материалы Благоустройство территории | 197,60 |
| Материалы Сантехника | 6 144,91 |
| Материалы Электрика | 345,81 |
| Паспортно-визовая служба | 889,22 |
| Техническое обслуживание газового оборудования | 1 482,03 |
| Участок ремонтно-строительных работ | 977,77 |
| Участок санитарно-технических работ | 8 471,04 |

11124 обследование подвалов для установки приборов учёта совместно с подрядчиками. ВЫПОЛНЕНИЕ: подвал обследован.

11241 салон " Элит"; - парение из подвала. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.

| | | |
|--|------------|------------------|
| 11514 проведение ППР, подготовка к отопительному сезону. ВЫПОЛНЕНИЕ: ППР проведены. | | |
| Участок уборки территории и мусоропроводов | | 14 605,23 |
| Участок электротехнических работ | | 2 568,85 |
| 11346 обследование щитовых и ВРУ. ВЫПОЛНЕНИЕ: нет доступа. | | |
| | 31.07.2013 | 47 427,91 |
| Абонентское обслуживание | | 988,02 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | | 5 236,51 |
| АУП | | 1 308,49 |
| Вывоз и утилизация ТБО | | 5 532,91 |
| Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. | | 2 074,84 |
| Паспортно-визовая служба | | 889,22 |
| Техническое обслуживание газового оборудования | | 1 482,03 |
| Участок ремонтно-строительных работ | | 1 044,53 |
| Участок санитарно-технических работ | | 11 174,56 |
| 12611 замена кранов на стояках отопления - подвал. ВЫПОЛНЕНИЕ: сварка системы отопления, замена кранов. | | |
| 12682 ремонт системы отопления - подвал - торец. ВЫПОЛНЕНИЕ: сварка труб системы отопления, ХВС,ГВС, ЗАМЕНА 14 кранов, 19 резьб. | | |
| 12745 Течь воды в туалете ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на стояк ХВС,течь устранили | | |
| 12752 подвал - ремонт системы отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменено 9 кранов, 21 резьб, 3 муфты, 2 п.м. трубы. | | |
| 12846 кв 20 течь ГВС в подвале передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут,течь устранили | | |
| 13074 подвал - замена КНЗ. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили КНЗ в подвале. | | |
| 13658 Ленина 156 кв 47. Замена стояка ХВС. ВЫПОЛНЕНИЕ: Сварка трубы. | | |
| Участок уборки территории и мусоропроводов | | 15 127,95 |
| Участок электротехнических работ | | 2 568,85 |
| 12660 обеспечить подключение насоса. ВЫПОЛНЕНИЕ: подключение обеспечено. | | |
| 13128 ревизия ВРУ. ВЫПОЛНЕНИЕ: проведена ревизия ВРУ. | | |
| 13455 Ревизия наружного освещения. ВЫПОЛНЕНИЕ: замена лампочек. | | |
| | 31.08.2013 | 47 098,19 |
| Абонентское обслуживание | | 1 037,42 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | | 3 556,87 |
| АУП | | 1 154,55 |
| Вывоз и утилизация ТБО | | 5 532,91 |
| Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. | | 1 630,23 |
| Материалы Благоустройство территории | | 2 256,00 |
| Материалы Ремонтно-строит участок | | 3 710,09 |
| Материалы Сантехника | | 71,95 |
| Материалы Электрика | | 1 609,79 |
| Паспортно-визовая служба | | 889,22 |
| Техническое обслуживание газового оборудования | | 1 482,03 |
| Участок ремонтно-строительных работ | | 1 006,16 |
| 14307 Обследовать козырек (бежит вода). ВЫПОЛНЕНИЕ: Обследована. | | |
| Участок санитарно-технических работ | | 7 126,92 |

14809 мокнет стояк ГВС. ВЫПОЛНЕНИЕ: нужна замена полотенцесушителя, в отдел доп. услуг.

14852 Кв. 54. Отключить ГВС 14.08.13. к 10:00 (оплатили) ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили ГВС на дом для выполнения работ отделом доп. услуг

14939 кв-54 Подключить ГВС на дом (закончены работы по кв-54).

ВЫПОЛНЕНИЕ: подключили

15518 Течь воды вподвале ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы, передали в водоканал, № 807.

15551 1 подвал - обследовать на утечки КНЗ. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале, установили заглушку и манжет.

15623 кв.20 - запах кнз из подвала. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.

Участок уборки территории и мусоропроводов

13 909,81

14989 потравить подвалы от блох и клопов. ВЫПОЛНЕНИЕ: подвалы обработаны.

Участок электротехнических работ

2 124,24

15527 нет освещения в тамбуре и на 1-м этаже. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.

15624 нет освещения у входа в подъезд и на 1-м этаже лестничной клетки.

ВЫПОЛНЕНИЕ: ОСВЕЩЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО.

30.09.2013

68 894,89

Абонентское обслуживание

1 136,22

Аварийно-диспетчерское обслуживание

3 359,27

АУП

889,22

Благоустройство придомовой территории

27 313,24

Вывоз и утилизация ТБО

5 532,91

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

2 124,24

Материалы Благоустройство территории

475,27

Материалы Сантехника

461,15

Паспортно-визовая служба

889,22

Техническое обслуживание газового оборудования

2 964,06

Участок ремонтно-строительных работ

1 024,94

Участок санитарно-технических работ

7 525,47

16367 Салон "ЭЛИТ" запах КНЗ и запарение ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале, восстановили насос.

16729 кв.37 - Течь за унитазом. ВЫПОЛНЕНИЕ: нужна замена конусного манжета, устранят сами.

16974 салон "Элит" - подвал залит водой. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале, восстановили насос.

17211 салон "Элит" - парение из подвала. ВЫПОЛНЕНИЕ: парит трасса, передано в СТК.

17239 Запуск системы отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели запуск и обработку системы отопления.

17716 обработать стояки отопления по кв.42,43 ВЫПОЛНЕНИЕ: Авария на трассе СТК.

Участок уборки территории и мусоропроводов

12 927,23

Участок электротехнических работ

2 272,45

16925 Кв.38. Нет освещения на 1,3,4,5 этажах. Лампа дн. света в кв.38 для 4 этажа.
ВЫПОЛНЕНИЕ: Домофон не работает простоял у подъезда 10 минут, не открыли
17150 восстановить освещение во всех подъездах. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение
восстановлено.

31.10.2013 55 865,96

| | |
|---|------------------|
| Абонентское обслуживание | 1 679,63 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | 3 260,47 |
| АУП | 1 086,82 |
| Вывоз и утилизация ТБО | 5 532,91 |
| Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. | 1 432,63 |
| Материалы Ремонтно-строит участок | 6 619,29 |
| Материалы Сантехника | 4 957,12 |
| Паспортно-визовая служба | 889,22 |
| Участок ремонтно-строительных работ | 2 097,33 |
| Участок санитарно-технических работ | 10 941,82 |

18160 кв.4,28,42,43 - нет отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели обработку
стояков отопления.

19158 салон "Элит" - топил подвал водой. ВЫПОЛНЕНИЕ: установили насос.

19576 кв.54 - запах кнз из подвала. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.

19783 "Элит" - стоит вода в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.

20160 обследовать стояки хвс и гвс. ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, нужна замена
трубы хвс, до звонка от жителя.

21065 кв.38 - нужна замена стояка ХВС. ВЫПОЛНЕНИЕ: хозяева перезвонят .

21127 Кв.12. Нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Отключился автомат-включил

21783 салон "Элит" - течь воды, парение из подвала. ВЫПОЛНЕНИЕ:
восстановили насос.

Участок уборки территории и мусоропроводов **14 651,66**

Участок электротехнических работ **2 717,06**

18338 кв 38 нет освещения на 1;3;4;5 этажах. Лампа дневного света в кв-38 для 4
этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял 4 лампы

20229 проверка правильности подключения электричества юридических лиц.
ВЫПОЛНЕНИЕ: все юридические лица подключены независимо от домашнего
учёта.

21592 кв.54 - 5 подъезд - нет освещения у входа(проверить патрон).

ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял л/н-1шт, отревисировал патрон. Восстановил освещение.

30.11.2013 45 467,58

| | |
|---|-----------------|
| Абонентское обслуживание | 1 185,62 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | 3 853,28 |
| АУП | 988,02 |
| Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. | 2 667,65 |
| Материалы Ремонтно-строит участок | 1 516,41 |
| Материалы Сантехника | 203,04 |

| | | |
|---|------------|------------------|
| Паспортно-визовая служба | | 889,22 |
| Участок ремонтно-строительных работ | | 2 427,67 |
| 23640 подвал под "Элитом" - раскопки. ВЫПОЛНЕНИЕ: проведение раскопок, ремонт строительного инструмента. | | |
| Участок санитарно-технических работ | | 12 665,21 |
| 22016 кв. 20 - течь воды в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановили ливневую кнз. | | |
| 22031 салон "Элит" - течь гвс в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили дренаж, бочки под насос под салоном. | | |
| 22364 кв 75 течь стояка ХВС в туалете ВЫПОЛНЕНИЕ: ПОставили хомут на стояке ХВС в туалете | | |
| 22443 Элит парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановили насос. | | |
| 22499 кв.68 - холодные батареи во всей квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали систему отопления. | | |
| 22601 кв.38 - замена стояков ГВС,ХВС. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 стояка со сваркой. | | |
| 22618 "Элит" - парит из подвала. ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановили насос. | | |
| 22693 Заменить КНЗ в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили кнз в подвале. | | |
| 23002 "Элит" - парит из подвала. ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановили насос. | | |
| 23553 кв.50,46 - чуть тёплые батареи. ВЫПОЛНЕНИЕ: 01,12,13, - регулировка СТК. | | |
| 23858 замена кранов на стояках хвс, гвс - подвал. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 4 крана, 2 м трубы со сваркой. | | |
| Участок уборки территории и мусоропроводов | | 15 613,39 |
| Участок электротехнических работ | | 3 458,07 |
| 22099 кв.38 - нет освещения 3,4 этажи л/клеток, лампы и стартеры в кв. 38. ВЫПОЛНЕНИЕ: 06.11 с 8:45-9:30 Отревисировал светильник, заменил 1 стартер и л/н-1шт. | | |
| 22692 восстановить освещение на элеваторном узле. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено. | | |
| 23142 Восстановить освещение в подвале под "Элитом". ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено. | | |
| | 31.12.2013 | 73 885,43 |
| Абонентское обслуживание | | 1 185,62 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | | 3 853,28 |
| АУП | | 938,62 |
| Вывоз и утилизация ТБО | | 5 532,91 |
| Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. | | 2 717,06 |
| Материалы Благоустройство территории | | 74,96 |
| Материалы Ремонтно-строит участок | | 848,73 |
| Материалы Сантехника | | 23 248,97 |
| Материалы Электрика | | 507,55 |
| Паспортно-визовая служба | | 889,22 |
| Техническое обслуживание газового оборудования | | 1 482,03 |
| Участок ремонтно-строительных работ | | 2 466,64 |
| 25346 2 подъезд - застеклить оконные рамы - 2,3 этажи. ВЫПОЛНЕНИЕ: оконные рамы застеклены. | | |
| Участок санитарно-технических работ | | 12 868,51 |
| 24272 "Капель" - течь стояка гвс (или отопления). ВЫПОЛНЕНИЕ: замена стояков отопления. | | |

24351 кв.55,68(626295) - нет отопления в большой комнате. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка системы отопления.

24399 салон красоты "Элит" парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановили насос.

24735 салон "Элит" - парит из подвала. ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь с трассы, передали в СТК

24833 "Элит" - парит из подвала. ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановили насос.

24915 салон "Элит" - парит из подвала. ВЫПОЛНЕНИЕ: поправили насос. Письма в СТК и ВК - совместное обследование.

25163 кв.53 - холодные батареи в комнате угловой. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка системы отопления.

25452 открыть подвал под салоном "Элит" к 9-30. ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли люк.

25711 кв.54 - 5п. - топик кнз ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.

25970 5 подъезд - запах кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.

26056 кв 75 нет давления на ГВС идет тонкой струйкой или холодная

ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили врезки до стояка.

Участок уборки территории и мусоропроводов

14 406,07

Участок электротехнических работ

2 865,26

24615 /38 - нет освещения на 1-м этаже - 3 подъезд. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.

| |
|-------------------|
| Итого |
| 21 358,84 |
| 4 283,77 |
| 4 065,31 |
| 153 767,01 |
| 172 440,80 |
| 5 296,92 |
| 24 770,94 |
| 385 983,59 |