

Ленина 17

Услуга	Предъявлено	Оплачено	Прочие доходы*	Фактические затраты	Итого
Водоотведение	116 958,23	94 885,97		116 958,23	22 072,26
Гор. вода (комп. на Т/Э)	223 324,02	172 867,09		223 324,02	50 456,93
Отопление	1 281 243,19	732 713,08		1 281 243,19	548 530,11
Содержание жилья	1 095 699,73	844 609,21	10 630,75	838 007,20	-17 232,76
ХВС (гвс)	98 739,11	79 561,26		98 739,11	19 177,85
Хол. вода	141 631,89	116 710,87		141 631,89	24 921,02
Электроэнергия	541 526,41	457 337,53		541 526,41	84 188,88
ИТОГО	3 499 122,58	2 498 685,01	10 630,75	3 241 430,05	732 114,29

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Ленина ул, № 17

	01.01.2014	838007,2
Материалы уборки территории и мусоропроводов		766,52
Абонентское обслуживание		3325,52
Аварийно-диспетчерское обслуживание		8957,57
Вывоз и утилизация ТБО		6699,95
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1173,5
Материалы Ремонтно-строит участок		98,76
Материалы Сантехника		83,69
Участок ремонтно-строительных работ		6401,53
Участок санитарно-технических работ		19861,97
1090 кв.107 - сильная сырость в квартире, мокрые стены в подъезде. ВЫПОЛНЕНИЕ: течь гвс с трассы , передано в стк.		
1104 кв 3 запах канализации в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали подвал, утечки КНЗ не обнаружено		
1142 кв.75 - ч/тёплые батареи, кухня - прохладней. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка системы отопления.		
1199 Кв.64. Течь трубы горячей воды в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: Поставили хомут на п/сушитель.		
1229 кв.64 - обследовать стояк гвс. ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили стояк .		
1323 закрыть элеваторные узлы. ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли элеваторные узлы; открыли, обработали систему отопления.		
1336 торец - течь кнз в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.		
1346 кв.106,109 - нет отопления в 2-х комнатах, кв.94 - во всей комнате. ВЫПОЛНЕНИЕ: Отключили насос №2 на теплообменнике,надо заменить Прокладки на насосе,обработали э/узлы и кольцевые стояки		
1352 кв 54 ,48,57,51(245640)отсутствует отопление в квартире обращаться в кв 54;92 ВЫПОЛНЕНИЕ: Отключили насос№ 2 На теплообменнике,нужно заменить прокладки на насосе,Обработали э/узлы и кольцевые стояки		
1366 кв 35;54 нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления.Между 2 и 3 подъездами течь трубы Ф219(теплофикат) Труба в аварийном состоянии,нужна замена трубы		
1371 кв 43;35 нет отопления в 2х комнатах;кв 37;40;54 в одной комнате см. заявку №1366 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка системы отопления.		
1386 кв.102,98. Нет отопления в 2 комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка системы отопления.		

1440 кв.43,48,34,57. Нет отопления в кухне, комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления

1449 кв.54,48,57 60,43 Нет отопления в комнате, кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления

1462 кв 34 ,54,57,51,48,60,43 отсутствует отопление в 1-ой комнате и кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: Перезапустили стояки,прикрыта задвижка на э/узле,открыли

1467 кв 61 течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Вырвало заглушку на стояке ГВС ,поставили деревянный хомут

1531 кв 94 отсутствует отопление в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки 25.01.14

1536 кв 14,108 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали бойлер

1574 5 подвал - течь трубы гвс. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сгон в сборе со сваркой.

1581 5 подвал - течь кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз в подвале.

171 кв 14 батареи еле греют,влажность ВЫПОЛНЕНИЕ: Запарение подвала из за утечки теплофикаата,стояк закрыт врезка полипропилена на магазин.Стояк отопления по кв 14 в работе.

1719 кв.61(626293), - пусто в кранах хвс. ВЫПОЛНЕНИЕ: отогрели стояк хвс, утеплили окно.

1736 кв.67. Нет ХВС уже 2 дня. ВЫПОЛНЕНИЕ: отогрели стояк хвс, утеплили окно.

1767 кв.14 - чуть тёплые батареи. ВЫПОЛНЕНИЕ: в кв.11 заужены стояки отопления.

186 кв 42 течь сливного бачка ВЫПОЛНЕНИЕ: нужна замена манжета,заменят хозяева

1945 кв.10 - температура в квартире не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: 30.01.14. - нет доступа в квартиру.

222 кв 3 течь ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Лопнула муфта(полипропилен)на отоплении магазина,отключили стояк отопления

360 кв.14 - температура в квартире не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: 10.01.14. температура=20 градусов.

594 течь кнз - торец. ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы, передано в водоканал.

665 кв.71 - 5 подъезд - запах кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: утечек в подвале не обнаружено.

877 кв 11 запах КНЗ в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: проверили подвал , утечки КНЗ не обнаружено, в подвале сухо

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

10063,92

Участок электротехнических работ

2729,44

1541 кв 43,34 отсутствует освещение в квартирах ВЫПОЛНЕНИЕ: Аварийное отключение Ком.энерго

428 /15 - нет освещения в половине квартиры. ВЫПОЛНЕНИЕ: В э/щитке отгорел фазный провод,все восстановил

513 Кв.42. Нет освещения на 4 этаже. ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена ламп 1шт.

893 кв.90 - нет света в 1/2 квартиры. ВЫПОЛНЕНИЕ: включил А.В.

01.02.2014

61937,74

Материалы уборки территории и мусоропроводов

11,94

Абонентское обслуживание

2375,18

Аварийно-диспетчерское обслуживание

7620,2

Вывоз и утилизация ТБО

6699,95

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1735,04
Материалы Ремонтно-строит участок	29,06
Материалы Сантехника	208,41
Материалы Электрика	630,29
Участок ремонтно-строительных работ	6331,33
Участок санитарно-технических работ	16632,96
2159 кв 72 течь п/сушителя в ванной на горячей воде ВЫПОЛНЕНИЕ: течь прокладки на п/сушителе, нужна замена, отключать не стали	
2220 кв.17 - температура в квартире не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: температура в квартире от 19,7 до 22 градусов.	
2510 кв.75 - остыла батарея на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка системы отопления.	
2936 кв.4 - запах кнз в квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили кнз вытяжку ото льда.	
3082 ,Закрыть элеваторные узлы. ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли, открыли эл/узел.	
3114 кв.67 - топит сверху в ванной. ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли стояки хвс и гвс, кв.70 - нет дома.	
3141 Топило кв.67 из кв 70(нет доступа), закрыли стояки ХВС и ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли стояки холодной, горячей воды, течь не обнаружена	
3450 кв.93 - 7 подвал - течь кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы, передано в водоканал.	
3869 кв.4 - запах кнз в туалете и из мойки на кухне, бурлит в трубах. ВЫПОЛНЕНИЕ: Стоят колодцы, передано в водоканал.	
3906 кв. 93 - булькает в унитазе. ВЫПОЛНЕНИЕ: Стоит колодец, передано в водоканал.	
3916 течёт батареи в зале - аптека "Живика" ВЫПОЛНЕНИЕ: подтянули м/пласт на батарее.	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	16933,94
Участок электротехнических работ	2729,44
	01.03.2014 64285,13
Абонентское обслуживание	2196,2
Аварийно-диспетчерское обслуживание	7641,53
Вывоз и утилизация ТБО	6699,95
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	3874,82
Материалы Ремонтно-строит участок	37,02
Материалы Сантехника	1558,28
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	16865,36
Участок ремонтно-строительных работ	7036,52
5386 кв.75 - Мокнет стена на 5-м этаже над эл. щитком. ВЫПОЛНЕНИЕ: Нужен ремонт кровли, включено в план ремонта на 3,4 кварталы.	
Участок санитарно-технических работ	15646,01
4453 кв 26 парит во 2 подвале, передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли воду на дом, течь т/обменника	
4464 кв 26- течь т/обменника (отключен теплообменник). ГВС в доме есть. ВЫПОЛНЕНИЕ: При наличии т/обменника буду проведены работы по замене.	
4470 кв 14,10,11 х/батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: батареи чуть тёплые	
4531 кв.93 - булькает в унитазе. ВЫПОЛНЕНИЕ: стоит колодец, передано в ВК.	

4742 Обследовать стояк гвс - по заявлению. ВЫПОЛНЕНИЕ: Обследовали стояк п/сушителя

6513 кв.99 - течь стояка хвс в туалете. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли стояк хвс.

6951 кв.72 - течёт п/сушитель. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли стояк гвс по кв.72, течь прокладки п/сушителя, передано в отдел доп. услуг.

Участок электротехнических работ		2729,44
	01.04.2014	61204,45

Материалы уборки территории и мусоропроводов		535,15
---	--	--------

Аварийно-диспетчерское обслуживание		7019,87
--	--	---------

Вывоз и утилизация ТБО		6699,95
-------------------------------	--	---------

Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		3154,08
--	--	---------

Материалы Сантехника		873,72
-----------------------------	--	--------

Участок ремонтно-строительных работ		6519,92
--	--	---------

Участок санитарно-технических работ		17017,94
--	--	----------

7114 кв.79 - пусто в кранах гвс. ВЫПОЛНЕНИЕ: Отключен стояк гвс по кв 72(течь п/сушителя) с 31.03.14.Запущен 01.04.14.

7357 кв. 107 (66-49-52) Г/вода низкой Т., повтор от 04.04.2014 кв 42, повтор 07.04.14: кв10, 19, 75, 60, 17, 109. ВЫПОЛНЕНИЕ: Нужна замена теплообменника.

7581 температура горячей воды не соответствует норме, повтор 08.04.14.+ кв.108. - НУЖНА ЗАМЕНА ТЕПЛООБМЕННИКА. ВЫПОЛНЕНИЕ: НУЖНА ЗАМЕНА ТЕПЛООБМЕННИКА.

7913 Температура в квартире не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: 11.04.14. - произведены замеры температуры в квартире+19,6 и 20,9 градусов.

7945 х/ батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Батареи слабо греют

8039 кв 73 ГВС не соответствует норме,слабо греют батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: Нужна замена теплообменника.

8819 Течь п/сушителя в соединении - с 13-00 . ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли стояк гвс в перекрытии с кв.69.

8890 ГВС низкой Т ВЫПОЛНЕНИЕ: Нужна замена т/обменника.

9015 Нет отопления на кухне и в комнате. ВЫПОЛНЕНИЕ: На стояке в одной из квартир перекрыт кран, доступа в квартиры нет.

9779 отвалился кран в ванной. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прикрутили гусак.

9829 Обеспечить электрикам доступ в подвал № 6. ВЫПОЛНЕНИЕ: Доступ обеспечили.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		16654,38
--	--	----------

Участок электротехнических работ		2729,44
---	--	---------

8914 кв 25 нет освещения в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: устранили обрыв

9454 кв 94 нет освещения в квартире (передали электрику) ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановил

01.05.2014	68116,15
-------------------	-----------------

Материалы уборки территории и мусоропроводов	50,33
---	-------

Аварийно-диспетчерское обслуживание	8062,55
--	---------

Вывоз и утилизация ТБО	6699,95
-------------------------------	---------

Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	3562,69
--	---------

Материалы Ремонтно-строит участок	648,87
--	--------

Материалы Сантехника	2511,03
-----------------------------	---------

Участок ремонтно-строительных работ	10283,94
--	----------

Участок санитарно-технических работ	17382,51
--	----------

10097 Булькает в унитазе. ВЫПОЛНЕНИЕ: Стоит колодец, передано в водоканал.

10344 кв 86 запах КНЗ из подвала (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: кв 86 от заявки отказалась

10424 ОТКЛЮЧИТЬ ОТОПЛЕНИЕ. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеваторные узлы.

10594 9 подъезд - запах кнз из подвала. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили, собрали кнз.

10684 Обследовать ливневую кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: Обследовали ливневую кнз, повреждений нет.

10710 кв 25,16,17 Нет ХВС в кране пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: Открыли стояк хвс.

10821 Течь воды в подвале (предпоследний подъезд -бойлерная) ВЫПОЛНЕНИЕ: Выполнено

11769 кв 11 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Нужна замена теплообменника.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	16163,26
Участок электротехнических работ	2751,02

10087 Нет освещения у входа в 6 подъезд и в тамбуре. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменили л/н-2шт

01.06.2014 60627,6

Материалы уборки территории и мусоропроводов	597,37
Аварийно-диспетчерское обслуживание	6620,25
Вывоз и утилизация ТБО	6699,95
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2574,21
Материалы Ремонтно-строит участок	1043,64
Материалы Сантехника	772,67
Участок ремонтно-строительных работ	7431,52

12481 Произвести ремонт уличных лестничных маршей. ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонт произведён.

Участок санитарно-технических работ	15807,7
--	----------------

12020 Мокнет п/сушитель. ВЫПОЛНЕНИЕ: Течи нет.

12351 2 подвал - демонтировать плиту т/обменника. ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели демонтаж плиты.

12521 Сварка фланцев для установки теплообменника. ВЫПОЛНЕНИЕ: Сварка фланцев на теплообменник.

12880 кв-106 Запах КНЗ из подвала №7 ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	16309,61
Участок электротехнических работ	2770,68

12883 Нет света в 1/2 квартиры(передано на АС электрикам) ВЫПОЛНЕНИЕ: Отработал автомат, включил автомат

12903 кв-100 Нет света под козырьком, на л/к на 4 и 5 этажах , у почтовых ящиков.
ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменили 4 л/н.

01.07.2014 70926,06

Материалы уборки территории и мусоропроводов	12,74
Аварийно-диспетчерское обслуживание	8163,83
Благоустройство придомовой территории	5482,2
Покос травы	5482,2
Вывоз и утилизация ТБО	6699,95
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	4055,8
Материалы Ремонтно-строит участок	304,76
Материалы Сантехника	2251,33
Участок ремонтно-строительных работ	8791,34

15832 изготовление песочницы. ВЫПОЛНЕНИЕ: Разгрузка досок, изготовление заготовки для песочницы.

16113 торец дома - нависли ветви над прохожей частью. ВЫПОЛНЕНИЕ: Обрезали нависшие ветки.

Участок санитарно-технических работ

13378,55

13914 Убрать(срезать) кусок арматуры на детской площадке возле лавочки. ВЫПОЛНЕНИЕ: Убрали арматуру на д/площадке.

14384 течь канализационного стояка и трубы холодной воды в туалете (передала в АС), нужно заменить тройник 100 на канализации и трубу на холодной воде, дома будет 10.07.2014 с 8:00 до 9:30 ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранили. Заварили стояк ХВС.

14506 Капает по стояку ГВС в ванной на соединении под потолком. Жильцы дома с 15.00 - 16.00. ВЫПОЛНЕНИЕ: Перемотали сборку на п/сушителе. Течь устранили.

14971 1 подвал - сильный запах КНЗ. НА АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь не обнаружена , подвал сухой.

15555 Замена вводных задвижек на системе отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 2 задвижки, участок трубы с/отопления.

15582 Течь стояка ГВС. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заварили стояк ХВС.

15662 2,3 элеваторы - замена домовых задвижек. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 4 задвижки.

15670 гвс не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: Сгорел насос циркуляционный.в подвале, который повышает Р на г/воде в дома Ленина 19,21

15805 Замена вводных задвижек. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 2 задвижки, участок трубы.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

18994,99

Участок электротехнических работ

2790,57

14410 Искрит насос на бойлере на ГВС .Передала на АС электрикам.10.08.2014 в 9.45 передали на участок-СГОРЕЛ НАСОС. ВЫПОЛНЕНИЕ: акт составлен

01.08.2014

68656,88

Аварийно-диспетчерское обслуживание

8028,73

Вывоз и утилизация ТБО

6699,95

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

3513,11

Материалы Благоустройство территории

590,25

Материалы Ремонтно-строит участок

39,65

Материалы Сантехника

4832,03

Участок ремонтно-строительных работ

8135,75

16434 установка песочницы. ВЫПОЛНЕНИЕ: Установили песочницы.

Участок санитарно-технических работ

14997,73

16374 Изготовление песочницы для детской площадки. ВЫПОЛНЕНИЕ: песочница изготовлена.

16466 Обследование системы отопления в подвалах совместно с ПТО. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произведено обследование.

16736 Закрывать т/обменники. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли т/обменники.

16931 Течь стояка хвс в туалете. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заварили стояк.

17944 Открыть бойлера. ВЫПОЛНЕНИЕ: Открыли бойлера.

18105 ГВС не соответствует норме кв.97. ВЫПОЛНЕНИЕ: Нужна установка насоса.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

19029,11

Участок электротехнических работ

2790,57

01.09.2014

72804,59

Аварийно-диспетчерское обслуживание	6127,5
Благоустройство придомовой территории	3391,46
20977 Запуск системы отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели запуск и обработку системы отопления.	
Покос травы	3391,46
Вывоз и утилизация ТБО	6699,95
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2714,1
Материалы Благоустройство территории	38,94
Материалы Ремонтно-строит участок	122,46
Материалы Сантехника	6931,87
Материалы Электрика	1375,74
Участок ремонтно-строительных работ	7705,76
20114 6 подъезд - 3,5 этажи - застеклить оконные рамы. ВЫПОЛНЕНИЕ: Рамы застеклили.	
21151 6 подвал - развалились ступеньки в подвал. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели ремонт ступенек.	
21152 6 подвал - изготовить и установить изоляционный короб для насоса. ВЫПОЛНЕНИЕ: Короб изготовлен и установлен.	
21501 : подвал - доделать ступеньки. ВЫПОЛНЕНИЕ: Ступеньки в подвал отремонтированы.	
Участок санитарно-технических работ	18959,72
18475 Демонтаж старого, монтаж нового элеваторного узла. ВЫПОЛНЕНИЕ: Э/узел установили.	
18760 6 подвал - демонтаж,монтаж ц/насоса. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли насос.	
19481 Установка циркуляционного насоса. ВЫПОЛНЕНИЕ: Установили насос, при подключении в работу обнаружился брак, насос сняли.	
19663 Булькает в ванной. ВЫПОЛНЕНИЕ: Стоят колодцы, передано в водоканал.	
19783 Булькает в унитазе. ВЫПОЛНЕНИЕ: Стоит колодец, передано в водоканал.	
19816 6 подъезд - установка насоса. ВЫПОЛНЕНИЕ: Установили насос, неисправен, произвели демонтаж.	
19901 Снять ц/насос. ВЫПОЛНЕНИЕ: Насос демонтирован.	
20616 6 подвал - установить ц/насос. ВЫПОЛНЕНИЕ: Насос подключили.	
20869 Гул из подвала, невозможно спать ночами. ВЫПОЛНЕНИЕ: 30.09.14. - произвели переустановку насоса, шум устранён.	
21379 Нет тепла во всей квартире, кв.34, 97,21(248029), 17, 106(245116). ВЫПОЛНЕНИЕ: Произведена обработка стояков отопления.	
21451 3 подвал - течь трубы отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли сборку на стояке отопления со сваркой.	
21495 6 подвал - переустановка насоса ВЫПОЛНЕНИЕ: Переустановили насос.	
21504 кв.54,59, 108,48 - обработка стояков отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления.	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	15946,52
Участок электротехнических работ	2790,57
18635 7 подъезд - 2,3 этажи - нет освещения на л/клетках. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 л/н	
19497 Подключить ц/насос - 6 подвал, заявка СРОЧНАЯ. ВЫПОЛНЕНИЕ: насос подключили.	
19823 6 подвал - подключить насос (С УТРА !!! 16.09.14.) ВЫПОЛНЕНИЕ: подключили	

	01.10.2014	84859,81
Аварийно-диспетчерское обслуживание		7907,25
Вывоз и утилизация ТБО		6699,95
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		6353,87
Материалы Благоустройство территории		22,9
Материалы Ремонтно-строит участок		28,2
Материалы Сантехника		16095,34
Участок ремонтно-строительных работ		8654,26
22102 Ремонт лестничного марша у дома. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произведён ремонт лестничного марша.		
23011 Спилить деревья у 3-го подъезда. ВЫПОЛНЕНИЕ: Спилили 6 стволов.		
23123 кв.94 - пропенить межпанельный шов. ВЫПОЛНЕНИЕ: Пропенили швы.		
23191 1 подъезд - кронирование кустов. ВЫПОЛНЕНИЕ: Срезали деревья, кронировали кусты.		
23427 Убрать спиленные ветки. ВЫПОЛНЕНИЕ: Ветки убрали.		
24825 6 подъезд, 3 этаж - нет одной рамы. ВЫПОЛНЕНИЕ: произведены замеры, переданы столярам для изготовления.		
Участок санитарно-технических работ		17350,76
21643 Обработать стояки отопления по кв.54,53, 99,108, 45. ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели обработку системы отопления.		
21812 Последний подъезд - топик кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: Стоят колодцы, передано в водоканал.		
22108 Регулировка системы отопления - заявка за 03.10.14. ВЫПОЛНЕНИЕ: Ремонт элеваторного узла.		
22451 Течь стояка хвс в туалете. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли стояк ХВС.		
22633 топик квартиру канализацией (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: нет доступа к стоякам, см.заявку №22623		
23235 кв 27 течь трубы х/воды, передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Поставили хомут на стояке ХВС		
23421 Холодные батареи в комнате и на кухне. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли сборки на системе отопления в подвале.		
24056 Течь стояка хвс. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли стояк хвс.		
24444 кв.48.Запах КНЗ из подвала.передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Течи не обнаружено.Подвал сухой.		
24560 Температура в квартире не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли сборки на системе отопления в подвале.		
24735 7 подвал - ремонт элеваторного узла. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили сопло, обработали систему отопления.		
24847 запах кнз из подвала. ВЫПОЛНЕНИЕ: Стоят колодцы, передано в водоканал.		
25426 : подъезд - запах кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: 6,7 подъезды - стоят колодцы, передано в водоканал.		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		18956,71
Участок электротехнических работ		2790,57
21757 Выявить повреждение ВЫПОЛНЕНИЕ: Совместная работа с Электриками "Облкоммунэнерго"		
21867 Нет света во всей квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: отгорел нулевой провод в эл.щитке, освещение восстановлено		
22464 Нет освещения у входа в 6-й подъезд и в тамбуре. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили л/н -2 шт		

24817 Нет освещения в тамбуре и у входа в 6 подъезд. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 2 лампы.
 25401 Нет освещения на 1-м этаже л/клетки - 2 подъезд, очень часто перегорают лампочки.
 ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли лампу и светильник.

01.11.2014 78683,3

Материалы уборки территории и мусоропроводов 55,7
 Аварийно-диспетчерское обслуживание 7399,75
 Вывоз и утилизация ТБО 6699,95
 Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 1954,16
 Материалы Ремонтно-строит участок 66,32
 Материалы Сантехника 7476,54
 Ремонт конструктивных элементов жилых зданий 4790,24
 Прочистка вентканалов 4790,24
 Участок ремонтно-строительных работ 8328,01

28545 Не закрывается окно - 3 этаж. ВЫПОЛНЕНИЕ: Подогнал и закрыл окно.

Участок санитарно-технических работ 19983,32

25519 кв 106 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: 05.11.14. - отзвонилась Степанова, квартиросъёмщик - температура воздуха и гвс в норме, претензий нет.

25525 кв 106 течь г/воды в подвале 7 под, передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут

25915 1 п. - стоит кнз. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале.

26409 мокнет стояк хвс ВЫПОЛНЕНИЕ: Установили хомут на стояк.

28050 парит из подвала №3. ВЫПОЛНЕНИЕ: Установили хомут на трубу ф 50.

28535 Течь воды в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 1 м гвс в подвале.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 19125,1

Участок электротехнических работ 2804,21

25622 мигает свет в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: сгорел пакетный выключатель, соединил напрямую

26856 Закрыть эл.щитовую. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли.

27100 3 подъезд, 4 этаж - нет освещения на л/клетке. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н

01.12.2014 85743,12

Материалы уборки территории и мусоропроводов 1492,17
 Аварийно-диспетчерское обслуживание 7313,5
 Вывоз и утилизация ТБО 6699,95
 Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 4532,58
 Материалы Благоустройство территории 1320,01
 Материалы Ремонтно-строит участок 481,25
 Материалы Сантехника 6675,8
 Материалы Электрика 444,55
 Ремонт конструктивных элементов жилых зданий 3684,8
 Прочистка вентканалов 3684,8
 Техническое обслуживание газового оборудования 5084,79
 Участок ремонтно-строительных работ 8757,54
 Участок санитарно-технических работ 18137,23

28871 Мокнет стояк ХВС в туалете. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли участок трубы хвс.

31071 кв 33 течь стояка ХВС в туалете ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут, воду включили

31657 кв 80 течь в подвале воды передала диспетчеру , передала в ВК Устюговой течь транзита

ВЫПОЛНЕНИЕ: передано в водоканал.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

18314,74

Участок электротехнических работ

2804,21

30476 4 подъезд - в тамбуре и и на 2 этаже: 7 подъезд - у входа. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2л/н

32332 кв 31 нет освещения в квартире передала ВЫПОЛНЕНИЕ: Включили ПВ.