

Строителей 28

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Итого
ГВС		179 141,22	137 590,43	179 141,22	41 550,79
Водоотв.		34 906,41	32 352,73	34 906,41	2 553,68
Отопление		355 300,39	279 008,66	355 300,39	76 291,73
Сод.обсл.жилья		225 110,70	201 352,11	287 778,07	86 425,96
ХВС		42 882,33	38 690,10	42 882,33	4 192,23
Э/э		173 781,52	143 758,52	173 781,52	30 023,00
ИТОГО	0,00	1 011 122,57	832 752,55	1 073 789,94	241 037,39

Содержание и ремонт жилфонда 287 778,07

31.07.2013 40 826,13

Абонентское обслуживание 781,02

Аварийно-диспетчерское обслуживание 4 139,41

АУП 736,80

Вывоз и утилизация ТБО 4 373,71

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 1 640,14

Материалы Сантехника 385,89

Паспортно-визовая служба 702,92

Техническое обслуживание газового оборудования 1 171,53

Уборка мест общего пользования 1 287,00

Участок ремонтно-строительных работ 3 186,48

13812 зашить штробу в кв-ре 79; 82 ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

Участок санитарно-технических работ 8 728,83

13000 кв-10 Топят сверху в ванной. В верхней квартире нет дома.Жительница с кв-10 отказалась от отключения воды. ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояк ХВС, в кв-ре 13 хозяев нет дома

13660 кв.79-течь КНЗ по стояку. Повтор от 23.07 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок КНЗ трубы

13712 кв 79, течет из канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок КНЗ трубы

13743 3 подъезд, запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.

13834 кв.48-топит подвал КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили трубы КНЗ в подвале

13926 кв.31-течь КНЗ в туалете ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.

14156 3 под.-течь КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили КНЗ в подвале

Участок уборки территории и мусоропроводов 11 661,75

Участок электротехнических работ 2 030,65

12904 Кв.55. Нет света на2,3,4,5,этажах и у подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 4 л/н,освещение восстановил

31.08.2013 37 351,91

Абонентское обслуживание 820,07

Аварийно-диспетчерское обслуживание 2 811,67

АУП 585,77

Вывоз и утилизация ТБО 4 373,71

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1 288,68
Материалы Благоустройство территории	318,96
Материалы Сантехника	208,49
Паспортно-визовая служба	702,92
Техническое обслуживание газового оборудования	1 171,53
Уборка мест общего пользования	1 287,00
Участок ремонтно-строительных работ	2 174,92
Участок санитарно-технических работ	9 275,68
Участок уборки территории и мусоропроводов	10 653,32
15589 кв-63 Провести дезинсекцию подвала.(тараканы) ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено	
Участок электротехнических работ	1 679,19
14755 кв.48-отремонтировать патрон на л/ клетке 1 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил патрон и л/н 1) патрон -1шт; 2) л/н -1шт	
15039 кв 41,37 нет света в доме(Горсеть отключение не производило) ВЫПОЛНЕНИЕ: отгорел фазный провод в ВРУ схему эл. снабжения восстановил	
30.09.2013	69 209,20
Абонентское обслуживание	898,17
Аварийно-диспетчерское обслуживание	2 655,47
АУП	702,92
Вывоз и утилизация ТБО	4 373,71
Вывоз крупно-габаритного мусора	33 900,00
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1 679,19
Материалы Благоустройство территории	727,15
Паспортно-визовая служба	702,92
Техническое обслуживание газового оборудования	2 343,06
Уборка мест общего пользования	1 287,00
Участок ремонтно-строительных работ	2 597,48
Участок санитарно-технических работ	7 330,77
16325 кв.65-течь батареи на стыке ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояк отопления, устранят сами	
17776 кв-82 Отключить стояки ГВС/ХВС на 27.09 на 15:00(ОПЛАТИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояк ХВС,ГВС на дом для выполнения работ отделом доп. услуг., после выполнения работ ХВС,ГВС подключили	
17818 Кв.46. Течь горячей воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли спускник на стояке отопления,течь устранили	
18075 кв.28- шум в батарее ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
18104 Кв.62,2,71,17,87 нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
18111 Кв.2. Течь горячей воды в подвале передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена сборки ф 20 на стояке отопления	
18127 кв 17,19 течь воды в подвале ,передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: течь спускника на стояке отопления,закрыли	
Участок уборки территории и мусоропроводов	8 215,01
17651 кв.18- потравить крыс ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено	
17657 2 подв.- почистить после затопления КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено	
Участок электротехнических работ	1 796,35

15855 кв 61 нет освещения в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: отгорел фазный провод ;
схему эл. снабжения восстановил
16811 кв.63-нет освещения на 1 эт., проверить патрон и закрепить плафон.
ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял л/н-1шт

31.10.2013 50 693,20

Абонентское обслуживание	1 327,73
Аварийно-диспетчерское обслуживание	2 577,37
АУП	859,12
Вывоз и утилизация ТБО	4 373,71
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1 132,48
Материалы Благоустройство территории	963,27
Материалы Ремонтно-строит участок	1 382,64
Материалы Сантехника	5 936,03
Паспортно-визовая служба	702,92
Уборка мест общего пользования	1 287,00
Участок ремонтно-строительных работ	3 662,78

20038 кв.30-оторвался лист железа на крыше, очень сильно шумит
ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

20726 кв-75 Течь с крыши по эл. щиткам во время дождя ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонт
кровли внесен в план работ на 2014г.

21024 кв.75- течь крыши, составить акт ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт, включено
в план работ на 2014г.

21521 кв.41- выдать предписание в кв-ру №40, заколотили окна на л/ площадке,
вернуть в исходное положение ВЫПОЛНЕНИЕ: все приведено в первоначальное
положение

Участок санитарно-технических работ 13 052,82

18136 кв 2 течь в подвале,требуется замена сборки ф 20 на стояке отопления
ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 сборки ф20 в подвале на отоплении по кв.1

18171 кв.8;29,41,30,17,40-нет отопления в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали
стояки отопления

18206 кв-62,85,81,36,19- нет отопления в ванной и на кухне. ВЫПОЛНЕНИЕ:
обработали стояки отопления

18483 кв-45,87 Нет отопления на кухне, ванной и туалете. и б.комнате
ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

18605 кв 16 нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки
отопления

18613 кв.32-,90 ,23 нет отопления в комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки
отопления

18806 кв.75,63,73 отсутствует отопление в кухня,ванна, туалет, кв 90,17,71,7,87,81-
в комнате, ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

19117 кв.65- нет отопления на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки
отопления

19255 кв.63-нет отопления на кухне, ванная,в комнате чуть теплые
ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

19544 кв.79:62- нет отопления на кухне, ванной по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ:
обработали стояки отопления

19779 кв-45 нет отопления кухня,ванная и туалет. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали
стояки отопления

19811 кв-36 Нет отопления в ванной,на кухне и в туалете ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
20502 кв.62,30- нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
20710 Кв.44. Течь канализации в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца		
20727 кв-75 нет света на л/к на 5 этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена л/н-2шт. на 1 и 5 этажах на л/к		
20924 кв.65-нет отопления на кухне(остыли) ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления		
21023 кв.30,62-нет отопления кухня ванная ВЫПОЛНЕНИЕ: слабый теплофикат		
21132 кв.79-течь КНЗ по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: течь устранили сами		
21344 кв-71 Нет отопления на кухне и в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления		
21562 кв.87-не греет 1батарея в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: заглушили перемычку на батарее		
21686 кв.62- нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
21746 течь ХВС в 6 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы, течь устранили		
21805 течь КНЗ в 3 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.		
Участок уборки территории и мусоропроводов		11 287,52
Участок электротехнических работ		2 147,81
21128 кв.30-нет освещения на 3,4,5 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена ламп 3 шт		
21279 кв-55 Нет света на 3 и 4 этажах на л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена л/н-2шт.		
21652 кв.46-закрыть эл. щиток на 1 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: Оторван замок,все выправил,закрепил и закрыл щиток		
	30.11.2013	40 639,78
Абонентское обслуживание		937,22
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3 045,98
АУП		781,02
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2 108,75
Материалы Сантехника		939,19
Паспортно-визовая служба		702,92
Уборка мест общего пользования		1 287,00
Участок ремонтно-строительных работ		8 144,82
Участок санитарно-технических работ		10 714,69
21903 кв-77 Течь стояка ХВС в квартире.Передала на АС. Закрыли ХВС на квартиру.До звонка. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли ХВС на квартиру.. Нужна замена. До звонка.		
22004 течь КНЗ в 3 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.		
22056 кв.30- нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: стояк в работе, нет перепада давления		
22197 кв.39-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5 м.		

22308 3 подвал течь ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: течь устранили		
22907 Кв.14. Течь канализации в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5 метров		
22989 кв 14 подвал затоплен КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца		
23213 кв.8-чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в работе, нет перепада давления		
23450 кв.90. Горячая вода не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования ГВС в норме		
23619 Кв.33. Течь канализации в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили		
23709 кв.21,81-чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт, температурный режим соответствует нормативу, отопительные приборы в рабочем состоянии		
23753 Кв.3. Течь канализации в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Остаточное явление. КНЗ в работе. Нужна чистка подвала.		
23806 кв.3- вскрыть штору ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
23879 кв 3 обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок уборки территории и мусоропроводов		9 244,62
22315 почистить 3 подвал ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок электротехнических работ		2 733,57
21981 ревизия ВРУ и ППР ВЫПОЛНЕНИЕ: Провели ППР дома, ревизию ВРУ		
22186 Кв.17,16. Нет света в квартирах ВЫПОЛНЕНИЕ: Отключился автомат на подъезд-включил. Нужна замена автомата		
22187 Нужна замена автомата 2 подъезд ВЫПОЛНЕНИЕ: демонтировали автомат, установили соединение через сжимы		
22289 кв 8,16 ,42 отсутствует освещение в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Освещение появилось		
22630 Кв.19. Нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Сгорел автомат, соединил напрямую(Ковалев)		
23014 кв 73 запах горелой проводки в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: выгорел П.В., устранил		
	31.12.2013	49 057,85
Абонентское обслуживание		3 983,20
АУП		741,97
Вывоз и утилизация ТБО		4 373,71
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2 147,81
Материалы Благоустройство территории		251,69
Материалы Ремонтно-строит участок		1 616,14
Материалы Сантехника		1 810,75
Паспортно-визовая служба		702,92
Техническое обслуживание газового оборудования		1 171,53
Уборка мест общего пользования		1 287,00
Участок ремонтно-строительных работ		8 850,19
Участок санитарно-технических работ		9 874,37
24141 кв.15-течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы, передано в водоканал		

24189 кв.44-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.
24381 кв.44-течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца
24464 кв.30-чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии
24602 кв.33- течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5 м.
24677 кв 18 устранить местный засор канализации(на 10.12.2013 с 14.00 до 17.00) ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили
24844 кв.8- чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии
25024 кв.30,73 -чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии
25154 кв.16,22-чуть теплые батареи по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в рабочем состоянии

25155 кв.3,8,14-чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в рабочем состоянии
25187 кв 81 батареи чуть теплые (бабушка 90лет) ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления

25285 кв 81 остыли батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в рабочем состоянии
25402 кв.28-нет отопления в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии
25417 Кв.36,42. Нет отопления в кухне, комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления
25446 кв.9,73 -чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии
25471 кв 18 температура в квартире 16оС ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии
25481 кв.80-местный засор на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ
25512 кв.36-чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии
25527 кв 81 холодная батарея в комнате, батарея новая, стояки в норме
ВЫПОЛНЕНИЕ: нужна замена крана на перемычку
25671 кв.28-чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: от 21-21,4 град., система отопления в рабочем состоянии
25777 кв.27-батареи греют наполовину ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии

Участок уборки территории и мусоропроводов

9 981,61

Участок электротехнических работ

2 264,96

24177 кв 73 в подъезде запах горелой проводки ВЫПОЛНЕНИЕ: В э/щитке на 5 этаже выгорел пакетник,все устранил,ввернул лампу