

Береговая 70

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Пр.Пост*
Водоотв.	12 466,59	70 756,81	77 100,86	70 756,81	
ГВС подача	7 013,75	60 438,14	61 767,24	60 438,14	
Отопление	154 493,81	1 169 009,15	1 173 754,01	1 169 009,15	
Сод.обсл.жилья	51 749,08	482 303,28	486 799,41	523 273,80	13227,2
ХВС	14 433,33	82 398,48	89 490,97	82 398,48	
Э/э	48 203,20	330 228,54	353 795,34	330 228,54	
ГВС	41 460,27	279 856,17	302 591,24	279 856,17	
ИТОГО	329 820,03	2 474 990,57	2 545 299,07	2 515 961,09	

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Содержание и ремонт жилфонда		523 273,80
	31.01.2013	42 071,82
Абонентское обслуживание		1 855,48
Аварийно-диспетчерское обслуживание		6 884,67
АУП		694,10
Вывоз и утилизация ТБО		4 683,17
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 014,12
Материалы Сантехника		83,63
Паспортно-визовая служба		752,65
Техническое обслуживание газового оборудования		1 254,42
Участок ремонтно-строительных работ		921,63
Участок санитарно-технических работ		11 077,18
1038 кв 23 чуть теплые батареи в квартире повтор 16,01,13 кв 50(639760) ВЫПОЛНЕНИЕ: замена задвижки ф 50 на э/узле(обратка),Переборка э/узла,сверление ф сопла,обработка стояков отопления		
1606 кв 67,65 чуть теплые батареи в квартире тел 244571 повтор 22,01,13 кв 67,65,60(25-32-01) повтор 23,01,13 кв 67 ВЫПОЛНЕНИЕ: замена задвижки ф 50 на э/узле(обратка),Переборка э/узла,сверление ф сопла,обработка стояков отопления		
1840 кв 67 течь ливневой канализации,топит квартиру ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования утечек не обнаружено,ливневая канализация исправна		
2462 кв 65 чуть теплые батареи в квартире тел 24-69-00 ВЫПОЛНЕНИЕ: разборка э/узла,замена сопла ф 12мм,		
391 кв 18 отрегулировать температуру ГВС(высокая) тел 274179 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировал		
47 Кв.21. Течь бачка унитаза. Передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена внутриностей бачка		
Участок уборки территории и мусоропроводов		11 214,82
Участок электротехнических работ		1 635,95
1839 кв 67 проверит освещение в подвале(ночью горит) ВЫПОЛНЕНИЕ: выключили свет в подвале,магазин не подключен в подвалу		
	28.02.2013	49 565,08
Абонентское обслуживание		1 754,18
Аварийно-диспетчерское обслуживание		6 671,16
АУП		1 080,44

Вывоз и утилизация ТБО	4 683,17
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2 379,98
Материалы Сантехника	989,98
Материалы Электрика	882,55
Паспортно-визовая служба	752,65
Техническое обслуживание газового оборудования	1 254,42
Участок ремонтно-строительных работ	1 341,68
4398 кв 14 течь ливневой канализации,топит квартиру ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 метра трубы ливневой канализации,чистка,герметизация стыков,	
Участок санитарно-технических работ	11 627,28

3691 кв 31 нет циркуляции на ГВС тел 243163 ВЫПОЛНЕНИЕ: На 19.09.2013 требуется установка циркуляционного насоса на ГВС,передано Климовой,Речкину
3731 кв 14 течь ливневой канализации,топит квартиру тел 909-022-66-63 18.02.2013 на 11.00 доступ в квартиру не предоставлен ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 метра трубы ливневой канализации,чистка,герметизация стыков,

3889 кв 23 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: стояк горячий(обработали стояк,воздуха нет),батареи 9 секций не продавливает верх горячий,перепад падача 6,1,обратка нет циркуляции

4432 кв 14,29 требуется ремонт ливневой канализации,топит квартиры ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 метра трубы ливневой канализации,чистка,герметизация стыков,

Участок уборки территории и мусоропроводов **14 388,62**

2674 кв 31 нет уборки в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена сухая уборка

Участок электротехнических работ **1 758,97**

3903 кв 47 нет света в 1/2 квартире тел 249354 ВЫПОЛНЕНИЕ: отгорели нули по кв 46,47,обломился фазный провод на автомате,устранили

4342 кв-18,19 нет света в квартирах ВЫПОЛНЕНИЕ: сгорел предохранитель в ВРУ,заменял предохранитель НПН-63а

31.03.2013 44 451,20

Абонентское обслуживание **1 760,65**

Аварийно-диспетчерское обслуживание **6 160,73**

АУП **1 036,57**

Вывоз и утилизация ТБО **4 683,17**

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. **2 445,08**

Материалы Электрика **522,93**

Паспортно-визовая служба **752,65**

Техническое обслуживание газового оборудования **1 254,42**

Участок ремонтно-строительных работ **1 316,52**

Участок санитарно-технических работ **10 155,04**

5108 кв 22 запах канализации из подвала тел 245886 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию

5161 кв 23 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: расверлили сопло на э/узле ф 12мм

5347 кв-17 Запах КНЗ из подвала .Парит. Передала на АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: течь сальника на задвижки на бойлере,подтянули,течь устранили

5393 кв 16 запах канализации из подвала тел 9530491313 ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,утечек не обнаружили,подтянули сальник на задвижке

5413 1,2 подвал разбор э/узла,сверление ф сопла ВЫПОЛНЕНИЕ: расверлили сопло на э/узле ф 12мм

5587 2 подвал течь воды ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали утечек не обнаружено,стоит канализация,передано Гилфанову

5588 2 подвал течь канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию,засор устранили

6000 кв 43 топит квартиру и л/клетку с ливневой канализации повтор 21,03,13 кв 59(249351) ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели чеканку,герметизацию стыков ливневой канализации,утечку устранили

6212 кв 25 запах канализации из подвала тел 27-66-81 ВЫПОЛНЕНИЕ: чистка канализации рояльной проволокой,засор устранен

6751 кв 25 течь канализации в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию,засор устранен

6766 кв 15 чуть теплые батареи в квартире тел 24-51-87,919-398-75-55
ВЫПОЛНЕНИЕ: перебрали э/узел,расверлили сопло ф 10,обработали стояки отопления

6805 кв 31 нет циркуляции на ГВС тел 24-31-63 ВЫПОЛНЕНИЕ: На 19.09.2013 требуется установка циркуляционного насоса на ГВС,передано Климовой,Речкину

6875 течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 сборки ф 25 на ХВС,1 кран ф 25,спускник ф 154,1 кран ф 1/2, утечку устранили

6994 кв 1 нет ХВС тел 244529 передала на уч-ток ВЫПОЛНЕНИЕ: забит фильтр(все тройники),прочистили,все тройники,переходники после вводного крана прочистили бесплатно.передано Речкину

Участок уборки территории и мусоропроводов

12 782,83

5204 кв 22 обработать подвал после затопления канализации тел 245886
ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали подвал хлором после затопления канализацией

5722 2 подвал обработать подвал после затопления канализацией повтор 25,03,13
ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали подвал хлором после затопления канализацией

6003 кв 28 почистить придомовую территорию от снега тел 639590 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили территорию

Участок электротехнических работ

1 580,61

5498 кв 7 нет освещения,в тамбуре на 1 этаже тел 274498 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 3 л/н,установили 1 плафон

5623 кв 32 нет освещения на 1 этаже тел 274103 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н

6287 кв 22 э/щиток оторван от стены тел 2458865 ВЫПОЛНЕНИЕ: закрепили э/щитки на 2,3 этажах

30.04.2013

41 746,61

Абонентское обслуживание

1 128,98

Аварийно-диспетчерское обслуживание

5 268,56

АУП

1 068,92

Вывоз и утилизация ТБО

4 683,17

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

2 058,45

Материалы Благоустройство территории

515,79

Материалы Электрика

558,33

Паспортно-визовая служба

752,65

Техническое обслуживание газового оборудования

1 254,42

Участок ремонтно-строительных работ	1 086,20
7337 кв 67 топит с крыши, прочистить снег передана Раевой 03.04.2013 в 16:56 повтор 4,04,13 кв 29 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистил снег с крыши	
7508 кв 67 закрыть люк выхода на чердак на замок тел 244571 ВЫПОЛНЕНИЕ: установил петли на люк выхода на чердак	
Участок санитарно-технических работ	9 102,93
7303 кв 29 топит с ливневой канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: ливневая канализация исправна, топит с кровли	
Участок уборки территории и мусоропроводов	12 093,88
9075 кв 24 провести уборку придомовой территории тел 245886 повтор 30,04,13 ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена уборка придомовой территории	
Участок электротехнических работ	2 174,33
8746 провести ППР дома ВЫПОЛНЕНИЕ: провели ППР дома Использовали: сжим 6 шт, провод 4 метра, л/н 4 шт	
	31.05.2013 36 338,66
Абонентское обслуживание	669,02
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3 805,07
АУП	1 129,27
Вывоз и утилизация ТБО	4 683,17
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1 452,20
Материалы Электрика	780,84
Паспортно-визовая служба	752,65
Текущий ремонт и обслуживание МКД	210,26
Техническое обслуживание газового оборудования	1 254,42
Участок ремонтно-строительных работ	1 074,07
10624 2,4 подъезд закрыть люк выхода на чердак ВЫПОЛНЕНИЕ: установили 2 проушины на люк выхода на чердак(2 подъезд), 4 подъезд установка проушин не требуется	
10625 1,2,3 подъезд закрыть верхние, нижние тех. проемы ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли верхние, нижние тех. проемы	
10974 Отремонтировать ограждения на детской площадке. ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели ремонт ограждений на дет. площадке	
Участок санитарно-технических работ	8 126,57
9506 закрыть э/узлы ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли э/узел	
9605 кв 52 конденсат на стояке ГВС, ХВС обследовать квартиры по стояку на утечки тел 922-20-30-244 ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, в кв. 52 конденсат не обнаружен, утечек в квартирах по стояку не обнаружено	
9803 обследовать подвалы на утечки ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, течь трубы ГВС ф 57, поставили хомут, забили чеп, утечку устранили	
9925 5 подвал закрыть подвальную дверь на замок ВЫПОЛНЕНИЕ: повесили замок на подвальную дверь, сварка	
9942 2 подвал течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: течь крана ф 15 на стояке отопления в подвале, отрезвизировали кран, течь устранили	
Участок уборки территории и мусоропроводов	10 979,44
Участок электротехнических работ	1 421,68
10880 нет света на л/кл на 4 этаже в 3-м подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 1 л/н	

9822 восстановить освещение во всех подъездах ВЫПОЛНЕНИЕ: Провели демонтаж,монтаж светильников,выключателейИспользовали: светильники-17шт.,плафоны-21шт.,выключат.-3шт.,л/н-19шт.,провод-10 метров

30.06.2013 36 843,39

Абонентское обслуживание 585,40

Аварийно-диспетчерское обслуживание 3 763,26

АУП 1 003,79

Вывоз и утилизация ТБО 4 683,17

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 1 597,52

Материалы Благоустройство территории 167,26

Материалы Сантехника 209,07

Материалы Электрика 292,70

Паспортно-визовая служба 752,65

Техническое обслуживание газового оборудования 1 254,42

Участок ремонтно-строительных работ 827,60

11840 течь с кровли ВЫПОЛНЕНИЕ: бикрост 15 кв. м

11841 течь с кровли ВЫПОЛНЕНИЕ: произведен ремонт водосточного жёлоба бикростом-15м.

11842 течь с кровли ВЫПОЛНЕНИЕ: произведен демонтаж бетонного козырька,монтаж козырька из оцинк. железа,произведено запенивание,гидроизоляция м/панельно шва

Участок санитарно-технических работ 7 170,06

11991 проведения проф. работ,подготовка к отопительному сезону ВЫПОЛНЕНИЕ: отревеизировали 3 задвижки на отопления на э/узле,утечку устранили

12036 3 подвал требуется замена задвижки ф 50-4шт. на 3 э/узле ВЫПОЛНЕНИЕ: Выполнено. Смотри заявку №15230.

12038 4 подвал требуется замена сборки ф 25 на стояке ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку ф 25 на стояке ГВС по кв. 46,течь устранили

12118 кв 51 течь КНЗ из подвала передала в АС 4 подъезд стоят колодцы передала в ВК ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы,передано в Водоканал

Участок уборки территории и мусоропроводов 12 362,16

12242 1 подвал почистить от бытового мусора(заявка от 14.05.2013) ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена чистка подвального помещения

Участок электротехнических работ 2 174,33

12252 заменить л/н в подъезде,проверить работу патронов(все л/клетки,тамбур) ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменил л/н-3шт., патроны в рабочем состоянии.

12256 кв 26 неисправна проводка на л/клетке 4 этажа,регулярно происходит замыкание ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,проводка исправна,неисправен автоматический выключатель("пробка")-заявка платная

12257 кв 26 отремонтировать дверцы на э/щитках в подъезде,обследовать э/щитки на возможные неисправности(все л/клетки) ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали э/щитки исправны,закрепили болты на щитках

31.07.2013 40 102,93

Абонентское обслуживание 836,28

Аварийно-диспетчерское обслуживание 4 432,28

АУП 1 066,53

Вывоз и утилизация ТБО	4 683,17
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1 756,19
Паспортно-визовая служба	752,65
Техническое обслуживание газового оборудования	1 254,42
Участок ремонтно-строительных работ	884,11
12518 4 подъезд повесить новые почтовые ящики ВЫПОЛНЕНИЕ: повесили почтовые ящики	
12947 закрыть люк выхода на чердак на замок ВЫПОЛНЕНИЕ: повесили замок(ключ в кв 28)	
13201 ка 29 течь с кровли ВЫПОЛНЕНИЕ: Произведен ремонт кровли(бикрост)	
Участок санитарно-технических работ	9 458,37
12776 бойлер течь канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили,засор устранен	
12962 топит с ливневой канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели чеканку,герметизацию стыков ливневой канализации	
13409 5,6 подъезд. Запах канализации из подвала. ";Стоят колодцы"-передано в ВК. ВЫПОЛНЕНИЕ: Стоят колодцы.Передано в ВК.	
13501 кв-48 Запах КНЗ 4 подвал. ВЫПОЛНЕНИЕ: Течи не обнаружено(работы произведены 17.07). Нужна чистка и сан. обработка подвала.	
13937 Течь ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на трубе ГВС,течь устранили	
13991 требуется замена участка трубы ГВС ф 57-2м.,течь в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на трубу ГВС ф 57	
14004 1,2 подвал установить заглушки ф 100 на трубу канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: установили 2 заглушки ф 100 на ревизию канализации в 1,2 подвале	
14185 запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы,передано в Водоканал в 15:00	
14195 распалась труба канализации в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: собрали трубу канализации	
Участок уборки территории и мусоропроводов	12 804,60
13502 кв-48 Нужна чистка и сан. обработка подвала после затопления КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: обнаружена утечка канализации, передано Гилфанову	
13729 нет уборки в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена сухая уборка подъезда,убран строительный мусор	
Участок электротехнических работ	2 174,33
12946 кв 28 нет освещения при входе в подъезд ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял л/н -1шт.	
13450 кв-15 Нет света в тамбуре и на л/кл на 1 и 2 этажах ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял л/н -4шт(под козырьком, в тамбуре , на л/кл на 1и 2 этажах).	
14208 нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: отгорел нулевой провод на квартиру,схему эл. снабжения восстановил	
	31.08.2013
	37 531,31
Абонентское обслуживание	878,09
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3 010,61
АУП	941,06
Вывоз и утилизация ТБО	4 683,17
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1 379,86
Материалы Благоустройство территории	1 909,52

Материалы Ремонтно-строит участок	842,92
Материалы Сантехника	60,90
Материалы Электрика	1 362,56
Паспортно-визовая служба	752,65
Техническое обслуживание газового оборудования	1 254,42
Участок ремонтно-строительных работ	851,64
Участок санитарно-технических работ	6 032,37
14552 запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, утечек не обнаружено	
15026 1 э/узел требуется замена задвижки ф 50 на отопление ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменили две задвижки на эл. узле. Использовали: 2 задвижки -50, болты М-16-16шт., гайки М-16-16шт.	
15042 1 подвал свищ на трубе ГВС ф 76 ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ на трубе ГВС, течь устранили	
15146 бойлер-течь канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: Стоят колодцы. Передано в ВК.	
15174 Замена задвижек на теплофикате -80 на бойлере. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменили две задвижки -80 на бойлере. Использовали : задвижки -80- 2 шт, болты М 16-16шт, гайки М 16- 16шт.	
15230 Замена задвижек на 2,3 элеваторах ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили задвижки 2 шт 2 эл. узле ф50. Использовали болты М16-16 шт, гайки М16-16шт, задвижки ф50 - 2шт. Заменили задвижку на 3 эл. узле ф50. Использовали: болты М16-8 шт, гайки М16-8 шт, задвижка ф50-1шт.	
15511 18. Запах канализации из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили канализацию в подвале. КНЗ в работе-течь устранили	
Участок уборки территории и мусоропроводов	11 773,54
14592 обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: обнаружена утечка канализации, передано Гилфанову	
15538 Почистить подвал после затопления канализацией. Повтор от 27.08 кв-22(245886). Повтор от 02.09, 05.09.13 ВЫПОЛНЕНИЕ: почистили подвал после затопления канализацией	
Участок электротехнических работ	1 798,00
14266 нет освещения на 3,4,5 этажах на л/кл ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменил л/н на 3-5 этажах на л/кл и в тамбуре на входе	
14282 нет освещения на л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменил л/н на л/кл	
14347 кв-9 Запах горелой проводки. ВЫПОЛНЕНИЕ: Слабый контакт на нулевой колодке. Устранил.	
15225 восстановить освещение на элеваторе ВЫПОЛНЕНИЕ: Восстановили освещение в подвале. Использовали: провод-15м, л/н -8шт., розетка-1шт, выключатель -1шт.	
15433 Нет света под козырьком и в тамбуре подъезд №3 ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена л/н-2шт.	
	30.09.2013
	36 392,89
Абонентское обслуживание	961,72
Аварийно-диспетчерское обслуживание	2 843,35
АУП	752,65
Вывоз и утилизация ТБО	4 683,17
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1 798,00
Материалы Благоустройство территории	402,28
Материалы Ремонтно-строит участок	1 297,85

Материалы Сантехника	289,83
Паспортно-визовая служба	752,65
Техническое обслуживание газового оборудования	2 508,84
Участок ремонтно-строительных работ	867,53
17213 кв 51 закрепить мет. конструкцию(грибок) на дет. площадке ВЫПОЛНЕНИЕ: закрепили	
Участок санитарно-технических работ	6 369,71
16020 кв-25 Сильный запах КНЗ из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили	
16065 28 топит подвал канализацией, сильный запах в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили	
16138 Кв.22. Течь канализации в подвале,кв-51(9126425612)Повтор от 06.09 ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале	
16163 Кв.31.Горячая вода-холодная по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК	
16469 Кв.7. Нет освещения с 1 по 5 этаж ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена л/н -5шт.	
16489 Кв.15. Нет освещения в подъезде с 1 по 5 этаж (быстро перегорают лампы) ВЫПОЛНЕНИЕ: Смотри заявку №16469	
16572 14 топит с верху с крыши в туалете ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования утечек не обнаружено	
16573 кв-14 топит с ливневой канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы на стояке канализации с туалета до крыши	
16626 Кв.31,33 Запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы,3 подъезд,передано в Водоканал	
16873 кв 33 обследовать подвал на утечки канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации	
16886 кв 53,31 нет циркуляции на ГВС (На 19.09.2013 требуется установка циркуляционного насоса на ГВС) ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется установка циркуляционного насоса на ГВС	
16968 кв 14 топит с ливневой канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы на стояке канализации с туалета до крыши	
17033 кв 8 отключить 3 стояка отопления на 20.09.2013 на 10утра (Оплатили) ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояки отопления для выполнения работ отделом доп. услуг	
17145 кв 18 течь стояка ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена участка трубы ГВС ф 32-2м.,отключено 2 стояка ГВС(по кв. 18,31)	
17170 кв 51 запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: утечек канализации не обнаружено,поставили хомут на трубе ГВС ф 50,утечку устранили	
17223 кв 18 течь стояка ГВС,требуется замена участка трубы ГВС ф 32-2м.,отключено 2 стояка ГВС(по кв. 18,31) ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ на стояке ГВС,течь устранили,стояки ГВС включили	
17298 кв 29 нет давление на ГВС повтор 25.09.2013 повтор 26.07.2013 повтор 27.09.2013 повтор 30.09.2013 повтор 01.10.2013 ВЫПОЛНЕНИЕ: забит фильтр на ГВС,заявка платная	
17318 кв 48 течь канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования утечек не обнаружено	
17400 кв 14 топит с ливневой канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы на стояке канализации с туалета до крыши	
17996 запуск системы отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли э/узел,запустили систему отопления	

Участок уборки территории и мусоропроводов		10 941,87
16948 кв 33 обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: обнаружена утечка канализации, передано Гилфанову		
17065 кв 19 обработать подвал от насекомых ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали подвал раствором фуфанона		
Участок электротехнических работ		1 923,44
18128 кв 46,47,48 нет освещения в квартирах ВЫПОЛНЕНИЕ: сгорел предохранитель в ВРУ; заменил предохранитель		
	31.10.2013	75 777,93
Абонентское обслуживание		1 421,68
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 759,72
АУП		919,91
Вывоз и утилизация ТБО		4 683,17
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 212,61
Материалы Ремонтно-строит участок		5 602,70
Материалы Сантехника		32 687,67
Паспортно-визовая служба		752,65
Участок ремонтно-строительных работ		1 775,22
19134 кв 29 прочистить вентиляцию в сан. узле ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили вент. канал		
20742 кв 29 прочистить вент. канал ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили вент. канал		
20782 кв 67 течь с кровли ВЫПОЛНЕНИЕ: течь устранили		
Участок санитарно-технических работ		9 261,37
18148 кв 8 отключить стояки ХВС,ГВС на 09.00 ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили,подключили стояки ХВС,ГВС		
18153 кв 1,14(9221288528),33(9089146445),7,52 нет отопления в квартире повтор 03.10.2013 кв 41 повтор 04.10.2013 кв 76,41,53(248167) повтор 08.10.2013 кв 30 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
18243 кв 10 течь стояка ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: течь п/сушителя с американки,течь незначительная,отключать не стали,заявка платная		
18331 кв 33 течь канализации в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации		
19090 кв-33 Течь КНЗ в квартире, 1 этаж. Передала на АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: Стоят колодцы. Передали на ВК в 22:10		
19484 кв 18 течь стояка ГВС,требуется сварка ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменили участок трубы ф 25-1м. на стояке ГВС,течь устранили		
20026 кв 38 нет отопления в кухне,зале ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
20530 кв 22 запах канализации из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации		
20637 кв 33 обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена чистка,дезинфекция подвального помещения раствором гипохлорита		
21699 кв-14 Течьливневой КНЗ над л/к с крыши ВЫПОЛНЕНИЕ: Обследовали. Течь стыкаливневой КНЗ.Зачеканили.		
21797 маг "Кировский" сильный запах канализации из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: стоит канализационный колодец, он относится к магазину, у них отдельная канализация, передала в ВК		
Участок уборки территории и мусоропроводов		12 401,46

19378 кв 33 обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена чистка, дезинфекция подвального помещения раствором гипохлорита		
Участок электротехнических работ		2 299,77
19591 кв 15 нет освещения на 2,3,4,5,6 этажах л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена л/н-4шт.		
20812 кв 46 отремонтировать дверцы э/щитка, закрыть на замок (участок)		
ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
21792 кв 14 отсутствует освещение на 1 этаже л/клетки ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена ламп 1шт		
	30.11.2013	39 172,95
Абонентское обслуживание		1 003,54
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3 261,49
АУП		836,28
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2 257,96
Материалы Ремонтно-строит участок		1 283,53
Материалы Сантехника		860,12
Паспортно-визовая служба		752,65
Участок ремонтно-строительных работ		2 054,83
22061 кв 14 заделать канализационную трубу между чердаком и квартирой. передано Климовой. ВЫПОЛНЕНИЕ: устранено		
22262 кв 67 течь с кровли ВЫПОЛНЕНИЕ: произведен ремонт кровли		
Участок санитарно-технических работ		10 720,09
22020 14 заменить КНЗ трубу между крышей и квартирой ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок КНЗ трубы между чердаком и квартирой		
22496 кв 60 засор канализации в квартире-1 этаж ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования засор канализации не обнаружен		
22561 кв 52 конденсат на стояке ХВС, обследовать квартиры 46,49,52,55,58 на возможную утечку(после 20.00) ВЫПОЛНЕНИЕ: В кв.55 утечки холодной воды не обнаружено. В кв.46 на стояке ХВС конденсата нет.		
Участок уборки территории и мусоропроводов		13 215,48
Участок электротехнических работ		2 926,98
22979 кв 48 отсутствует освещение на л/клетки, проверить ещё и на 3 этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: отревизировал патрон, заменил 4 лампы накаливания		
23659 кв 7 отсутствует освещение с 1 по 5 этаж л/клетки ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановил освещение у подъезда и в подъезде, 6 ламп накаливания и 1 патрон		
	31.12.2013	43 279,03
Абонентское обслуживание		1 003,54
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3 261,49
АУП		794,47
Вывоз и утилизация ТБО		4 683,17
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2 299,77
Материалы Благоустройство территории		63,44
Материалы Ремонтно-строит участок		718,38
Материалы Сантехника		419,34
Материалы Электрика		429,60
Паспортно-визовая служба		752,65
Техническое обслуживание газового оборудования		1 254,42
Участок ремонтно-строительных работ		2 087,81

Участок санитарно-технических работ**10 892,16**

24116 кв 5 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировал работу бойлера

24783 кв 67 чуть теплые батареи в спальне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, зажали подачу теплофиката на подъезд

24935 кв 65,67 нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, зажали подачу теплофиката на подъезд

25131 кв 29,30 парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили д/хомут на трубу ГВС, течь устранили

25137 кв 59,53 холодные батареи в кухне,зале ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления

25175 кв 10 течь п/сушителя ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена прокладки на п/сушитель, заявка платная

25246 кв 59,53 холодные батареи в кухне,зале повтор 18.12.2013 кв 59,53 повтор 19.12.2013 кв 59 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

25363 Произвести замеры теплофиката на дом ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели замеры, на вводе подача Т-81С, обратка Т-44С, на дом подача Т-78С., обратка Т-42, перемычка Т-68С

25454 кв 53 полностью отсутствует отопление на кухне и 67 кв еле греют батареи 16 градусов ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

25764 кв 67,69,65,53 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Батареи греют. Стояки в работе.

25774 кв 22 течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Остаточное явление КНЗ

25899 кв 22 течь канализации повтор 27.12.2013 кв 22 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации

Участок уборки территории и мусоропроводов**12 193,58****Участок электротехнических работ****2 425,21**

24239 кв 29 нет освещения на 4,5 этажах л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 2 лампы накаливания

26006 кв 29 нет освещения на 4,5 этажах л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: замена л/н -2шт

Итого
6 122,54
5 684,65
149 748,95
74 996,27
7 340,84
24 636,40
18 725,20
287 254,85