

Строителей 16

Услуга	Предъявлено	Оплачено	Прочие доходы*	Фактические затраты	Итого
Водоотведение	69 012,24	60 053,22		69 012,24	8 959,02
Гор. вода (комп. на Т/Э)	158 742,10	138 835,82		158 742,10	19 906,28
Гор. вода (комп. на Х/В)	29 665,71	25 948,83		29 665,71	3 716,88
Отопление	774 820,75	535 422,92		774 820,75	239 397,83
Содержание жилья	598 786,09	550 660,00	2 912,56	746 102,24	192 529,68
Хол. вода	78 497,90	67 111,05		78 497,90	11 386,85
Электроэнергия	319 724,95	300 412,98		319 724,95	19 311,97
ИТОГО	2 029 249,74	1 678 444,82	2 912,56	2 176 565,89	495 208,51

*-доходы от передачи общего имущества в пользование

Строителей ул, № 16

	01.01.2014	746102,24
Материалы уборки территории и мусоропроводов		499,26
Абонентское обслуживание		2216,56
Аварийно-диспетчерское обслуживание		5947,76
Вывоз и утилизация ТБО		4363,86
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		764,24
Материалы Ремонтно-строит участок		64,33
Материалы Сантехника		54,51
Участок ремонтно-строительных работ		4266,81
1126 кв.74-сырость, плесень, температурный режим не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: составлены акты, температурный режим соответствует норме, работа по м/п швам включена на текущий год.		
1207 кв.74-повесить замок на чердачный люк в 5 подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
1622 кв.77-закрыть подвальную дверь (один ключ отдать в кв.77) ВЫПОЛНЕНИЕ: подвальная дверь закрыта		
Участок санитарно-технических работ		12498,75
1294 кв.58- чуть теплая батарея в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: стояк отопления в рабочем состоянии		
1310 кв 74 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
1569 кв.58-батареи греют наполовину ВЫПОЛНЕНИЕ: стояк отопления в рабочем состоянии		
1773 3, 4под.-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале		
1780 кв.75,86 -нет отопления в комнатах, на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
1882 кв.14, 79 -чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления, подача 5,4 обратка 5,4		
2046 кв.83.46 -чуть теплые батареи в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления на эл. узле, подача 5,5 обратка 5,5		
361 кв.84-нет отопления в ванной, на кухне, в комнате чуть теплые по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии		
466 отключение, подключение отопления, работы СТК ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли/ открыли эл. узел		
55 кв 63 течь ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Сорвало болт со спусника стояка отопления, поставили деревянный хомут.		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		6950,95

Участок электротехнических работ		1777,68
	01.02.2014	38701,4
Материалы уборки территории и мусоропроводов		7,77
Абонентское обслуживание		1720,41
Аварийно-диспетчерское обслуживание		5467,14
Благоустройство придомовой территории		
3417 почистить 1,2 подвалы после затопления КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: почистили подвалы после затопления КНЗ, убрали КГМ		
Вывоз и утилизация ТБО		4363,86
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1129,94
Материалы Ремонтно-строит участок		18,92
Материалы Сантехника		135,74
Материалы Электрика		410,52
Участок ремонтно-строительных работ		4585,96
2511 запах КНЗ, прочистить вентиляцию ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено 06.02.14г.		
Участок санитарно-технических работ		10847,6
2219 кв.75-нет отопления в комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки отопления в работе		
2379 кв.63-течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: закрутил болт, обработал стояк отопления		
2439 кв.66-не работает п/ сушитель ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояк отопления		
2451 кв.63-течь КНЗ по стояку в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: вскрыли/ закрыли штробу		
2636 кв.21-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале		
2781 кв 3 топит подвал канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале		
2786 кв 63 закрыть штробу ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
3185 кв 3 запах КНЗ из подвала(Влажность,куржак) ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в 1,2 подвале		
3291 кв.14-чуть теплые батареи в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии, теплофикат соответствует норме		
3978 кв.79 топит подвал КНЗ. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале		
4030 кв.14,74 чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: температура от 21,1 -21,5 С (угловые кв-ры), температурный режим не соответствует нормативу		
4249 кв.46;74-теплофикат не соответствует норме, повтор от 28.02.2014 кв 52 ВЫПОЛНЕНИЕ: температура от 18,7-21,0 С, температурный режим не соответствует нормативу		
4345 кв.-58.36.83-нет отопления во всем доме ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления подача 5,4 обратка 5,5, транзит 74/33		
4402 кв 86 х/батареи в квартире передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Стояки отопления в работе. Низкий теплофикат.		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		8235,86
Участок электротехнических работ		1777,68
	01.03.2014	40036,71
Абонентское обслуживание		1522,71
Аварийно-диспетчерское обслуживание		5268,02
Вывоз и утилизация ТБО		4363,86
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2523,46

Материалы Ремонтно-строит участок	24,11
Материалы Сантехника	751,53
Участок ремонтно-строительных работ	4878,69
5752 кв.61-кронировать тополя напротив подъезда, нависают на провода ВЫПОЛНЕНИЕ:	
территория горкомхоза	
6503 кв.6-отремонтировать подвальное окно ВЫПОЛНЕНИЕ: подвальное окно	
отремонтировали 13.05.14г.	
Участок санитарно-технических работ	11097,9
4490 5-ый подвал течь воды ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования течи не обнаружено	
4758 Проверить ливневую КНЗ по кв-28. Передала на АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: Выбита ошибочно	
4759 Проверить ливневую КНЗ по кв-28. Передала на АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: Выбита ошибочно	
4909 кв 33 засор в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: На момент обследования засор не обнаружен.	
5128 кв.21-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале	
5395 течь КНЗ в 4 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале	
5659 кв.21-течь КНЗ 1,2,3 подвалы ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале	
6382 кв.77-течь воды в 5 подвале справа ВЫПОЛНЕНИЕ: поменяли сборку	
6584 кв.79-сильный запах КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	7828,75
Участок электротехнических работ	1777,68
6368 кв.28-короткое замыкание в эл. щитке на л/кл 5 эт., прогорело железо ВЫПОЛНЕНИЕ:	
сгорел пакетные выключатель, схему эл.сн. восстановил	
6370 кв 38 отсутствует освещение в подъезде на л/ к 3 -го этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена ламп -	
1 шт.	
6583 кв.79-восстановить освещение на л/кл. 1 эт., проверить на 2 эт., постоянно перегорают	
лампочки ВЫПОЛНЕНИЕ: на 1 этаже заменил 1 патрон и лампу накаливания, на 2 этаже лампы	
накаливания	
	01.04.2014
	38578,34
Материалы уборки территории и мусоропроводов	348,56
Аварийно-диспетчерское обслуживание	4914,94
Благоустройство придомовой территории	
7202 кв.36-почистить подвал после затопления КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено	
8273 кв.36-почистить подвал после затопления КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено 18.04.14г.	
Вывоз и утилизация ТБО	4363,86
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2054,08
Материалы Сантехника	604
Участок ремонтно-строительных работ	4601,14
8968 кв 58 Строителей 14а сорвало лист железа на крыше висит над балконом	
ВЫПОЛНЕНИЕ: лист железа на козырьке балкона в кв.90, хозяев нет дома	
Участок санитарно-технических работ	10742,11
7388 3- ий подвал затопило КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале	

7410 кв 81 топит подвал канализацией 6 под ВЫПОЛНЕНИЕ: откачали КНЗ из подвала		
7558 кв.36-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале		
7632 кв.36- течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале		
8178 кв.36-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале		
8848 кв.36-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале		
8961 течь КНЗ в 4 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале		
9747 кв.36- течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		9171,97
Участок электротехнических работ		1777,68
7162 6 подъезд. Проверить напряжение. Передано Электрику. ВЫПОЛНЕНИЕ: Подключили розетку. Колмаков.		
	01.05.2014	25473,06
Материалы уборки территории и мусоропроводов		32,78
Аварийно-диспетчерское обслуживание		5975,85
Благоустройство придомовой территории		
10779 кв.36-почистить подвал после затопления КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено 20.05.14г.		
Вывоз и утилизация ТБО		4363,86
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2320,47
Материалы Ремонтно-строит участок		422,62
Материалы Сантехника		2639,99
Участок санитарно-технических работ		
10007 кв.36-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале		
10170 кв.36-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале		
10261 кв 3 запах КНЗ из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале		
10360 кв 3 течь канализации в подвале (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: кв 3. КНЗ в подвале прочистили.		
10845 кв 63 течь ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ на стояке ГВС , нужна замена спускника		
10964 кв.36- течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале		
11115 кв.65-топит кв-ра 68 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок КНЗ стояка через перекрытие		
11579 кв68 Течь КНЗ в квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменили тройник на стояке КНЗ в квартире.		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		7925,68
Участок электротехнических работ		1791,81
11051 кв.58-нет освещения на л/кл. 1,4 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 3 лампы накаливания		
	01.06.2014	36935,2
Материалы уборки территории и мусоропроводов		389,08
Аварийно-диспетчерское обслуживание		5048,71
Благоустройство придомовой территории		

12327 почистить 4 подвал после затопления КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: дезинфекция подвала произведена 10.06.14г.		
Вывоз и утилизация ТБО		4363,86
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1676,65
Материалы Ремонтно-строит участок		679,75
Материалы Сантехника		1193,36
Участок ремонтно-строительных работ		5769,64
12955 кв.15-течь с кровли ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт, включено в план работ на 2014г.		
Участок санитарно-технических работ		10357,99
12159 кв.21- течь КНЗ в 1-2 подвалах ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 15м.		
12932 кв.21-течь КНЗ в 1-2 подвалах ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 15м.		
13445 кв.66- топит сверху кв.69 ВЫПОЛНЕНИЕ: разовый затоп		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		5651,54
Участок электротехнических работ		1804,62
	01.07.2014	42742,26
Материалы уборки территории и мусоропроводов		8,3
Аварийно-диспетчерское обслуживание		6543,55
Благоустройство придомовой территории		3378,83
Покос травы		3378,83
Вывоз и утилизация ТБО		4363,86
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2641,65
Материалы Ремонтно-строит участок		198,5
Участок ремонтно-строительных работ		7176,88
Участок санитарно-технических работ		10570,17
14279 кв.83-нет напора ХВС постоянно ВЫПОЛНЕНИЕ: нет дома		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		6042,94
Участок электротехнических работ		1817,58
13811 кв 21 нет света в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: устранили обрыв фазного провода		
14709 кв.58- нет освещения на л/кл. 5 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 3 л/н		
	01.08.2014	42131,53
Аварийно-диспетчерское обслуживание		6250,36
Вывоз и утилизация ТБО		4363,86
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2288,18
Материалы Благоустройство территории		384,44
Материалы Ремонтно-строит участок		25,82
Материалы Сантехника		3147,23
Участок ремонтно-строительных работ		6437,71
Участок санитарно-технических работ		12236,54
16587 кв.48-сильный запах КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 15м.		
16845 кв-6 ГВС в квартире идет тонкой струйкой.Работает бригада подрядчиков с СТК.(производят замену транзитных труб от Строителей 14 до Строителей 16). ВЫПОЛНЕНИЕ: .Работает бригада подрядчиков совместно с СТК.(производят замену транзитных труб от Строителей 14 до Строителей 16).		
17167 кв 21 течь ГВС в подвале передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли ГВС на дом,нужна замена участка трубы Ф 25 на участок		

17172 кв.21 Закрыли ГВС на дом ,нужна замена участка трубы Ф 25,вентиль на стояк не держит ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели демонтаж трубы ГВС в подвале. Работа со сваркой. Использовали материал:труба -25-2м., кран шаровый на 25-1шт., резьба на 25-1шт., резьба на 15-1шт.		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		5179,81
Участок электротехнических работ		1817,58
16874 кв.55 ,61Нет освещения на л/к с 1-5 этаж, и под козырьком(восстановить плафон), кв 5 нет освещения в подвале и на л/к с 1 по 5 этаж. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 2л/н и патрон		
16933 Нет света в подвале №4(обе стороны). ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 3 лампы и выключатель.		
	01.09.2014	282810,43
Аварийно-диспетчерское обслуживание		4742,2
Благоустройство придомовой территории		2090,25
18551 кв.25- убрать из подвала мусор ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
18926 кв.36-убрать мусор из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
20149 убрать шлаковату из 4 подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Покос травы		2090,25
Вывоз и утилизация ТБО		4363,86
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1767,77
Материалы Благоустройство территории		25,37
Материалы Ремонтно-строит участок		38389,76
Материалы Сантехника		4514,91
Материалы Электрика		896,06
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий		199257,24
Ремонт межпанельных швов		199257,24
Участок ремонтно-строительных работ		6115,8
19195 кв.89- заменить сломанное стекло на 5 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
19627 кв.72,75- зашить штробу ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено 15.09.14г.		
21599 кв.73- после ремонта м/ п швов мокнет угол, появилась плесень, составить акт ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт, включено в план работ, м/п швы		
Участок санитарно-технических работ		14151,37
18657 кв.75- топят кв-ру 72 ВЫПОЛНЕНИЕ: замена КНЗ трубы		
18769 кв.75-течь стояка ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: замена стояка ХВС		
18793 кв.32- топят сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: замена КНЗ по стояку		
19392 кв.25- засор КНЗ в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили		
19485 кв.72- течь по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: течь устранили		
19715 кв 3 топят кнз в подвале, предано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: канализацию прочистили		
19742 кв.3- течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале		
20051 кв.3-сильный запах КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ 15м.		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		4678,26
Участок электротехнических работ		1817,58
18890 кв.36- нет освещения на л/кл. 2 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 1 лампу накаливания		
19194 кв.89-нет освещения на л/кл. на 1,2,5 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял 3 л/н		
	01.10.2014	54520,3
Аварийно-диспетчерское обслуживание		5928,14

Благоустройство придомовой территории

21809 кв.66- убрать мусор из подвала, потравить крыс ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено	
Вывоз и утилизация ТБО	4363,86
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	4138,44
Материалы Благоустройство территории	14,91
Материалы Ремонтно-строит участок	18,37
Материалы Сантехника	12068,42
Участок ремонтно-строительных работ	6590,74
24677 сломать стайку в 1 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено	
Участок санитарно-технических работ	14268,49
21770 обработать стояки отопления (передали в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки обработали	
21808 66- течь КНЗ трубы в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале	
23456 кв.48,89- нет отопления в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления,заменяли шаровый кран	
23492 кв.65,62,68- нет отопления на кухне, ванной, кв.89- в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, заменили 2 шаровых крана	
23617 кв.20,23,65;89;86- нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, поставили 2 шаровых крана ф15	
23796 кв 3 парит из подвала, на утро ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборки	
23854 установка спускников на отоплении ВЫПОЛНЕНИЕ: установили спускники на отоплении	
24086 замена сборки на отоплении в 1,4 под-де ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено	
24176 кв.68- нет отопления на кухне, ванная ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
24185 кв.2, 3, 6,23, - нет отопления в кв-ре, кв.50-нет отопления в ванной Повторная в 19:15 х/б кв 3. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
24252 кв.6,9-нет отопления в комнате, кухне.кв.-65,62 х/б (квартира) кв 39 х/б кухня,комната, кв.36, 43 х/б кухня, комната, ванная, КВ.45- в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
24377 кв 65,62,68 х/б зал.ванная.кухня. кв6 , 3 зал.кухня.тал.ванная.кв.45-х/б ВЫПОЛНЕНИЕ: Был поджат стояк отопления по кв.62. По кв.45-открыли подачу на стояке отопления.	
24433 кв 12 нет отопления б.комната,кухня ,ванная кв 43 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
24630 кв.43-нет отопления в комнате, кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
24695 Кв.3. Течь горячей воды в подвале, запарение в квартире . АС- Закрыли отопление на 3 подъезда по кв.1,3,16,18,31,33. Течь до вентиля ф15 (хомут не установить) ВЫПОЛНЕНИЕ: поменяли сборку ф15, 2 шаровых ф15, отопление запустили	
24811 кв 31 х/б кухня, комната ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
25016 кв.75,86,43 - нет отопления в комнате, кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
25070 течь КНЗ в 3 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 10м	
25291 кв.43- нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		5311,35
Участок электротехнических работ		1817,58
22769 кв.38-нет освещения на л/кл. 3 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли л/н -3шт		
	01.11.2014	51893
Материалы уборки территории и мусоропроводов		36,28
Аварийно-диспетчерское обслуживание		5866,12
Благоустройство придомовой территории		
28709 почистить 3 подвал после затопления КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Вывоз и утилизация ТБО		4363,86
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1272,8
Материалы Ремонтно-строит участок		476,3
Материалы Сантехника		4869,67
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий		6568,92
Ремонт межпанельных швов		6568,92
Участок ремонтно-строительных работ		6755,7
27786 кв.44- вскрыть штробу ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
28493 кв.67- вскрыть штробу ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок санитарно-технических работ		13720,73
25569 кв 75 нет давления на ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: вода появилась (звонок жителей)		
26744 кв.67- течь стояка КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили стояк КНЗ		
27810 кв.3- нет отопления в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояк отопления		
28041 кв.36- течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале		
28490 кв.73- течь ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили трубу на ГВС в подвале		
28682 течь КНЗ в 4 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		6136,16
Участок электротехнических работ		1826,46
26701 Кв.58. Нет освещения на 1 этаже, искрит патрон. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили л н - 1 шт		
27498 кв.58,47 нет освещения л/к - 1,2,3,4,5 эт. Повтор 24.11.2014 (передала повторно 25.11.2014 электрику) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н, устранили обрыв		
	01.12.2014	52875,3
Материалы уборки территории и мусоропроводов		971,89
Аварийно-диспетчерское обслуживание		5497,24
Благоустройство придомовой территории		
30571 почистить 1 подвал после затопления КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Вывоз и утилизация ТБО		4363,86
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2952,2
Материалы Благоустройство территории		859,76
Материалы Ремонтно-строит участок		313,45
Материалы Сантехника		5379,01
Материалы Электрика		289,55
Техническое обслуживание газового оборудования		3311,86
Участок ремонтно-строительных работ		6698,87
28890 кв.44- зашить штробу ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок санитарно-технических работ		13849,06

28970 кв.50- нет отопления в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

29068 кв.53- нет отопления в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

29973 кв.3- течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 15м.

30202 кв.10 -сильный запах КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале 10м.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

6562,09

Участок электротехнических работ

1826,46

29738 кв 81 нет освещения в кв-ре передала ВЫПОЛНЕНИЕ: Ложный вызов свет в кв-ре есть

30311 кв.6.Нет освещения у подъезда и на 2 и 4 этаже л/кл. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили лн -3 шт

30360 кв 75 мигает свет в кв-ре,трещит проводка, передано электрику ВЫПОЛНЕНИЕ:
устранили слабый контакт

31849 кв.66- сломан эл. щиток в подвале, не выключается эл-во ВЫПОЛНЕНИЕ: нет доступа

32155 кв 52 нет освещения в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранили обрыв О провода.