

## Юности б-р 20

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Пр.Пост*
ГВС	22 275,85	85 333,84	99 828,07	85 333,84	
Водоотв.	4 523,94	24 923,13	26 811,76	24 923,13	
ГВС подача	3 934,49	20 366,38	21 958,09	20 366,38	
Отопление	56 919,23	462 907,04	456 106,70	462 907,04	
Сод.обсл.жилья	26 483,80	183 355,16	183 616,31	188 751,88	13227,2
ХВС	4 685,64	30 195,72	31 916,83	30 195,72	
Э/э	21 443,54	112 968,60	118 338,41	112 968,60	
<b>ИТОГО</b>	<b>140 266,49</b>	<b>920 049,87</b>	<b>938 576,17</b>	<b>925 446,59</b>	

\* - доходы от передачи общего имущества в пользование

<b>Содержание и ремонт жилфонда</b>		<b>188 751,88</b>
	31.01.2013	16 059,35
Абонентское обслуживание		708,09
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 627,32
АУП		268,84
Вывоз и утилизация ТБО		1 787,18
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		387,01
Материалы Сантехника		31,91
Паспортно-визовая служба		287,23
Техническое обслуживание газового оборудования		478,71
Участок ремонтно-строительных работ		351,71
Участок санитарно-технических работ		4 227,26
1202 кв 29 течь ливневой канализации,топит квартиру ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования утечек не обнаружено,ливневая канализация исправна		
1464 кв 13 течь в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на трубу ГВС,течь устранили		
384 кв 29,30 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
385 2 подъезд нет отопления на л/клетке ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,радиатор отопления в работе		
Участок уборки территории и мусоропроводов		4 279,78
Участок электротехнических работ		624,31
	28.02.2013	18 921,09
Абонентское обслуживание		669,43
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 545,84
АУП		418,47
Вывоз и утилизация ТБО		1 787,18
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		908,24
Материалы Сантехника		377,79
Материалы Электрика		336,80
Паспортно-визовая служба		287,23
Техническое обслуживание газового оборудования		478,71
Участок ремонтно-строительных работ		512,01
Участок санитарно-технических работ		4 437,18

3154 кв 13 топит квартиру с ливневой канализации тел 66-36-87 ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,ливневая канализация исправна,топит с кровли		
<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>5 490,96</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>671,25</b>
	31.03.2013	16 969,32
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>671,90</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>2 351,05</b>
<b>АУП</b>		<b>401,48</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>1 787,18</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>933,09</b>
<b>Материалы Электрика</b>		<b>199,56</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>		<b>287,23</b>
<b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>		<b>478,71</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>502,41</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>3 875,35</b>
6465 1 подвал запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: сборка,чистка канализации,засор устранен		
<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>4 878,17</b>
5936 кв 9 прочистить придомовую территорию от снега ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили		
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>603,19</b>
	30.04.2013	15 937,37
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>430,84</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>2 010,59</b>
<b>АУП</b>		<b>414,01</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>1 787,18</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>785,54</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>		<b>196,83</b>
<b>Материалы Электрика</b>		<b>213,07</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>		<b>287,23</b>
<b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>		<b>478,71</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>414,51</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>3 473,85</b>
8363 1 подвал распалась труба канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: собрали канализацию,заменяли 1 отвод ф 110,прочистили		
8953 1 подвал течь канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию		
<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>4 615,25</b>
7322 1 подвал обработать после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена чистка от мусора,стоков канализации,дезинфекция подвального помещения раствором гипохлорита		
9023 1 подвал обработать после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена чистка от бытового мусора,стоков канализации,дезинфекция подвального помещения раствором гипохлорита		
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>829,76</b>
	31.05.2013	13 873,94
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>255,31</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>1 452,09</b>
<b>АУП</b>		<b>437,38</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>1 787,18</b>

<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>	<b>554,19</b>
<b>Материалы Электрика</b>	<b>297,98</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>	<b>287,23</b>
<b>Текущий ремонт и обслуживание МКД</b>	<b>80,24</b>
<b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>	<b>478,71</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>	<b>409,88</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>	<b>3 101,25</b>
10082 кв 4 течь п/сушителя тел 953-004-81-44,247261 ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили 2 хомута ф 32,ф 40 на стояк ГВС,утечку устранили	
10186 кв 30 течь с л/ канализации во время дождя на 5 этаже л/клетки ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется чеканка ливневой канализации,передано в работе	
10200 течь с л/ канализации во время дождя на 5 этаже л/клетки,требуется чеканка ливневой канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: зачеканили ливневую канализацию,течь устранили	
10730 кв.28. Выключить свет в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: свет в подвале отключен	
9404 закрыть э/узлы ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли э/узел	
<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>	<b>4 189,96</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>	<b>542,54</b>
10439 провести ППР дома ВЫПОЛНЕНИЕ: Провели ППР дома и ревизию ВРУИспользовали:провод-5м.,сжим-2шт.,л/н-2шт.,ПП(63А)-8шт.	
10748 кв-26 Выключить свет в подвалах ВЫПОЛНЕНИЕ: Выключили свет в подвалах.	
9374 кв 28 отключить освещение в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: выключили свет в подвале	
	30.06.2013
	14 065,85
<b>Абонентское обслуживание</b>	<b>223,40</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>	<b>1 436,14</b>
<b>АУП</b>	<b>388,78</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>	<b>1 787,18</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>	<b>609,64</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>	<b>63,83</b>
<b>Материалы Сантехника</b>	<b>79,79</b>
<b>Материалы Электрика</b>	<b>111,70</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>	<b>287,23</b>
<b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>	<b>478,71</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>	<b>315,83</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>	<b>2 736,23</b>
11036 кв 28 отревизировать кран ХВС в колясочной ключи в 22 кв-ре, дома 3 и 4 июня с 10:00до 13:00 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 крана шаровых ф 15 на стояках ХВС,ГВС	
11773 течь стояка ХВС,требуется сварка ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ на стояке ХВС ф 32,течь уситранили	
<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>	<b>4 717,63</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>	<b>829,76</b>
	31.07.2013
	15 310,09
<b>Абонентское обслуживание</b>	<b>319,14</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>	<b>1 691,45</b>
<b>АУП</b>	<b>413,08</b>

<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>1 787,18</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>670,19</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>		<b>287,23</b>
<b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>		<b>478,71</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>337,39</b>
13714 течь кровли ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели гермитизацию козырька и вент. канала мастикой		
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>3 609,49</b>
12938 кв 28 топит с ливневой канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели чеканку, гермитизацию стыков ливневой канализации, утечку устранили		
<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>4 886,47</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>829,76</b>
	<b>31.08.2013</b>	<b>14 040,99</b>
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>335,10</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>1 148,90</b>
<b>АУП</b>		<b>364,49</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>1 787,18</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>526,58</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>		<b>728,71</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>34,66</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>23,24</b>
<b>Материалы Электрика</b>		<b>519,98</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>		<b>287,23</b>
<b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>		<b>478,71</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>325,00</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>2 302,06</b>
14494 обследовать стояк ГВС на утечки(доступ на 06.08.2013 с 18.00 до 21.00) ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется сварка стояка ГВС ф 32		
14503 требуется сварка стояка ГВС ф 32(Доступ на 07.08.2013 с 09.00 до 12.00) ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ га стояке ГВС ф 32, течь устранили		
14929 кв 9 течь батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: лопнула пластина батареи.отключили стояк отопления, заявка платная		
15411 22 течь канализации в подвале 2 подъезда, запах в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: Стоят колодцы, передано в ВК		
15537 Кв.9. Запах канализации в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ через ревизию в подвале		
<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>4 493,00</b>
15632 Кв.9. Почистить подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: обнаружена утечка канализации, передано Гилфанову в работу		
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>686,15</b>
14469 кв 17 в тамбуре вырван выключатель и с 1 по 4 этаж л/клетки отсутствует освещение ВЫПОЛНЕНИЕ: отревизировал выключатель и закрепил, заменил 4 лампы накаливания		
14934 восстановить освещение по всему периметру подвального помещения. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.		
	<b>30.09.2013</b>	<b>14 142,93</b>
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>367,01</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>1 085,08</b>
<b>АУП</b>		<b>287,23</b>

<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>	<b>1 787,18</b>
<b>Вывоз крупно-габаритного мусора</b>	<b>750,00</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>	<b>686,15</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>	<b>153,52</b>
<b>Материалы Сантехника</b>	<b>110,60</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>	<b>287,23</b>
<b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>	<b>957,42</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>	<b>331,07</b>
16986 2 подъезд отремонтировать крыльцо подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: произведены работы по восстановлению кирпичной кладки крыльца	
<b>Участок санитарно-технических работ</b>	<b>2 430,80</b>
15863 Кв.22. Течь канализации в подвале, сильный запах. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале. Нужна чистка и сан. обработка.	
16085 Течь воды в подвале с торца дома. ВЫПОЛНЕНИЕ: Сорван спускник на стояке ГВС. Установили спускник по кв-2	
16128 Кв.1. Течь воды в подвале, запах канализации в подъезде, в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Остаточное явление после затопления канализацией. Подтекает муфта ф100 на системе канализации	
16161 Течь канализации в подвале, 2 отсек ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь муфты на стояке КНЗ в подвале -100,нужна замена, нет заглушки на тройнике -100	
16207 Течь на стояке КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: Поставили заглушку на ревизию.	
16965 1 подвал течь канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации,установили заглушку ф 100 на ревизию канализации	
17229 25. Течь батареи в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояк отопления	
17259 запуск системы отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли э/узел,запустили систему отопления,заменяли кран шар. ф 15 на стояке отопления	
17289 1 подъезд обследовать на утечки канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализации из подвала до колодца 5м., стоят колодцы,передано в Водоканал	
17320 1 подвал течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: течь тройника канализации,требуется установка заглушки ф 100 на ревизию	
17387 1 подвал течь тройника канализации,требуется установка заглушки ф 100 на ревизию ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации,установили заглушку ф 100 на ревизию канализации	
17965 кв 9,29(256745),5,4(247261) нет отопления в квартире повтор 01.10.2013 кв 7 повтор 02.10.2013 кв 1(9022626730).7,24 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>	<b>4 175,62</b>
15929 кв-22 Нужна чистка и сан обработка ВЫПОЛНЕНИЕ: обнаружена утечка канализации,передано Гилфанову в работу	
16009 22 обработать подвал после затопления канализации, сильный запах в подъездезаявки были: №15632 от 28.08.2013 №15929 от 02.09.2013 ВЫПОЛНЕНИЕ: В подвале стоит вода, обнаружена течь на системе КНЗ, 2 подвал-запарение помещения. Нужна откачка воды и устранение течи	

16193 22 откачать воду из подвала и произвести санобработку в подвале, после затопления канализации, сильный запах, ВЫПОЛНЕНИЕ: обнаружена утечка канализации, передано Гилфанову в работу

16381 22 Почистить подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: обнаружена утечка канализации, передано Гилфанову в работу

16953 22 откачать из подвала и произвести сан. обработку в подвале 2 подъезда  
ВЫПОЛНЕНИЕ: обнаружена утечка канализации, передано Гилфанову в работу

**Участок электротехнических работ**

**734,02**

16278 кв 22 отключить освещение в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: отключил освещение в подвале

31.10.2013

18 293,96

**Абонентское обслуживание**

**542,54**

**Аварийно-диспетчерское обслуживание**

**1 053,16**

**АУП**

**351,05**

**Вывоз и утилизация ТБО**

**1 787,18**

**Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.**

**462,75**

**Материалы Ремонтно-строит участок**

**2 138,09**

**Материалы Сантехника**

**1 849,92**

**Паспортно-визовая служба**

**287,23**

**Участок ремонтно-строительных работ**

**677,46**

19530 1 подъезд отремонтировать подъездное крыльцо(поручни) ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановили у 1,2 подъезда

**Участок санитарно-технических работ**

**3 534,31**

18595 21,23(9086374130) отсутствует отопление в зале , на кухне повтор 04.10.2013 кв 8,27(9530075350) повтор 08.10.2013 кв 15(9122069352),24 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

18899 26,21 отсутствует отопление повтор 07.10.2013 кв

2,5,8,23(9086374130),29(241965,9193954319) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

19388 кв.20,18 (9527403374),30,5 нет отопления отопления в квартире повтор 09.10.2013 кв 5,24 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

19864 кв-21 Нет отопления в комнате и на кухне по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

20614 кв 16,18,17 течь ливневой канализации в подъезде на 1 этаже,требуется замена муфты ф 100 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок ливневой канализации,утечку устранили

20653 кв 26 течь трубы в туалете передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: установили хомут на стояк ХВС,течь устранили

**Участок уборки территории и мусоропроводов**

**4 732,63**

**Участок электротехнических работ**

**877,64**

19912 22 отсутствует освещение на 1 этаже л/клетки ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена ламп 1 шт

21523 22 отсутствует освещение у 2 подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена ламп 1шт

30.11.2013

14 620,89

**Абонентское обслуживание**

**382,97**

**Аварийно-диспетчерское обслуживание**

**1 244,65**

<b>АУП</b>		<b>319,14</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>861,68</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>489,82</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>		<b>287,23</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>784,16</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>4 090,98</b>
<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>5 043,27</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1 116,99</b>
22511 кв 22 отсутствует освещение на 2,3 этаже л/клетки ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 2 лампы накаливания		
23364 кв 22 отключить освещение в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение в подвале кем-то отключено		
23478 кв 22 отсутствует освещение на 1 этаже л/клетки ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил л/н -1шт		
	<b>31.12.2013</b>	<b>16 516,10</b>
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>382,97</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>1 244,65</b>
<b>АУП</b>		<b>303,18</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>1 787,18</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>877,64</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>		<b>24,21</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>274,15</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>160,03</b>
<b>Материалы Электрика</b>		<b>163,94</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>		<b>287,23</b>
<b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>		<b>478,71</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>796,75</b>
26209 кв 14 почистить чердак от снега(заявка от 28.12.2013) ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили снег на кровле по ливневому каналу		
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>4 156,65</b>
24643 кв 1 топит подвал 1 подъезда канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: подвал сухой, утечек нет		
26070 кв 14 топит квартиру, л/к с ливневой канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: зачеканили 2 стыка ливневой канализации		
26131 кв 22 отсутствует освещение на 2 этаже л/клетки в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 1 лампу накаливания		
<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>4 653,30</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>925,51</b>
25022 кв 22 отсутствует освещение на 3,4 этаже л/клетки ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 2 лампы накаливания		
25928 кв 1 нет освещения на л/к 1 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: выгорел патрон, заменил патрон и 1 лампу накаливания		

<b>Итого</b>
7 781,62
2 635,31
2 342,78
63 719,57
18 392,17
2 964,53
16 073,73
<b>113 909,71</b>