

Вайнера 11

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Итого
ГВС		113 313,42	85 796,06	113 313,42	27 517,36
Водоотв.		19 854,07	18 421,98	19 854,07	1 432,09
Отопление		291 539,36	247 888,78	291 539,36	43 650,58
Сод.обсл.жилья		215 898,24	188 174,88	369 766,10	181 591,22
ХВС		22 621,05	21 775,73	22 621,05	845,32
Э/э		90 350,49	74 273,77	90 350,49	16 076,72
ИТОГО	0,00	753 576,63	636 331,20	907 444,49	271 113,29

Содержание и ремонт жилфонда		369 766,10
	31.05.2013	21 857,51
Абонентское обслуживание		333,89
Аварийно-диспетчерское обслуживание		1 898,99
АУП		465,35
Вывоз и утилизация ТБО		2 337,22
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		730,38
Материалы Электрика		396,49
Обслуживание лифтового хозяйства		3 032,00
Паспортно-визовая служба		375,62
Текущий ремонт и обслуживание МКД		104,93
Техническое обслуживание газового оборудования		626,04
Уборка мест общего пользования		811,50
Участок ремонтно-строительных работ		1 264,02
Участок санитарно-технических работ		3 248,23
Участок уборки территории и мусоропроводов		5 523,34
Участок электротехнических работ		709,51
	30.06.2013	22 269,17
Абонентское обслуживание		292,15
Аварийно-диспетчерское обслуживание		1 878,12
АУП		413,65
Вывоз и утилизация ТБО		2 337,22
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		792,98
Материалы Благоустройство территории		83,47
Материалы Сантехника		104,34
Материалы Электрика		146,08
Обслуживание лифтового хозяйства		3 032,00
Паспортно-визовая служба		375,62
Техническое обслуживание газового оборудования		626,04
Уборка мест общего пользования		811,50
Участок ремонтно-строительных работ		1 312,71
Участок санитарно-технических работ		3 463,75
11613 кв.1-топит цокольный этаж ВЫПОЛНЕНИЕ: разовый затоп, устранили сами		
Участок уборки территории и мусоропроводов		5 514,40
Участок электротехнических работ		1 085,14
	31.07.2013	25 170,70
Абонентское обслуживание		417,36
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 212,01

АУП	439,50	
Вывоз и утилизация ТБО	2 337,22	
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	876,46	
Материалы Сантехника	358,79	
Обслуживание лифтового хозяйства	3 032,00	
Паспортно-визовая служба	375,62	
Техническое обслуживание газового оборудования	626,04	
Уборка мест общего пользования	811,50	
Участок ремонтно-строительных работ	1 702,78	
Участок санитарно-технических работ	4 664,50	
Участок уборки территории и мусоропроводов	6 231,78	
Участок электротехнических работ	1 085,14	
	31.08.2013	173 017,13
Абонентское обслуживание	438,23	
Аварийно-диспетчерское обслуживание	1 502,50	
АУП	313,02	
Вывоз и утилизация ТБО	2 337,22	
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	688,64	
Материалы Благоустройство территории	170,44	
Материалы Ремонтно-строит участок	307,84	
Материалы Сантехника	111,41	
Обслуживание лифтового хозяйства	3 032,00	
Паспортно-визовая служба	375,62	
Текущий ремонт и обслуживание МКД	149 593,50	
Ремонт кровли	149 593,50	
Техническое обслуживание газового оборудования	626,04	
Уборка мест общего пользования	811,50	
Участок ремонтно-строительных работ	1 162,23	
Участок санитарно-технических работ	4 956,72	
Участок уборки территории и мусоропроводов	5 692,90	
Участок электротехнических работ	897,32	
	30.09.2013	22 165,49
Абонентское обслуживание	479,96	
Аварийно-диспетчерское обслуживание	1 419,02	
АУП	375,62	
Вывоз и утилизация ТБО	2 337,22	
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	897,32	
Материалы Благоустройство территории	388,57	
Материалы Сантехника	141,29	
Обслуживание лифтового хозяйства	3 032,00	
Паспортно-визовая служба	375,62	
Техническое обслуживание газового оборудования	1 252,08	
Уборка мест общего пользования	811,50	
Участок ремонтно-строительных работ	1 388,04	
Участок санитарно-технических работ	3 917,40	
16493 кв.47-топит подвал КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.		
17772 кв.1- нет отопления в комнате по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
Участок уборки территории и мусоропроводов	4 389,92	
Участок электротехнических работ	959,93	

16326 ЖЭУ №1- поменять выключатель в туалете ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил выключатель -1шт

16497 кв.17- нет освещения на 5 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена л/н-2шт.

16830 провести ППР дома и ревизию ВРУ ВЫПОЛНЕНИЕ: Провели ППР дома и ревизию ВРУ. Использовали:провод-4м., сжим-2 шт., ПП-3 шт., держатели для ПП-6 шт., л/н-3 шт., патрон-2 шт., плафон-1 шт., выключатель-1 шт.

17111 кв 65 нет освещения в подъезде и не работает домофон ВЫПОЛНЕНИЕ: В подвале выключился автомат,устранил

31.10.2013

30 703,14

Абонентское обслуживание

709,51

Аварийно-диспетчерское обслуживание

1 377,29

АУП

459,10

Вывоз и утилизация ТБО

2 337,22

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

605,17

Материалы Благоустройство территории

514,75

Материалы Ремонтно-строит участок

738,85

Материалы Сантехника

3 630,14

Обслуживание лифтового хозяйства

3 032,00

Паспортно-визовая служба

375,62

Уборка мест общего пользования

811,50

Участок ремонтно-строительных работ

1 957,31

Участок санитарно-технических работ

6 975,14

19237 кв.30, 17, 9 - нет отопления в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

19238 кв.30- нет давления ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: чистка отвода на ХВС, давление слабое

19276 кв.10-течь стояка ХВС в перекрытии между 2-3 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: замена участка трубы ХВС

20048 кв.17-нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

20295 кв 17 нет отопления в 1 комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

20902 кв.1-нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

21471 кв.17-нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

21767 кв 9 Отключить отопление на 01.11.13г. на 11:00 ОПЛАЧЕНО ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояк отопления, в 10:00 включили стояк отопления 13:15 05.10.13

Участок уборки территории и мусоропроводов

6 031,80

Участок электротехнических работ

1 147,74

21516 кв.20-нет освещения в тамбуре, 1, 2 эт.на л/кл. Висят провода на 1эт., закрепить ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена ламп 12 шт

30.11.2013

25 457,09

Абонентское обслуживание

500,83

Аварийно-диспетчерское обслуживание

1 627,70

АУП

417,36

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

1 126,87

Материалы Сантехника

1 288,35

Обслуживание лифтового хозяйства	2 829,87
Паспортно-визовая служба	375,62
Уборка мест общего пользования	811,50
Участок ремонтно-строительных работ	4 352,41
Участок санитарно-технических работ	5 725,70
22081 кв.21,9. Нет отопления в квартире. Кв.20 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
22201 кв.20-нет отопления в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
22259 кв.10-нет отопления в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
22551 кв 1 нет отопления в 1 комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в работе	
Участок уборки территории и мусоропроводов	4 940,12
Участок электротехнических работ	1 460,76
22287 заменить выключатель в кабинете начальника участка ВЫПОЛНЕНИЕ: выключатель заменили	
22678 Моргает свет в кабинете ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял лампы 2шт, стартер 2шт	
23697 ЖЭУ №1- установить светильники в столовке, светильники имеются в наличии на участок ВЫПОЛНЕНИЕ: демонтаж, монтаж светильников	
	31.12.2013 49 125,87
Абонентское обслуживание	2 128,53
АУП	396,49
Вывоз и утилизация ТБО	2 337,22
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1 147,74
Материалы Благоустройство территории	134,50
Материалы Ремонтно-строит участок	19 597,36
Материалы Сантехника	2 190,71
Обслуживание лифтового хозяйства	2 829,87
Паспортно-визовая служба	375,62
Техническое обслуживание газового оборудования	626,04
Уборка мест общего пользования	811,50
Участок ремонтно-строительных работ	4 729,35
Участок санитарно-технических работ	5 276,65
25027 кв.17,30 - нет ГВС, из крана бежит холодная вода, в кв.30 нет давления ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: утки прочистили	
25372 кв.7-чуть теплые батареи в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии	
25686 Кв.17. Проверить работу счетчика. ВЫПОЛНЕНИЕ: счетчик не работает ,нужна замена	
25771 кв.26-нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
Участок уборки территории и мусоропроводов	5 333,95
Участок электротехнических работ	1 210,34
25648 обследовать работу электро-двигателя на насосе ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовал, требуется перемотка двигателя	
25885 Сделать розетку в слесарке ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил розетку в слесарке	
25950 ЖЭУ 3 нет освещения в кабинете нач. участка ВЫПОЛНЕНИЕ: включил автомат	