

Строителей 25

Услуга	Предъявлено	Оплачено	Прочие доходы*	Фактические затраты	Итого
Водоотведение	41 211,14	35 680,69		41 211,14	5 530,45
Гор. вода (комп. на Т/Э)	84 647,94	72 371,21		84 647,94	12 276,73
Отопление	368 133,15	246 984,40		368 133,15	121 148,75
Содержание жилья	415 025,74	379 555,40	10 630,75	352 750,06	-37 436,09
ХВС (гвс)	36 484,00	32 049,83		36 484,00	4 434,17
Хол. вода	47 051,74	41 246,98		47 051,74	5 804,76
Электроэнергия	234 436,91	208 267,71		234 436,91	26 169,20
ИТОГО	1 226 990,62	1 016 156,22	10 630,75	1 164 714,94	137 927,97

*-доходы от передачи общего имущества в пользование

Строителей ул, № 25

	352750,06
	01.01.2014 24859,37
Материалы уборки территории и мусоропроводов	254,08
Абонентское обслуживание	1102,32
Аварийно-диспетчерское обслуживание	2969,18
Вывоз и утилизация ТБО	2220,85
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	388,98
Материалы Ремонтно-строит участок	32,74
Материалы Сантехника	27,74
Обслуживание лифтового хозяйства	3032
Участок ремонтно-строительных работ	2121,93
Участок санитарно-технических работ	6583,69
1925 кв 28.32 холодные батареи в угловой комнате, повтор 01.02.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали	
1928 кв 19 отсутствует ХВС, из холодного идет горячая вода 31.01.2014 кв 19,31 ВЫПОЛНЕНИЕ: разморозило стояк ХВС,ГВС, заменили участок трубы ф 25-16м., 4 отвода ф 45С., сварка	
336 кв 28 нет отопления в квартире, кв 22 чуть теплые батареи в квартире, кв 21(248982), кв 14(664859), кв 23(664854), кв 22,25,21 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы на э/узлах	
403 кв 31 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: разбор э/узла, увеличение диаметра сопла, сборка э/узла,обработка стояков	
410 кв 19 течь стояка ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на трубу ХВС, течь устранили	
437 кв 28 ;18;отсутствует отопления в 1 комнате, кв 26-отсутствует отопление в зале(664020), кв 20 отсутствует отопления в 2 комнатах, кв 32(249690),14, ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления	
479 кв 34 нет отопления б.комната ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	5221,13
Участок электротехнических работ	904,73
	01.02.2014 26734,8
Материалы уборки территории и мусоропроводов	3,96
Абонентское обслуживание	787,31
Аварийно-диспетчерское обслуживание	2525,89
Вывоз и утилизация ТБО	2220,85
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	575,12
Материалы Ремонтно-строит участок	9,63
Материалы Сантехника	69,08

Материалы Электрика		208,92
Обслуживание лифтового хозяйства		3032
Участок ремонтно-строительных работ		2098,66
2706 кв.29. Запах канализации(кружак на вентиляции) ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили вытяжку канализации на крыши		
Участок санитарно-технических работ		5513,37
2144 кв 32 отсутствует отопление в 1-ой комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: Был закрыт вентиль в квартире у жителей, открыли, обработали стояки		
2288 кв 19 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера		
2503 кв 31 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера		
2568 кв 29 запах канализации, куржак на трубе ливневой канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили вытяжку канализации на крыши		
2690 кв 2 течь в подвале (запах в подъезде) ВЫПОЛНЕНИЕ: Поставили деревянный хомут на стояке ГВС		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		8785,28
Участок электротехнических работ		904,73
2896 1 подвал-восстановить освещение в подвале (НА УЧАСТОК) ВЫПОЛНЕНИЕ: Освещение восстановлено.		
	01.03.2014	27500,04
Абонентское обслуживание		727,98
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2532,96
Вывоз и утилизация ТБО		2220,85
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1284,39
Материалы Ремонтно-строит участок		12,27
Материалы Сантехника		516,53
Обслуживание лифтового хозяйства		3032
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		8749,7
Участок ремонтно-строительных работ		2332,41
Участок санитарно-технических работ		5186,22
6616 кв.19 х/б в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления, стояки в рабочем состоянии, низкий теплофидат		
6710 кв.11 ГВС идет периодически холодная, повтор от 31.03.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера и эл. узла, темп. ГВС на бойлере в норме. Жильцов на момент обследования нет дома		
Участок электротехнических работ		904,73
	01.04.2014	26379,7
Материалы уборки территории и мусоропроводов		177,39
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2326,89
Вывоз и утилизация ТБО		2220,85
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1045,49
Материалы Сантехника		229,97
Обслуживание лифтового хозяйства		3032
Участок ремонтно-строительных работ		2161,17
Участок санитарно-технических работ		5640,97
7719 кв 26 отсутствует отопление в комнате, повтор от 09.04.2014 ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		8640,24
Участок электротехнических работ		904,73
	01.05.2014	28579,17
Материалы уборки территории и мусоропроводов		16,68
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2672,52

Вывоз и утилизация ТБО	2220,85
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1180,93
Материалы Ремонтно-строит участок	215,08
Материалы Сантехника	773,11
Обслуживание лифтового хозяйства	3032
Участок ремонтно-строительных работ	3408,84

11022 кв.21 отремонтировать бетонную площадку возле подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: забетонировали площадку перед подъездом =4000x150, толщина 7,5. Мат-л: 2 тачки отсева, 1 мешок цемента, 2 кладочные сетки 600x300

Участок санитарно-технических работ 5761,82

10216 кв.10 отсутствует отопление в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления, стояки в работе

10494 закрыть эл. узел ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеваторный узел

11578 кв.31 шум воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования течи не обнаружено

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 8385,45

Участок электротехнических работ 911,89

01.06.2014 27843,11

Материалы уборки территории и мусоропроводов 198,01

Аварийно-диспетчерское обслуживание 2194,43

Вывоз и утилизация ТБО 2220,85

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 853,28

Материалы Благоустройство территории 400

Материалы Ремонтно-строит участок 1605,49

Материалы Сантехника 256,12

Обслуживание лифтового хозяйства 3032

Участок ремонтно-строительных работ 2463,34

13335 кв.10 отремонтировать "хлополку" с торца дома ВЫПОЛНЕНИЕ: эл. сварочные работы, резка труб по размерам, укрепление каркаса "хлополки", мат-л: труба 5,4м, диск отр.

Участок санитарно-технических работ 5239,81

12089 проверить наличие ХВС и ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС и ХВС в норме

12207 кв.15. Сорвало кран. Закрыли ХВС на 2 дома (Строителей 23,25) Устранят самостоятельно. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли воду на кв-ру на 2 дома открыли

12222 кв 22;10 гвс не соответствует норме (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: в 23:10 температура теплофиката не соответствует норме кв 22повтор от9.06.2014

12547 кв 27;28 отключить стояк ГВС(в одной кв-ре)(оплатили)16.06.2014 .на 10:00
ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояк ГВС

12884 кв.28 подключить стояк ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: включили стояк ГВС

13008 кв 10 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера. На момент обследования темп. ГВС в норме. Опрессовка бойлера на плотность

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 8461,38

Участок электротехнических работ 918,4

01.07.2014 28283,05

Материалы уборки территории и мусоропроводов 4,22

Аварийно-диспетчерское обслуживание 2706,08

Вывоз и утилизация ТБО 2220,85

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1344,39
Материалы Ремонтно-строит участок		101,02
Материалы Сантехника		746,25
Обслуживание лифтового хозяйства		3032
Участок ремонтно-строительных работ		2914,08
14063 Покрасить подвальную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
14619 не работает вентиляция ВЫПОЛНЕНИЕ: почистили вентиляцию		
Участок санитарно-технических работ		4434,62
14247 кв 28. Течь трубы в сварочном шве. ВЫПОЛНЕНИЕ: необходима замена трубы ХВС ф32 - 1,5м. Откл. стояк не стали		
14359 заменить участок трубы ф32 на ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключение и включение ХВС на дом. Заменяли участок трубы ф32 - 1,5м		
15332 кв 10 ГВС низкой температуры ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		9854,54
Участок электротехнических работ		925
15722 кв 2 подключить к электропитанию кв-ру по звонку Сазонова, передала Нургалиеву ВЫПОЛНЕНИЕ: подключил квартиру		
16138 Нет света в квртире ВЫПОЛНЕНИЕ: Включили автомат на квартиру		
	01.08.2014	29354,48
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2661,3
Вывоз и утилизация ТБО		2220,85
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1164,5
Материалы Благоустройство территории		195,65
Материалы Ремонтно-строит участок		13,14
Материалы Сантехника		1601,68
Обслуживание лифтового хозяйства		3032
Участок ремонтно-строительных работ		2696,78
Участок санитарно-технических работ		4971,33
17133 кв 20 топит сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: см з-ку № 17197		
17197 Топит квартира сверху. ВЫПОЛНЕНИЕ: Установили хомут на тр ХВС,течь устранили.		
18065 горячая вода низкой температуры ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера, ГВС соответствует норме		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		9872,25
Участок электротехнических работ		925
	01.09.2014	32800,71
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2031,09
Вывоз и утилизация ТБО		2220,85
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		899,65
Материалы Благоустройство территории		12,91
Материалы Ремонтно-строит участок		40,59
Материалы Сантехника		2297,72
Материалы Электрика		4229,02
Обслуживание лифтового хозяйства		3032
Участок ремонтно-строительных работ		2554,25
19170 кв.12 прочистить вентканал ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили вентил. в туалете и на кухне		
Участок санитарно-технических работ		6284,62
18753 кв.31 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояк ГВС на момент обследования стояк завоздушен, регулировка бойлера по ГВС		

18806 кв 31 ГВС идёт холодная ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется установка циркуляционного насоса на ГВС ф32

20509 запуск отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: запустили отопление

21121 кв.10,14,23,34,27,28,31 обработать стояки отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки перепустили

21230 кв 22 гул и треск в трубах передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Вырвало спускник. Установили. Течь устранили

21429 Топит сверху. Передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: топит кв.36 - течь устранили

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 8273,01
Участок электротехнических работ 925

01.10.2014 35644,66

Аварийно-диспетчерское обслуживание 2621,03

Вывоз и утилизация ТБО 2220,85

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 2106,13

Материалы Благоустройство территории 7,59

Материалы Ремонтно-строит участок 9,35

Материалы Сантехника 4663,07

Обслуживание лифтового хозяйства 4637

Техническое освидетельствование лифтов 1605

Участок ремонтно-строительных работ 2868,65

Участок санитарно-технических работ 5751,3

22179 кв.31 нет тепла ВЫПОЛНЕНИЕ: перепустили стояк отопления

22202 кв.19.31.28 нет тепла ВЫПОЛНЕНИЕ: перепустили стояк отопления

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 9834,69

Участок электротехнических работ 925

01.11.2014 31108,1

Материалы уборки территории и мусоропроводов 18,46

Аварийно-диспетчерское обслуживание 2452,81

Вывоз и утилизация ТБО 2220,85

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 647,75

Материалы Ремонтно-строит участок 21,98

Материалы Сантехника 2478,27

Обслуживание лифтового хозяйства 3032

Участок ремонтно-строительных работ 2760,5

25897 кв.30 засор вентканала на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили трубы от наледи

Участок санитарно-технических работ 6623,92

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 9922,04

Участок электротехнических работ 929,52

01.12.2014 33662,87

Материалы уборки территории и мусоропроводов 494,61

Аварийно-диспетчерское обслуживание 2424,22

Вывоз и утилизация ТБО 2220,85

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 1502,43

Материалы Благоустройство территории 437,55

Материалы Ремонтно-строит участок 159,52

Материалы Сантехника 2212,84

Материалы Электрика 147,36

Обслуживание лифтового хозяйства 3032

Техническое обслуживание газового оборудования	1685,47
Участок ремонтно-строительных работ	2902,88
29646 прочистить вентиляцию ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили трубы от наледи, вытяжка КНЗ	
Участок санитарно-технических работ	6011,99
29729 кв 21 ХВС идет грязная ВЫПОЛНЕНИЕ: участок очисткой воды не занимается	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	9501,63
Участок электротехнических работ	929,52
29776 кв 18 нет освещения на л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранили обрыв фазы.ВключилиАВ.	
32277 кв 18 нет освещения в подъезде на л/к 5 этаж ВЫПОЛНЕНИЕ: 1 лн	