

Ильича пр-кт 33

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Итого
ГВС		89 753,60	74 938,30	89 753,60	14 815,30
Водоотв.		16 911,55	14 748,85	16 911,55	2 162,70
Отопление		275 032,45	221 168,19	275 032,45	53 864,26
Сод.обсл.жилья		213 577,42	177 898,11	199 053,04	21 154,93
ХВС		21 652,12	19 414,97	21 652,12	2 237,15
Э/э		108 975,18	95 246,58	108 975,18	13 728,60
ИТОГО	0,00	725 902,32	603 415,00	711 377,94	107 962,94

Содержание и ремонт жилфонда 199 053,04

31.05.2013 21 694,63

Абонентское обслуживание 331,33

Аварийно-диспетчерское обслуживание 1 884,43

АУП 422,32

Вывоз и утилизация ТБО 2 319,30

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 724,78

Материалы Электрика 393,45

Обслуживание лифтового хозяйства 3 032,00

Паспортно-визовая служба 372,74

Текущий ремонт и обслуживание МКД 104,13

Техническое обслуживание газового оборудования 621,24

Уборка мест общего пользования 826,20

Участок ремонтно-строительных работ 1 254,33

Участок санитарно-технических работ 3 223,32

10049 КВ.35. Нет горячей воды по вечерам ВЫПОЛНЕНИЕ: давление на дом 4 атм., нужен насос

10145 кв 34 шум воды в батареях ВЫПОЛНЕНИЕ: производится замена сборок на отоплении и задвижек на элеваторе

10146 кв 32 нет напора хвс и гвс ВЫПОЛНЕНИЕ: Слабое давление ГВС на дом, включили насос на ХВС

10160 кв.33 нет напора ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: запустили насос на ХВС

10215 кв 25,9 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: -56 град., Р-2,6 ГВС на вводе, Р-5,4 ХВС на вводе

10226 кв 9 ГВС низкой Т ВЫПОЛНЕНИЕ: -56 град., Р-2,6 ГВС на вводе, Р-5,4 ХВС на вводе

10237 Кв.32,25,35. Нет горячей воды, низкое давление холодной ВЫПОЛНЕНИЕ: -56 град., Р-2,6 ГВС на вводе, Р-5,4 ХВС на вводе

10253 кв 35 нет давления гвс и не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: -56 град., Р-2,6 ГВС на вводе, Р-5,4 ХВС на вводе

10272 Кв.32. Нет горячей воды-пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: -56 град., Р-2,6 ГВС на вводе, Р-5,4 ХВС на вводе

10418 во всём доме нет горячей воды .Низкое давление . ВЫПОЛНЕНИЕ: отключен насос СТК

10509 кв 4 отсутствует холодная вода по стояку,(работали днем слесаря с участка, ключей от подвала в АДС нет) ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования вода есть, проверили давление после насоса 5,8

10584 Кв.35. Нет горячей воды-пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: Р-3,6 на вводе, нужен насос		
10664 Кв.17. Топит сверху. передан в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: 1) Течь в перекрытии с кв-21. 2) Разовый затоп		
10675 кв 35 отсутствует горячая вода в кране с 20:00 ВЫПОЛНЕНИЕ: Р-3,6, нужен насос		
10725 кв 25 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: снижена температура теплофиката		
9341 кв 32 нет давления на ГВС еле течет ВЫПОЛНЕНИЕ: нет давления на вводе, Р-4, нужен насос		
9618 Кв.32. Проверить работу насоса - нет горяей воды, холодная-низкое давление. ВЫПОЛНЕНИЕ: нет насоса на ГВС, на вводе Р-4		
Участок уборки территории и мусоропроводов		5 480,99
10780 кв.9, 12- сделать генеральную уборку в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: генеральная уборка произведена		
9644 кв.8, 12-забита вентиляционная шахта строительным мусором, делают ремонт в кв-ре №32 ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, составили акт, жильцы из кв.32 засор устранили сами		
Участок электротехнических работ		704,07
10874 кв 34 нет освещения в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: сгорел пакетный выключатель схему эл. снабжения восстановил		
	30.06.2013	22 123,62
Абонентское обслуживание		289,91
Аварийно-диспетчерское обслуживание		1 863,72
АУП		375,39
Вывоз и утилизация ТБО		2 319,30
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		786,90
Материалы Благоустройство территории		82,83
Материалы Сантехника		119,64
Материалы Электрика		144,96
Обслуживание лифтового хозяйства		3 032,00
Паспортно-визовая служба		372,74
Техническое обслуживание газового оборудования		621,24
Уборка мест общего пользования		826,20
Участок ремонтно-строительных работ		1 302,65
11316 кв.2-капает с потолка по водосточной трубе на л клетке ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы 2м.ф76		
Участок санитарно-технических работ		3 437,20
11030 кв 35 отсутствует ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: на вводе на дом Р-4, нужен насос		
11297 кв 35 отсутствует ГВС в вечернее время ВЫПОЛНЕНИЕ: нужен насос		
11510 кв 35 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Р-4,6; -48 град. на вводе		
11932 кв-35 Нет ГВС .в кране пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: Снижено давление ХВС Водоканалом. Нужен насос		
Участок уборки территории и мусоропроводов		5 472,12
Участок электротехнических работ		1 076,82
	31.07.2013	25 205,80

Абонентское обслуживание	414,16
Аварийно-диспетчерское обслуживание	2 195,05
АУП	398,85
Вывоз и утилизация ТБО	2 319,30
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	869,74
Материалы Сантехника	577,24
Обслуживание лифтового хозяйства	3 032,00
Паспортно-визовая служба	372,74
Техническое обслуживание газового оборудования	621,24
Уборка мест общего пользования	826,20
Участок ремонтно-строительных работ	1 689,73
14134 бежит ливневка ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили трубу 3м.	
Участок санитарно-технических работ	4 628,73
12771 кв.4-нет ХВС по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили стояк ХВС	

12937 кв 28- нет ХВС, в кране пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили стояк ХВС

13125 кв.6- прорвало ливневку ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы 2м.ф76

13148 кв 6 топит с ливневой канализации,требуется замена участка трубы ф 100-2м. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы 2м.ф76

13763 кв 35,33нет ни какой воды ВЫПОЛНЕНИЕ: врезали спускник ф20, запустили насос

14078 кв.35. Нет ГВС (пусто) по вечерам ВЫПОЛНЕНИЕ: нужен насос

Участок уборки территории и мусоропроводов 6 184,00

Участок электротехнических работ 1 076,82

13183 Кв.1. Демонтаж счетчика ВЫПОЛНЕНИЕ: демонтировал

13307 кв 2 демонтировать счетчик э/энергии на квартиру ВЫПОЛНЕНИЕ: сняли э/счетчик

31.08.2013 23 793,06

Абонентское обслуживание	434,87
Аварийно-диспетчерское обслуживание	1 490,98
АУП	310,62
Вывоз и утилизация ТБО	2 319,30
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	683,36
Материалы Благоустройство территории	169,14
Материалы Ремонтно-строит участок	643,20
Материалы Сантехника	277,68
Обслуживание лифтового хозяйства	3 032,00
Паспортно-визовая служба	372,74
Техническое обслуживание газового оборудования	621,24
Уборка мест общего пользования	826,20
Участок ремонтно-строительных работ	1 153,32
Участок санитарно-технических работ	4 918,72

14427 кв.12- затопление, трещины ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт 06.08.2013г.

14553 кв.32- ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: температура на вводе в дом 48 град., составлен акт, передано в ПТО

15603 кв-16 Капает на кухне по стояку. На 4 и 5 этажах- стояк также мокрый, на 6 этаже-закрыто в штробе. Все жильцы будут дома с 8:00-до 12:00 28.08 с утра. ВЫПОЛНЕНИЕ: течь устранили

Участок уборки территории и мусоропроводов		5 649,25
Участок электротехнических работ		890,44
	30.09.2013	21 899,51
Абонентское обслуживание		476,28
Аварийно-диспетчерское обслуживание		1 408,14
АУП		372,74
Вывоз и утилизация ТБО		2 319,30
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		890,44
Материалы Благоустройство территории		385,59
Обслуживание лифтового хозяйства		3 032,00
Паспортно-визовая служба		372,74
Техническое обслуживание газового оборудования		1 242,48
Уборка мест общего пользования		826,20
Участок ремонтно-строительных работ		1 377,39
Участок санитарно-технических работ		3 887,37
16005 Кв.35. Нет горячей воды- пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: Отключен ЦТП-19 до 05.09.13-СТК		
16271 Кв.5. Топит сверху. Передали в АС. Незначительная течь в перекрытии ВЫПОЛНЕНИЕ: течь квартирной разводки, в платный отдел		
16823 Кальян-бар- нет ГВС, в кране пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли стояк ГВС		
17212 35 топит подъезд с ливневой канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: течь по стояку ливневой КНЗ устранена		
17953 кв.28-нет отопления на кухне по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
Участок уборки территории и мусоропроводов		4 356,27
Участок электротехнических работ		952,57
17422 закрепить дверцу эл.щитка на 9эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: отсутствуют дверцы эл/щитка		
	31.10.2013	28 140,00
Абонентское обслуживание		704,07
Аварийно-диспетчерское обслуживание		1 366,73
АУП		455,58
Вывоз и утилизация ТБО		2 319,30
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		600,53
Материалы Благоустройство территории		510,80
Материалы Ремонтно-строит участок		733,19
Материалы Сантехника		1 230,40
Обслуживание лифтового хозяйства		3 032,00
Паспортно-визовая служба		372,74
Уборка мест общего пользования		826,20
Участок ремонтно-строительных работ		1 942,30
20871 кв.33-проверить правильность крепления зонта. ВЫПОЛНЕНИЕ: включено в план работ на 2014г.		
20989 закрыть эл. щитовую ВЫПОЛНЕНИЕ: нет доступа		
Участок санитарно-технических работ		6 921,66
18398 кв 33,12(241384) нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
18662 кв.9- топит сверху по стояку на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: разовый затоп, открыли ХВС		

18663 кв.9- нет отопления на кухне, в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
18968 кв 5 топик сверху передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: разовый затоп, открыли ХВС		
18999 кв-33 Нет отопления во всей квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
19060 кв 29 ,33 нет давления на ХВС,не греют батареи на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: кв.29-нет дома, стояк ХВС в работе		
20461 кв.29-нет отопления на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: сбросили воздух в кв.33, в кв.29 батареи на кухне греют		
Участок уборки территории и мусоропроводов		5 985,56
Участок электротехнических работ		1 138,94
21614 17 отсутствует освещение в квартире, в Щ.О. горят контакты (дома после 18:00) ВЫПОЛНЕНИЕ: Восстановил освещение.Устранил обрыв провода.		
	30.11.2013	24 321,24
Абонентское обслуживание		496,99
Аварийно-диспетчерское обслуживание		1 615,22
АУП		414,16
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 118,23
Материалы Сантехника		93,06
Обслуживание лифтового хозяйства		3 032,00
Паспортно-визовая служба		372,74
Уборка мест общего пользования		826,20
Участок ремонтно-строительных работ		4 319,04
23378 кв.12-сделать пружину на тамбурную дверь, заменить линолеум в лифте ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок санитарно-технических работ		5 681,80
21822 кв 35 в ванной с потолка капает(натяжной потолок)течь с крыши ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт		
22076 06.11.13 к 9-00 закрыть элеваторный узел, для проведения ремонтных работ СТК ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли элеваторный узел		
23347 кв 35 в вечернее время отсутствует ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: порыв на вводе в дом, отключили ГВС, заменили участок трубы на ГВС ф76, запустили дом		
23377 кв.12-чуть теплые батареи в комнате, на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления на эл. узле		
23470 кв 35 нет ГВС в кране пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: порыв на вводе в дом, отключили ГВС, заменили участок трубы на ГВС ф76, запустили дом		
Участок уборки территории и мусоропроводов		4 902,24
23752 Кв.8. Забит мусоропровод ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок электротехнических работ		1 449,56
23055 кв 26 нет освещение за лифтом на л/к по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил л/н-1шт		
	31.12.2013	31 875,18
Абонентское обслуживание		2 112,21
АУП		393,45
Вывоз и утилизация ТБО		2 319,30

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1 138,94
Материалы Благоустройство территории	133,47
Материалы Сантехника	4 502,24
Обслуживание лифтового хозяйства	3 032,00
Паспортно-визовая служба	372,74
Техническое обслуживание газового оборудования	621,24
Уборка мест общего пользования	826,20
Участок ремонтно-строительных работ	4 693,08
Участок санитарно-технических работ	5 236,19
24519 Кв.35. Нет горячей воды-пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: Передано в СТК	
25422 31 включить насосы ВЫПОЛНЕНИЕ: В помещении насосной стоит вода , все в пару ,все оборудование в воде,Дверь в насосную не закрывается из-за льда на косяке	
25430 31 В помещении насосной стоит вода все в пару, все оборудование в воде,Дверь в насосную не закрывается из-за льда на косяке. Нет возможности включить насосы., замок от подвала в АДС ВЫПОЛНЕНИЕ: утечка теплосетей	
25867 кв.29. нет ХВС, ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: на насосной отключен насос по ХВС и ГВС, утечка в насосной до ввода	
Участок уборки территории и мусоропроводов	5 293,06
Участок электротехнических работ	1 201,06
25693 кв.4-гудит в насосной, обследовать электронику на насосе ВЫПОЛНЕНИЕ: насосная затоплена, парит	